



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО МИЛЮТИНСКОМУ РАЙОНУ**

пер. Феклы Красниковой, 14/11, ст. Милютинская, 347120

Телефоны: (886389) 2-19-55

Факс: (886389) 2-19-64

E-mail: 63gpn_rnd@mail.ru

«Единый «телефон доверия» ГУ МЧС России

по Ростовской области» (863) 239-99-99

МБДОУ детский сад №8
п. Доброполье

Ростовская область, Милютинский
район, п. Доброполье, ул.
Школьная, 3

24.01.2022 № 4-39-7

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 270-1/2022/4

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

«24» января 2022 года

ст. Милютинская

Я, начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Милютинскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области, майор внутренней службы Хохлачев А.Е., рассмотрев постановление о назначении административного наказания № 270-1/2022/3 от 24.01.2022 года, вынесенное в отношении МБДОУ детский сад №8 п. Доброполье, за нарушение «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 и других нормативных документов, а именно:

| | |
|--|--|
| ✓ Отсутствуют указатели направления движения к источникам противопожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью, с чётко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. | ПП 1479 от 16.09.2020 п. 48 |
| ✓ На объекте отсутствуют знаки пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено». | ПП 1479 от 16.09.2020 п. 11 |
| ✓ На объекте защиты отсутствуют ручные электрические фонари из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного. | ПП 1479 от 16.09.2020 п. 30, п.56 |
| ✓ На объекте защиты отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного. | ПП 1479 от 16.09.2020 п. 30, п.56 |
| ✓ Дверь чердачного помещения не закрыта на замок, у двери отсутствует информация о месте хранения ключа. | ПП 1479 от 16.09.2021 п. 18 |
| ✓ Ковровая дорожка на пути эвакуации не прикреплена к полу, что препятствует свободному открыванию двери. | ПП 1479 от 16.09.2021 п. 31 |
| ✓ На объекте защиты отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. | ПП 1479 от 16.09.2021 п. 30, п.54, п.60 |

УСТАНОВИЛ:

Указанные нарушения требований пожарной безопасности стали возможными в результате того, что руководством данного юридического лица не уделяется достаточного внимания соблюдением режимных требований пожарной безопасности.

В случае неприятия мер, направленных на устранение вышеуказанных нарушений требований пожарной безопасности должностными лицами органов государственного пожарного надзора будут приняты меры административного характера в соответствии с законодательством РФ.

Учитывая изложенное, руководствуясь требованиями пункта 1 статьи 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, вношу данное представление.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34, 29.13 КоАП РФ, Вам необходимо:

1. Принять меры по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.
2. В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, сообщить в отделение надзорной деятельности по Милютинскому району УНД и ПР ГУМЧС России по Ростовской области о принятых мерах, направленных на устранение нарушений требований пожарной безопасности в месячный срок, со дня получения настоящего представления.
3. Информировать также о том, что неполучение ответа на данное представление в месячный срок влечет за собой административную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Начальник ОНД и ПР по Милютинскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области
майор внутренней службы



А.Е. Хохлачев

Представление получил (а) _____

24.01.2022

дата, должность, подпись

Мед. Мещеряков Т.Н.

ФИО

Представление направлено _____

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)