

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«25» июля 2025 г., 66250061000218694797

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Красноуфимск,
муниципального образования Красноуфимский округ, Ачитского городского округа Управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской
области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«13» августа 2025 г., 11 час. 00 мин. № 2507/018-66/84-ВО/П

(дата и время составления предписания)

Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Ленина, 100

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от « 25 » июля 2025 г., № 2507/018-66/84-ВО/П, учетный номер проверки 66250061000218694797.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведена в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Неволин Сергей Николаевич – дознаватель отделения административной практики и дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГО Красноуфимск, МО Красноуфимский округ, Ачитского ГО (государственный инспектор РФ по пожарному надзору)

2. Сабитов Марсель Касимович – начальник отделения АПид отдела НД и ПР ГО Красноуфимск, МО Красноуфимский округ, Ачитского ГО (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

1. обл Свердловская, р-н Ачитский, пгт Ачит, ул Первомайская, Дом 4

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "АЧИТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ, РЕАЛИЗУЮЩАЯ АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ" ИНН 6637003152, адрес регистрации юридического лица: 623230, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, АЧИТСКИЙ, ПГТ АЧИТ, УЛ ПЕРВОМАЙСКАЯ, Д. 4

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «04» августа 2025 года, 10 час. 00 мин.

по «13» августа 2025 года, 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

02 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Помещения электрощитовых и складов на первом этаже, и помещения гладильной и прачечной на втором этаже, не отделены от остальных помещений и коридоров противопожарной преградой (дверьми) с нормируемым пределом огнестойкости (п. 25 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.5.1.2, п. 5.2.6 СП 4. 13130.2013 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"). Место выявления нарушения: Здание ГБОУ СО "Ачитская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы" по адресу: Свердловская область, пгт. Ачит, ул. Первомайская, д. 4
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 19, Статья 88. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой противопожарными преградами. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Срок устранения нарушения:
 01.08.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Помещения электрощитовых и складов на первом этаже, и помещения гладильной и прачечной на втором этаже, отделить от остальных помещений и коридоров противопожарной перегородкой (дверьми) с нормируемым пределом огнестойкости
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Подтверждающие документы и фото-видео материалы
2. Чердак не отделен (не выделен) от второго этажа противопожарной преградой (люком) (п. 25 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.2.6 СП 4. 13130.2013 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"). Место выявления нарушения: Здание ГБОУ СО "Ачитская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы"
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 19, Статья 88. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Срок устранения нарушения:
 01.08.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Чердак от второго этажа отделить противопожарной преградой (люком)
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Подтверждающие документы и фото-видео материалы
3. Теплый переход первого этажа не отделен от здания противопожарной преградой (дверью) (п. 25 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 5.2.2 СП 4. 13130.2013 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"). Место выявления нарушения: Здание ГБОУ СО "Ачитская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы"
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 19, Статья 88. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой противопожарными преградами. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Срок устранения нарушения:
 01.08.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Теплый переход отделить от здания противопожарной преградой (дверью)
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Подтверждающие документы и фото-видео материалы

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательных требований), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5708 SOUTH CAMPUS DRIVE
CHICAGO, ILLINOIS 60637
TEL: 773-936-3700

TO: [Name]
FROM: [Name]
SUBJECT: [Subject]

Dear [Name],
I am writing to you regarding [Subject].
I hope this finds you well.
Sincerely,
[Signature]

[Text]

[Text]

[Text]


[Text]

[Text]

[Text]

Начальник отделения АПид отдела НД и ПР ГО Красноуфимск, МО Красноуфимский округ, Ачитского ГО (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)) Сабитов Марсель Касимович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Сабитов Марсель Касимович - Начальник отделения АПид отдела НД и ПР ГО Красноуфимск, МО Красноуфимский округ, Ачитского ГО (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)), телефон: 83439424501, e-mail: ond-krasnoufimsk@66.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

Ширинкина Лариса Валентиновна директор

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

« 11 » часов « 00 » минут « 13 » августа 20 25 г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

