

Муниципальное казенное  
общеобразовательное учреждение  
Чайковская средняя общеобразовательная школа  
50 лет Октября ул., д.11  
п.Чайковский, Боготольский район,  
Красноярский край, 662078  
ОКОГУ 4210007, ОГРН 1022401222590,  
ИНН/КПП 2444300440/244401001  
ОКАТО 04208819001  
Исх.34 от 08.05.2019

Начальнику территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по  
Красноярскому краю в г.Ачинске – и.о.  
главного государственного врача по  
г.Ачинску, г.Боготолу, г.Назарово,  
Ачинскому, Боготольскому,  
Назаровскому, Большеулуйскому,  
Бирилюсскому, Козульскому и  
Тюхтетскому районам  
А.В.Шевелевой

директора МКОУ Чайковская средняя  
общеобразовательная школа Боготольского  
района Измалковой Галины Кузьминичны

662078 Красноярский край,  
Боготольский район,  
п.Чайковский, ул.50 лет Октября, 11  
тел. 89538516695

Уважаемая Алена Владимировна!

Направляю Вам отчет по исполнению предписания № 8456 от 27 апреля 2018 года с  
приложением копий документов на 8 листах.

Выполнение предписания		
№ п/п	Содержание предписания	Результаты по выполнению предписания
1.	Ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ, части п.11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и общеобразовательных организациях» в части прохождения работниками общеобразовательной организации МКОУ Чайковская СОШ периодического осмотра	Обеспечено прохождение работниками общеобразовательной организации МКОУ Чайковская СОШ периодического осмотра  Заключительный акт медицинского осмотра работников за 2019 год от 09.04.2019 направлен в Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г.Ачинске на утверждение.
2.	Ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ, п.4.3 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» в части доведения параметра микроклимата (относительной влажности воздуха) в помещении кабинета информатики до оптимальных	Обеспечено доведения параметра микроклимата (относительной влажности воздуха) в помещении кабинета информатики до оптимальных величин 55-62%  Приобретен и действует увлажнитель воздуха. Копия исполненного муниципального контракта № 71 от 11 мая 2018

	величин 55-62%	года со спецификацией и платежным поручением на 4 листах прилагается.
3.	Ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ, п. 6.14 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» в части доведения коэффициента пульсации освещенности от осветительных установок в кабинете информатики на рабочих местах с персональными электронно-вычислительными машинами (ПЭВМ) для обучающихся и взрослого пользователя (учителя) до нормальной величины не более 5%	Обеспечено доведение коэффициента пульсации освещенности от осветительных установок в кабинете информатики на рабочих местах с персональными электронно-вычислительными машинами (ПЭВМ) для обучающихся и взрослого пользователя (учителя) до нормальной величины не более 5%  Произведена замена ламп Копия исполненного муниципального контракта № 43 от 18 июня 2018 года со спецификацией и платежным поручением на 4 листах прилагается.

«08» мая 2019

Директор школы



Г.К.Измалкова