



Директор МКОУ Чайковская СОШ Г.К.Измалкова Утверждаю:
Г.К.Измалкова

Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Чайковская СОШ Красноярский край, Боготольский район, п. Чайковский, 11

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	Приложение № № на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	Есть	Приложение №2 9	22	Нет поручней	(с.о)	Привести коридор в соответствие с требованиями	Установить поручни в коридоре, установить тактильные указатели направления движения
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть	Приложение №2 10	22	Поверхность ступеней шероховатая, нет рельефного обозначения этажей	(о,с)	Установка не возможна	Технические решения не возможны
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет	-	-	Нет пандуса	(к.о)	Установка не возможна	Технические решения не возможны
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет	-	-	Нет лифта	(к,о.)	Установка не возможна	Технические решения не возможны
ОБЩИЕ требования к зоне		1. Определяется наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения. 2. Гигиенические сертификаты на материалы все (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними. 3. Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня все пола. 4. Зоны отдыха на каждом доступном МГН этаже (в том числе и для инвалидов на креслах-колясках) на 2 - 3 места.						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		Приложение № № на плане	№ фото	
Коридор (вестибюль, зона ожидания)	ДП-И (К, Г, У)	Приложение №2 9	22	индивидуальное решение с ТСР
Лестница (внутри здания)	ДП-И (Г, У)	Приложение №2 10	22	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Пандус (внутри здания)	ВНД	-	-	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Лифт пассажирский (или подъемник)	ВНД	-	-	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
---	------------	---	---	---

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно