

Директор МКОУ Чайковская СОШ

Утверждаю:

Г.К.Измалкова



Санитарно-гигиенические помещения

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Чайковская СОШ Красноярский край, Боготольский район, п.Чайковский, 11

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	Приложение № № на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть	Приложение №2 22,23,24,25	22	Не оборудована поручнями	(к,о,с)	Привести туалетные комнаты в соответствие требованиям	Установить настенные поручни возле унитазов, умывальников, расширить дверной проём
5.2	Умывальники	Есть	Приложение №2 22,23,24,25	22	Не оборудованы поручнями	(к,о,с)	Привести умывальники в соответствие требованиям	Установить настенные поручни
	ОБЩИЕ требования к зоне		<ol style="list-style-type: none"> 1. Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан в общественных зданиях. 2. Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений: <ul style="list-style-type: none"> - в универсальной кабине, - в других санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий граждан, в том числе инвалидов 3. Выключатели и розетки в помещениях - на высоте 0,8 м от уровня пола. 4. Информирование об обозначениях помещений: <ul style="list-style-type: none"> - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками 5. Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними 6. Рекомендовано использование: <ul style="list-style-type: none"> - водопроводных кранов рычажного или нажимного действия (или управляемых электронными системами), - управление спуском воды в унитазе на боковой стене кабины 					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования
		Приложение № № на плане	№ фото	

				ОСИ
Туалетная комната	ДП-И (Г, У)	Приложение №2 22,23,24,25	22	индивидуальное решение с ТСП
Умывальники	ДП-И (Г, У)	Приложение №2 22,23,24,25	22	индивидуальное решение с ТСП

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Составлен локально-сметный расчет на оборудование санитарно-гигиенического помещения. Направлено ходатайство на выделение средств финансирования в Управление образования администрации Боготольского района.