



**ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Прокуратура
Шолоховского района**

346270, Ростовская область, Шолоховский район,
ст. Вешенская, ул. Подтелкова, 51

09.12.2022 № 7-19-2022

Заведующему МБДОУ «Белогорский
детский сад № 4 «Ивушка»

Тимофеевой Л.Н.

пер. Станичный, д. 11, х. Белогорский,
Шолоховский район, Ростовская
область

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
федерального законодательства

Прокуратурой района в соответствии с поручением прокуратуры области проведена проверка исполнения требований федерального законодательства в сфере пожарной безопасности.

Согласно ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Закон № 69-ФЗ) под пожарной безопасностью понимается состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

В соответствии со ст. 37 Закона № 69-ФЗ руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению, незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В соответствии с п. 1 ст. 88 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени

огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарной отсека.

Однако, вопреки указанным требованиям, люк в чердачное помещение, двери в помещение кухни, прачечной, электрощитовой, кладовой и складских помещениях выполнены с не нормируемым пределом огнестойкости.

В нарушение п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы» двери эвакуационного выхода из спального помещения группы № 2, № 3 и № 4 выполнены открывающиеся не по направлению выхода из здания.

В силу ст. 38 Закона № 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут, в том числе, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, а также лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

Выявленные нарушения требований федерального законодательства являются недопустимыми, создают угрозу для жизни и здоровья граждан, в том числе несовершеннолетних, способствуют наступлению неблагоприятных последствий и стали возможными вследствие ненадлежащего исполнения должностных обязанностей и отсутствия должного контроля за деятельностью подчиненных сотрудников со стороны руководства образовательного учреждения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района и принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, причин и условий, им способствующих.
2. В случае привлечения должностных лиц к дисциплинарной ответственности предлагаю направить подтверждающие данный факт документы.
3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в письменной форме в установленный законом месячный срок.

И.о. прокурора района

юрист 1 класса



Р.А. Карпенко