

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
ОНДиПР Чугуевского муниципального района  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Чугуевского муниципального района  
692621 Приморский край Чугуевский район с. Чугуевка ул. Комарова, 6А, тел: 8(42372)21407, e-mail:  
ond\_chuguevsky@mchs25.ru  
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 103/1/1**  
**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Директору МКОУ «Средняя общеобразовательная школа» №11 с. Верхняя Бреевка  
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,  
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя  
объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Пуховой Елене Юрьевне

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа  
муниципального контроля о проведении проверки от 31 июля 2019 года № 103 и ст. 6.1 Федерального  
закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 07.08.2019 года по 30.08.2019 года  
проведена внеплановая / выездная проверка:

Старшим инспектором ОНДиПР Чугуевского муниципального района майором внутренней службы  
Кузьменко Михаилом Юрьевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

МКОУ СОШ №11 с. Верхняя Бреевка (филиал с. Архиповка)  
Приморский край Чугуевский район с. Архиповка ул. Совхозная, 13  
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором (филиала) МКОУ СОШ №11 с. Архиповка  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»  
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные  
в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Объект не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением. ✓	п. 4.1 Наружное противопожарное водоснабжение должно предусматриваться на территории поселений и организаций. Наружный противопожарный водопровод, как правило, объединяется с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом. Примечания: 1. Допускается осуществлять наружное противопожарное водоснабжение из емкостей (резервуаров, водоемов) с учетом требований пп. 9.1—9.9, а также рек, минимальный дебит которых обеспечивает расчетный расход воды на пожаротушение, с устройством пожарных подъездов или приемных колодцев, для населенных пунктов с числом жителей до 5 тыс. чел.; отдельно стоящих зданий классов функциональной пожарной опасности Ф2, Ф3, Ф4 объемом до 1000 м3, расположенных	10.07.2020г	

	<p>в населенных пунктах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода; всех зданий объемом св. 1000 м<sup>3</sup>; производственных зданий с производствами категорий В, Г и Д по пожарной и взрывопожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение более 10 л/с; складов грубых кормов объемом до 1000 м<sup>3</sup>; складов минеральных удобрений объемом зданий до 5000 м<sup>3</sup>; зданий радиотелевизионных передающих станций; зданий холодильников и хранилищ овощей и фруктов. (СП 8.13130.2009 п.4.1; ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)</p>		
--	---	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*Старший инспектор ОНДиПР  
Чугуевского муниципального района  
Кузьменко М.Ю.*

(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по  
пожарному надзору)

" 30 " августа 2019 г.



Предписание для исполнения получил:

*(подпись)*

" 30 " августа 2019 г.

Директор МКОУ СОШ №11  
с. Верхняя Бреевка  
Пухова Елена Юрьевна  
(должность, фамилия, инициалы)

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

**ПРЕДПИСАНИЕ № 104/1/1**  
**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Директору МКОУ «Средняя общеобразовательная школа» №11 с. Верхняя Бреевка  
 (полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Пуховой Елене Юрьевне

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении проверки от 31 июля 2019 года № 104 и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 07.08.2019 года по 30.08.2019 года проведена внеплановая / выездная проверка:

Старшим инспектором ОНДиПР Чугуевского муниципального района майором внутренней службы Кузьменко Михаилом Юрьевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

МКОУ СОШ №11 с. Верхняя Бреевка (филиал с. Ясное)  
 Приморский край Чугуевский район с. Ясное ул. Юбилейная, 1  
 проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором (филиала) МКОУ СОШ №11 с. Ясное Ковригиной О.В.  
 (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Объект не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением. ✓	п. 4.1 Наружное противопожарное водоснабжение должно предусматриваться на территории поселений и организаций. Наружный противопожарный водопровод, как правило, объединяется с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом. Примечания: 1. Допускается осуществлять наружное противопожарное водоснабжение из емкостей (резервуаров, водоемов) с учетом требований пп. 9.1—9.9, а также рек, минимальный дебит которых обеспечивает расчетный расход воды на пожаротушение, с устройством пожарных подъездов или приемных колодцев, для населенных пунктов с числом жителей до 5 тыс. чел.; отдельно стоящих зданий классов функциональной пожарной опасности Ф2, Ф3, Ф4 объемом до 1000 м3, расположенных	10.07.2020г	

		<p>в населенных пунктах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода; всех зданий объемом св. 1000 м<sup>3</sup>; производственных зданий с производствами категорий В, Г и Д по пожарной и взрывопожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение более 10 л/с; складов грубых кормов объемом до 1000 м<sup>3</sup>; складов минеральных удобрений объемом зданий до 5000 м<sup>3</sup>; зданий радиотелевизионных передающих станций; зданий холодильников и хранилищ овощей и фруктов. (СП 8.13130.2009 п.4.1; ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)</p>		
--	--	---	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;  
руководители федеральных органов исполнительной власти;  
руководители органов местного самоуправления;  
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*Старший инспектор ОНДиПР  
Чугуевского муниципального района  
Кузьменко М.Ю.*

(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по  
пожарному надзору)

" 30 " августа 2019 г.



Предписание для исполнения получил:

*(Подпись)*

" 30 " августа 2019 г.

Директор МКОУ СОШ №11  
с. Верхняя Бреевка  
Пухова Елена Юрьевна  
(должность, фамилия, инициалы)

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору