

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66

по делу об административном правонарушении
в области пожарной безопасности

08 сентября 2020 года

г. Кашин

(место рассмотрения город, село, района)

Главный государственный инспектор по пожарному надзору Кашинского, Калязинского, Кесовогорского районов начальник ОНД и ПР по Кашинскому, Калязинскому, Кесовогорскому районам, подполковник внутренней службы А.С. Трещеткин рассмотрев постановление Кашинской межрайонной прокуратуры о возбуждении производства по делу об административном правонарушении от 21.08.2020 года, а также материалы на юридическое лицо, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа №1, зарегистрированного по адресу: Тверская область г. Кашин ул. Ленина д.30/5 ИНН 6909006723, ОГРН 1026901669013

(фамилия, имя, отчество)

1. Полное наименование юридического лица Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа №1
2. Юридический адрес, тел (факс) 171640, Тверская область г. Кашин ул. Ленина д.30/5
3. Номер регистрационного свидетельства _____
4. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо, дата регистрации, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Тверской области 28.09.2012
5. Наименование обслуживающего банка и номер расчетного счета _____
6. Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица Мурашова Ирина Александровна
7. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя Приказ отдела образования Администрации Кашинского района №150 от 27.08.2013 года
8. Документ, удостоверяющий личность законного представителя Паспорт: серия 28 97 №017008, выдан 15.07.1998 года

(занимаемая должность)

установил, что юридическое лицо МБОУ СОШ №1 допустило нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, установленных стандартами, нормами и правилами, при следующих обстоятельствах:

12.08.2020 в период времени с 11 часов 30 минут до 12 часов 30 минут (время проведения проверки) Кашинской межрайонной прокуратурой совместно с отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Кашинскому, Калязинскому, Кесовогорскому районам, проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности в деятельности объекта МБОУ СОШ №1 расположенного по адресу: Тверская область, г. Кашин ул. Ленина д.30/5.

Согласно ст. 34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон «О пожарной безопасности») граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

На основании ст. 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства пожаротушения, не допускать их использования не по назначению.

Согласно п. 42 «б» ППР запрещается пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями.

Проведенной проверкой установлено, что в нарушение вышеуказанного требования ППР на втором этаже здания МБОУ СОШ №1 в коридоре начальных классов распределительная коробка эксплуатируется без крышки; на втором этаже здания МБОУ СОШ №1 в левом крыле распределительная коробка эксплуатируется без крышки.

В соответствии с п. 42 «а» ППР запрещается эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции.

В ходе проверки установлено, что в подсобном помещении второго этажа МБОУ СОШ №1 нарушена изоляция электропровода холодильника.

В соответствии с п. 43 ППР руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.

В ходе проведенной проверки установлено, что в пристояке к зданию МБОУ СОШ №1 отсутствуют знаки, обозначающие пути эвакуации.

В ходе проверки установлено, что в нарушении п. 478 ППР на огнетушители №22, установленное в здании МБОУ СОШ №1 отсутствует растроб.

В ходе проверки установлено, что в нарушении п. 61 ППР в раздевалке девочек возле спортивного зала МБОУ СОШ №1 на датчике пожарной сигнализации установлен монтажный колпачок; в медицинском кабинете датчик пожарной сигнализации расположен на расстоянии менее 0,5 метра от осветительного прибора; в кубовой здания МБОУ СОШ №1 отсутствует датчик пожарной сигнализации; в подсобном помещении на втором этаже МБОУ СОШ №1 отсутствуют дымовые пожарные извещатели.

В ходе проведения проверки установлено, что в нарушение п. 36 «б» ППР в левом крыле здания МБОУ СОШ №1 на лестничной площадке размещены различные материалы

Таким образом, МБОУ СОШ №1 совершено административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, выразившееся в нарушении требований пожарной безопасности.

Вина юридического лица – МБОУ СОШ №1 в совершении указанного административного правонарушения заключается в том, что у данного лица имелась возможность для соблюдения требований действующего законодательства, но им не были приняты все зависящие от него меры по его соблюдению, чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

На основании изложенного, руководствуясь ст.23.34 ч 1; ст. 29.9; ст.; 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и принимая во внимание ч.1 п.1., ч.2, ст. 4.2, Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно, раскаяние лица, совершившего административное правонарушение, совершение административного правонарушения впервые

ПОСТАНОВИЛ:

1. МБОУ СОШ №1 признать виновным в совершении административного правонарушения предусмотренного статьей **20.4 ч.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, а именно в нарушении:**

- Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года №390 «Правила противопожарного режима в РФ»

2. Привлечь к административной ответственности МБОУ СОШ №1 в виде **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.**

3. Объявить, что он (а) и иные заинтересованные лица имеют право обжаловать настоящее постановление в течение 10 дней со дня вручения или получения его копии Главному государственному инспектору Кашинского, Калязинского, Кесовогорского районов или Кашинский городской суд.

4. Разъяснить, что в соответствии со ст. 32.2. Кодекса РФ об административных правонарушениях административный штраф должен быть уплачен Вами не позднее 60-ти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо по истечении отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных ст. 31.5. КоАП РФ. В случае неуплаты штрафа он будет взыскан в принудительном порядке. В соответствии со ст.20.25 КоАП РФ за неуплату штрафа предусмотрено наложение административного штрафа в двукратном размере от суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

(подпись лица вынесшего постановление)

А.С. Трещеткин
(Ф.И.О)

Копию постановления получил

08.09.2020
(дата, подпись правонарушителя)

И.А. Мурашова
(Ф.И.О)

Копия постановления направлена

(дата, номер почтового отделения и номер заказного письма)

Постановление № от « » 20 г.

Исполнено « » 20 г.

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
№1

Ленина ул., д. 30/5, Кашин г.,
Тверская обл., 171640
тел. 8(48234)2-06-63,
факс: 8(48234)2-33-32
Email: shmou1@yandex.ru,
schooln12006.narod.ru
ОГРН: 1026901669013,
ИНН: 6909006723
КПП:690901001

Главному государственному инспектору
по пожарному надзору Кашинского,
Калязинского, Кесовогорского районов,
начальнику ОДН и ПР по Кашинскому,
Калязинскому, Кесовогорскому
районам, подполковнику внутренней
службы А.С.Трещеткину

директора МБОУ СОШ №1
И.А.Мурашовой


исх. № 8/13 от 01.10.20

Информация.

В соответствии с постановлением №67 от 8 сентября 2020 года МБОУ СОШ №1
сообщает следующее:

Нарушения, выявленные в ходе проверки, проходившей 12 августа 2020 года,
полностью устранены.

1. Распределительная коробка, находящаяся на втором этаже в коридоре начальных классов, закрыта крышкой.
2. Произведена замена электропроводки в подсобном помещении второго этажа.
3. В пристройке к зданию имеются знаки, обозначающие пути эвакуации.
4. Огнетушитель №22 эксплуатируется с раструбом.
5. Установлены датчики пожарной сигнализации в подсобных помещениях первого и второго этажей здания.
6. Лестничная площадка, находящаяся в левом крыле здания, освобождена.



Директор МБОУ СОШ №1



И.А.Мурашова

Получено 01.10.2020 г.
(Подпись) Трещеткин А.С.