

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад №3 г. Светогорска»
(МБДОУ «Детский сад №3 г. Светогорска»)
Коробицына ул., д. 4, г. Светогорск,
Выборгский район, 188990
тел/факс: 8 (81378) 4-30-13
тел.: 8 (81378) 4-48-09
E-mail: ds3.svetogorsk@mail.ru

Руководителям обществ,
предприятий и учреждений,
индивидуальным предпринимателям.

г. №
на № 240/1 от 28.12.2024

Запрос предоставлений ценовой информации

Уважаемые поставщики!

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение МБДОУ «Детский сад № 3 г. Светогорска», именуемое в дальнейшем Учреждение, планирует проведение среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций конкурсной процедуры определения подрядчика для заключения договора на обслуживание оборудования приточной установки П1, вытяжных систем В1-В2 в МБДОУ «Детский сад №3 г. Светогорска» согласно регламенту работ.

В целях исполнения требований статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» прошу в срок до 13.12.2024 года направить на адрес электронной почты ds3.svetogorsk@mail.ru предложения условий и цены для заключения договора на обслуживание оборудования приточной установки П1, вытяжных систем В1-В2 в МБДОУ «Детский сад №3 г. Светогорска», согласно спецификации.

Срок действия договора с 01.01.2025 по 31.12.2025 года.

Срок предоставления услуги до 31.12.2025 года.

Оплата осуществляется безналичным перечислением денежных средств на расчётный счёт подрядчика за счёт бюджетных средств.

Оплата осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня подписания Учреждением и представления поставщиком исполнительной документации.

Ответ на настоящий запрос должны однозначно определять цену единицы товара, работ, услуг и общую цену на условиях, указанных в настоящем запросе, срок действия предлагаемой цены, расчёт такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг.

Сведения об ответственном должностном лице, осуществляющем сбор ценовой информации: контрактный управляющий Учреждения Михайлова Е.А., тел.: 88137843013, e-mail: ds3.svetogorsk@mail.ru.

Проведение настоящей процедуры сбора ценовой информации не влечёт за собой возникновение каких-либо обязательств Учреждения.

Регламент работ:

№	Наименование работ
1. ПРИТОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	
1.	Внешний осмотр оборудования - проверка отсутствия механических повреждений, вибраций, повышенного шума, потеков технических жидкостей, негерметичности корпуса и соединений, утечек воздуха - при необходимости устранение (в теплотах вент камеры)
2.	Контроль отсутствия аварийных сигналов на щите управления, устройствах защиты
3.	Проверка надежности крепления двигателя и крыльчатки вентилятора на основании, протяжка
4.	Проверка работоспособности гибких виброизолирующих вставок вентилятора
5.	Проверка цепи заземления воздухопроводов и вент оборудования

6.	Проверка состояния воздушных фильтров.
7.	Проверка работоспособности водяных насосов, электроприводов воздушных клапанов, электроприводов водяных регулирующих кранов, КИП (манометров, термометров)
8.	Осмотр болтовых соединений воздухопроводов (вент камера) - протяжка по необходимости
9.	Проверка надежности силовых и сигнальных электр. соединений, протяжка контактов в щитах, в клеммных колодках вентиляторов, проверка состояния пускателей
10.	Проверка состояния тепло- и шумоизоляции вент установки, воздухопроводов, трубопроводов водяной обвязки -при необходимости восстановление (в пределах вент камеры)
11.	Проверка состояния оребрения калориферов, при необходимости чистка пылесосом.
12.	Проверка и регул-ка ременной передачи вентилятора, проверка ремней, при необходимости
13.	Проверка состояния водяных грязевиков калориферов, при необходимости чистка
14.	Замеры рабочих токов силовых агрегатов (вентиляторы, насосы)
15.	Проверка прохождения управляющих сигналов: на запуск/останов оборудования; на управление 3-хходовыми кранами, открытие/закрытие воздушных заслонок, срабатывание аварийных защит.
16.	Проверка индикации работы оборудования, индикации загрязнения фильтров, индикации срабатывания защиты от обмерзания калориферов
2. ВЫТЯЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	
19.	Внешний осмотр оборудования
20.	Проверка соединений воздухопроводов, при необходимости устранение неплотности
21.	Проверка прохождения управляющих сигналов: на пуск/стоп оборудования
22.	Замеры рабочих токов вентиляторов
23.	Протяжка силовых контактов в клеммных колодках вентиляторов
24.	Осмотр состояния рабочих колес вентиляторов, при необходимости чистка

И.О. заведующего МБДОУ
«Детский сад № 3 г. Светогорска»



Е.А.Арефьева