

АКТ
проверки работоспособности
системы оповещения людей о пожаре

Проведена проверка работоспособности системы оповещения людей о пожаре. Выполнены следующие виды работ: Внешний осмотр установки и ее составных частей (приемных станций, концентраторов, промежуточных устройств, динамиков, усилителей, микрофонных консолей, сигнальных линий и т. д.) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи; прочности крепления. Произведен контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличия пломб на приемных устройствах. Произведен контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего на резервное. Проверка работоспособности составных частей установки приемных станций, концентраторов, промежуточных устройств, динамиков, усилителей, микрофонных консолей, сигнальных линий и т. Д., Проверка работоспособности установки
(указывается вид системы - АПТ, ПС, ОПС и т.д., а также виды выполняемых работ)

Общество с ограниченной ответственностью «СтильДомСтрой», лицензия №86-В/00023 от 31.03.2014 г.

(полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя
(лицензиата), проводившего проверку (работы))

на объекте: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского района «Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» г. Белоярский», расположенном по адресу: 628162, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Лысюка, д. 5. (корпус №1), ул. Лысюка, д. 3. (корпус №2), ул. Лысюка, д. 3/1. (реабилитационный центр)

Проверка работоспособности проведена (работы выполнены) в период с "15" июля 2021 г. по "15" июля 2021 г.
на основании лицензии МЧС России №86-В/00023 от 31.03.2014 г.

В результате проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений установлено: Система оповещения людей о пожаре находится в работоспособном состоянии.

(указывается работоспособность (неработоспособность) систем)

Заведующий
МАДОУ «Детский сад «Сказка» г. Белоярский»
дошкольного образовательного учреждения
Белоярского района «Центр развития ребенка
- детский сад «Сказка» г. Белоярский.
(должность)

Генеральный директор ООО «СтильДомСтрой»
(должность)

Курбачева Оксана Викторовна
(фамилия и инициалы представителя заказчика)
"15" июля 2021 г.

Арестов Олег Борисович
(фамилия и инициалы представителя подрядчика (лицензиата))
"15" июля 2021 г.

