

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
Белоярского района «Центр развития - детский сад «Сказка» г. Белоярский**

**Акт № 49  
соответствия путей эвакуации**

Составлен «26» июля 2021г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:

- Курбачева О.В. – заведующий

Члены комиссии:

- Исакова Н.Н. – заместитель заведующего;
- Самоной Т.А.- заместитель заведующего;
- Ваганова И.Г. – заместитель заведующего;
- Поклонская Л.Н. – заместитель заведующего;
- Сухенко Т.В. – заведующий хозяйством;
- Цуканова А.В. – специалист по ОТ;
- Волкова М.Н. – медицинская сестра

1. Пути эвакуации во всех помещениях МАДОУ в свободном доступе.
2. Из каждой групповой ячейки имеется три эвакуационных выхода.
3. Посторонние предметы на пути эвакуации отсутствуют.
4. Эвакуационные пути оснащены информационными табличками.
5. Запасные выходы МАДОУ оснащены самосветящимися знаками «выход», «запасной выход».
6. На путях эвакуации расположены знаки направления движения.
7. На центральных дверях и запасных выходах МАДОУ установлены электромеханические кодовые замки.
8. поэтажно, на каждом выходе, размещены фотолюминесцентные планы эвакуации.

Заключение комиссии: пути эвакуации соответствуют требованиям СП 1.13130.2009 от 01.05.2009. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», требованиям Федерального закона от 22.07.2008 3123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Председатель комиссии:

 Курбачева О.В.

Члены комиссии:


 Исакова Н.Н.

 Самоной Т.А.

 Ваганова И.Г.

 Поклонская Л.Н.

 Сухенко Т.В.

 Цуканова А.В.

 Волкова М.Н.

«26» июля 2021г.