AKT

проверки работоспособности

(проведения работ по техническому обслуживанию) средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

проведена проверка работоспособности (выполнены работы ПО техническому обслуживанию) автоматической системы пожарной сигнализации.

Выполнены следующие виды работ: Внешний осмотр установки и ее составных частей (приемных станций, концентраторов, промежуточных устройств, извещателей, сигнальных линий и т. д.) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи; прочности крепления. Произведен контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличия пломб на приемных устройствах. Произведен контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего на резервное. Проверка работоспособности составных пультов, извещателей, измерение параметров частей установки приемных станций, сигнальных линий и т.п.) Проверка работоспособности установки.

(указывается вид системы - АПТ, ПС, ОПС и т.д., а также виды выполняемых работ)

Общество с ограниченной ответственностью «СтильДомСтрой», лицензия №86-Б/00023 от 31.03.2014 r.

(полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя

(имцензиата), проводившего проверку (работы))

на объекте: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского района «Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» г. Белоярский» расположенном по апресу: 628162, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Лысюка, д. 5. (корпус №1), ул. Лысюка, д. 3. (корпус №2), ул. Лысюка, д. 3/1. (реабилитационный центр)

Проверка работоспособности проведена (работы выполнены) в "15" июля 2021 г. по "15" июля 2021 г.

на основании лицензии МЧС России №86-Б/00023 от 31.03.2014 г.

В результате проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений установлено: Автоматическая система пожарной сигнализации, находится в работоспособном состоянии.

(указывается работоспособность (неработоспособность) систем)

Завелующий

МАДОУ «Детский сад «Сказка» г. Белоярский» дошкольного образовательного учреждения Белоярского района «Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» г. Белоярский. (должность)

Генеральный директор ООО «СтильДомСтрой» (должность)

Курбачева Оксана Викторовна

(фамилия и инициалы представителя ваказчика) тиковоное образования "15" июля 20

Арестов Олег Борисович

(фамилия и инициалы представителя подрядчика (лицензиата))

"15" июля