



Прокуратура Российской Федерации  
Прокуратура Тверской области

**Нелидовская межрайонная  
прокуратура**

ул. Карбышева, д. 15, г. Нелидово,  
Тверская область, 172523

04.08.2023 № 60-2023



Директору  
МБОУ «Средняя  
общеобразовательная школа № 3»

Кудровой Т.Н.

ул. Правды, д. 17, г. Нелидово,  
Тверская обл., 172527

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

об устранении нарушений  
законодательства в сфере защиты прав  
несовершеннолетних

Нелидовской межрайонной прокуратурой Тверской области, с привлечением специалиста ОНД и ПР МЧС по Нелидовскому, Оленинскому, Бельскому районам, 22.06.2023 в период времени с 11 часов 05 минут по 11 часов 35 минут проведена проверка соблюдения в лагере с дневным пребыванием детей при МБОУ «СОШ № 3» требований законодательства о пожарной безопасности.

К компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности, согласно ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» относятся, в том числе создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся.

В соответствии со ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» охрана здоровья обучающихся включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность

Согласно п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Согласно ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» органы государственной власти и органы местного самоуправления, должностные лица организаций несут в пределах своих полномочий ответственность за

Вх. № 1191  
04.08.2023

НЛ (22) 000202

Нелидовская межрайонная прокуратура  
Тверской области  
№ 20280038-60-2023/Прдп231-23-20280038

обеспечение гарантий в сфере охраны здоровья, установленных законодательством Российской Федерации.

В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69 ФЗ «О пожарной безопасности» нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой принятие органами государственной власти нормативных правовых актов, направленных на регулирование общественных отношений, связанных с обеспечением пожарной безопасности.

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, устанавливающие требования пожарной безопасности, разрабатываются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – ППР в РФ).

В соответствии с п. 35 ППР в РФ запрещается:

а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;

б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

з) прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;

и) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.

В ходе проведенной проверки 22.06.2023 в период времени с 11 часов 05 минут по 11 часов 35 минут в лагере с дневным пребыванием детей при МБОУ «СОШ № 3», выявлены следующие нарушения требований законодательства о пожарной безопасности:

- электрическая проводка (рубильники, выключатели, розетки) проложена по горючему основанию - нарушение п. 35 «з» ППР в РФ;

- на объекте эксплуатируется электропроводка с видимыми нарушениями изоляции - нарушение п. 35 «а» ППР в РФ;

- на объекте эксплуатируется распределительная коробка с повреждением (распределительная коробка не закрыта) - нарушение п. 35 «б» ППР в РФ;

- на объекте допускается оставление без присмотра включенными в электрическую сеть бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя - нарушение п. 35 «и» ППР в РФ.

Кроме того, в ходе проведенной проверки выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.



Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 утверждены санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту СП 2.4.3648-20)

Согласно п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключающее доступ к нему детей.

В нарушение указанного требования СП 2.4.3648-20 в туалетах МБОУ «СОШ № 3» хранится уборочный инвентарь, в доступном для детей месте.

Указанные нарушения закона существенно нарушают права несовершеннолетних на безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за обучающимися, может привести к необратимым последствиям в виде причинения вреда жизни и здоровья несовершеннолетних.

Анализ выявленных нарушений, причин и условий, им способствующих, свидетельствует о ненадлежащем исполнении должностных обязанностей ответственными лицами образовательного учреждения, а также об отсутствии должного контроля за деятельностью подчиненных работников со стороны руководителя учреждения, что приводит к нарушению прав и законных интересов граждан на получение доступной информации о деятельности образовательного учреждения.

В соответствии изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

#### ТРЕБУЮ:

1. Немедленно рассмотреть настоящее представление и принять исчерпывающие меры к устранению выявленных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

2. Представление рассмотреть с участием работника прокуратуры. О времени и месте рассмотрения представления уведомить Нелидовскую межрайонную прокуратуру.

3. В результатах рассмотрения и принятых мерах сообщить в прокуратуру в установленный законом месячный срок в письменной форме, с приложением копий документов подтверждающих принятые меры.

Межрайонный прокурор  
советник государственной юстиции



К.И. Горбачёв