

УТВЕРЖДАЮ

Директор Школы №3

Т.Н. Кудрова

10 июня 2026



А К Т
проведения обследования

Наименование объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3.

Адрес объекта: 172527, город Нелидово Тверской области, улица Правды, дом 17

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Майкова Анастасия Сергеевна, заведующий хозяйством

Члены комиссии:

Боголюбова Евгения Михайловна, заместитель директора по УВР;

Сирота Михаил Васильевич, рабочий по обслуживанию зданий.

Произвела осмотр здания в связи с началом подготовки к отопительному периоду 2026-2027 года с целью оценки состояния объектов коммунального хозяйства, находящихся на балансе школы.

При осмотре выявлено следующее:

1. Необходимо провести осмотр теплового узла;
2. Произвести промывку оборудования и трубопроводов теплопотребляющих установок;
3. Произвести проверку приборов учета;
4. Необходимо произвести испытания системы отопления;
5. Осмотреть трубы холодного водоснабжения;
6. Осмотреть кровлю;
7. Отрегулировать доводчики дверей, стеклопакетов;
8. Произвести гидравлические испытания наружных тепловых сетей, тепловых узлов и внутренних систем теплопотребления.

Председатель комиссии:

А.С. Майкова

Члены комиссии:

Е.М. Боголюбова

М.В. Сирота