

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю**

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 227-71-99 (onkvot@mchskrsk.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 162

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Юридическому лицу - Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

учреждению детский сад «Теремок»

владельца собственности, имущества и т.п.

(далее – МБДОУ детский сад «Теремок»)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки от 22.09.2021 №162 в период с 11:00 часов 28 сентября 2021 по 13:00 часов 28 сентября 2021, с 10:30 часов 07 октября 2021 по 11:00 часов 07 октября 2021 государственным инспектором Рыбинского района по пожарному надзору Кибус Романом Владимировичем, совместно с Гостевской Татьяной Михайловной – заведующей МБДОУ детский сад «Теремок», проведена плановая выездная проверка объекта защиты МБДОУ детский сад «Теремок», расположенного по адресу: Красноярский край, город Бородино, мкр. Стахановский, 14.

В ходе проведения плановой выездной проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения
1	2	3	4
1.	В спортивном зале в полу на путях эвакуации перед эвакуационным выходом на лестницу третьего типа, устроен порог высотой 18 см.	В соответствии с пунктом 27 а) Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г № 1479: При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах).	07.10.2022
2.	В музыкальном зале в полу на путях эвакуации перед эвакуационным выходом на лестницу третьего типа, устроен порог высотой 6 см.	В соответствии с пунктом 27 а) Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г № 1479: При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах).	07.10.2022
3.	В спальном помещении	В соответствии с пунктом 27 а) Правил проти-	07.10.2022

	<p>группы Колокольчики расположенном на втором этаже в полу на путях эвакуации перед эвакуационным выходом на лестницу третьего типа, устроен порог высотой 8 см.</p>	<p>вопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г № 1479: При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах).</p>	
4.	<p>В спальном помещении группы Пчелки расположенном на втором этаже в полу на путях эвакуации перед эвакуационным выходом на лестницу третьего типа, устроен порог высотой 12 см.</p>	<p>В соответствии с пунктом 27 а) Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г № 1479: При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах).</p>	07.10.2022
5.	<p>В подвале допускается хранение горючих материалов (мебель, игрушки)</p>	<p>В соответствии с пунктом 16 б) Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г № 1479: На объектах защиты запрещается использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов.</p>	07.10.2022
6.	<p>Руководитель организации не обеспечил проверку огнезадерживающих устройств (клапанов) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации</p>	<p>В соответствии с пунктом 42 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г № 1479: В соответствии с технической документацией изготовителя руководитель организации обеспечивает проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p>	07.10.2022

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор
Рыбинского района
по пожарному надзору
«07» октября 2021 г.



Кибус Р.В.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил(-а):
Заведующая МБДОУ
детский сад «Теремок»
«07» октября 2021 г.

Гостевская Т.М.
(подпись)

Гостевская Т.М.