



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: krsk@enis.gosnadzor.ru <http://enis.gosnadzor.ru/>
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

ПРЕДПИСАНИЕ № 14/191-Э

Законному представителю
Муниципального казённого
дошкольного образовательного
учреждения детского сада
«Теремок».
663980, Красноярский край,
г. Бородино, м-он Стахановский, 14.

«14» ноября 2018 г.

Мною, государственным инспектором Восточного территориального отдела Енисейского управления Ростехнадзора Грязновым Виктором Анатольевичем в период с 12 ноября 2018 года по 14 ноября 2018 года, на основании распоряжения заместителя руководителя Енисейского управления Ростехнадзора Германа П.Я. от 10.10.2018 года № 3697-р/кр проведены мероприятия по осуществлению государственного контроля (надзора) в отношении

Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детского сада «Теремок»

В целях устранения выявленных при проведении государственного контроля (надзора) нарушений требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, норм и правил в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, зафиксированных в акте проверки Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детского сада «Теремок» от 14.11.2018 года № 14/191/3697/2018, на основании части 1 статьи 17 федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, пункта 5.6. Положения о Енисейском управлении Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору от 17.12.2012 г. № 729.

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:**Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки.**

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1.	Не назначен ответственный за электрохозяйство для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок, имеющий IV группу по электробезопасности из числа руководителей и специалистов.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), 2003г., п. 1.2.3., п. 1.2.7. Проверочный лист, п.5.1., п.8.2.	01.11.2019г.
2.	Отсутствует журнал учета работ по нарядам и распоряжениям.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), 2003г., п. 1.8.9. Проверочный лист, п.245.2.	01.11.2019г.
3.	Журнал учета и содержания средств защиты отсутствует.	Инструкция по применению и испытанию средств защиты (ИпоПИСЗ), 2003 г, п.1.4.2., прилож.1	01.11.2019г.
4.	Электроустановки не обеспечены средствами защиты в соответствии с нормами комплектования средствами защиты.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), 2003г., п. 1.2.2., п. 2.2.21. Инструкция по применению и испытанию средств защиты (ИпоПИСЗ), 2003 г., прилож.8. Проверочный лист, п.223., п.226., п.243.2.	01.11.2019г.
5.	Не разработан перечень работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации.	Правила по охране труда при эксплуатации	01.11.2019г.

		электроустановок (ПОТ), 2013г., п.п.8.1.-8.6. Проверочный лист, п.245.3.	
6.	Повреждён питающий кабель основного источника электроснабжения - АПБВ 3x50 + 1x25 L=100м. от РУ-0,4 кВ ТП № 7-12-6 ф. 7-12. Электроснабжение детского сада осуществляется от резервного источника.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), 2003г., п. 1.2.2., п.1.6.3., п.1.6.11. Проверочный лист, п.4.2.	01.11.2019г.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.


Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен(а):

Гостева Т.А. ✓ Заведующий муниципальным казённым дошкольным образовательным учреждением детским садом «Теремок» – Гостевская Татьяна Михайловна.

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи предписания

Лицо, вынесшее предписание:
Государственный инспектор



В.А. Грязнов

Предписание на 2-х листах для исполнения получено

Гостева Т.А. ✓ Заведующий муниципальным казённым дошкольным образовательным учреждением детским садом «Теремок» – Гостевская Татьяна Михайловна.