



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ОСЗН

/А.А. Попов/

07 июля 2023 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) №2

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное учреждение

1.2. Адрес объекта: 399776, Липецкая обл., г. Елец, ул. Кротевича, д. 31а

1.3. Сведения о размещении объекта:

— отдельно стоящее здание 1 этажей, 454,9 кв. м

— часть здания _____ этаж (или на - _____ этаже), _____ кв. м

— наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ нет _____ кв. м

1.4. Год постройки здания 1987, последнего капитального ремонта

2022

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование — согласно уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №2 города Ельца», МБУДО «ДШИ №2 г. Ельца»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 399773, Липецкая обл., г. Елец, ул. Орджоникидзе, д. 7в

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

1.11. Вышестоящая организация: Управление культуры администрации городского округа город Елец

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 399772, Липецкая обл., г. Елец, ул. Коммунаров, д. 45; e-mail - kultura48elrus@mail.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: дополнительное образование детей и взрослых.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность (реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства, реализация общеразвивающих программ в области искусств).
- 2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети с 3-х лет и взрослые.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): нет.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 150 человек в день, 90 человек – одновременно максимально допустимая вместимость.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):
Автобусная остановка «Хлебная база» (автобус №3, 16, 20) находится в 250 метрах прямо до здания МБУДО «ДШИ №2 г. Ельца», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 250м
- 3.2.2. время движения (пешком): 5 мин.
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да.
- 3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): нет.
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная; нет): нет.
- 3.2.6. Перепады высоты на пути (есть, нет): нет.
- Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ, ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД».

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДП-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДУ.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт (текущий)
2	Вход (входы) в здание	не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается

	посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт (текущий)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт (текущий)
8	Все зоны и участки	

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: 2025-2030 гг., при наличии финансирования.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-И.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ДП-И

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «___» июля 2023 г.
2. Акта обследования объекта от «___» июля 2023 г.

Руководитель ОСЗН (председатель комиссии):

Директор МБУДО «ДШИ №2 г. Ельца» _____ Попов А.А.

Члены комиссии:

Заместитель директора по АХЧ
МБУДО «ДШИ №2 г. Ельца» _____

Заместитель директора по УВР
МБУДО «ДШИ №2 г. Ельца» _____

Председатель Елецкой городской общественной
организации общероссийской общественной организации
"Всероссийское общество инвалидов" _____ Мосина Г. И.



**Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ,
необходимым для приведения объекта и порядка представления на нём
услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов**

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	Вход в здание: установить противоскользящее покрытие на края ступеней	2025-2030 год, по мере поступления финансирования
2	Пути движения внутри здания: предусмотреть наличие тактильной полосы, таблички выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля	2025-2030 год, по мере поступления финансирования
3	Санитарно-гигиенические помещения: установить опорные поручни.	2025-2030 год, по мере поступления финансирования
4	Средства информации и телекоммуникации: установить указатели и пиктограммы, оборудовать помещения малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы и маяки, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации о предоставлении услуги	2025-2030 год, по мере поступления финансирования