

Утверждаю:
 Директор
 ГАПОУ СО «Полевской многопрофильный
 техникум им. В.И.Назарова»
 П.С.Колобков
 «15» января 2024 г



Отчет о частичном исполнении предписаний

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности выявленных в ходе проведения плановой, выездной проверки отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Ревда, городского округа Дегтярск, Полевского городского округа

№ п/п	Перечень мероприятий в соответствии с предписанием надзорного органа (с указанием адреса объекта и назначения здания/сооружения)	Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения согласно Предписанию	Срок устранения выявленных нарушений/замечаний (планируемый)	Наличие разработанной проектно-сметной документации либо локально-сметных расчетов, направленных на устранение нарушений/замечаний	Наличие проверки определения достоверности сметной стоимости разработанной документации и (отметка о проверке ГКУ СО "ХЭУ" или иная организация)	Стоимость выполнения работ в соответствии с разработанной документацией (рублей)	Планируемый источник финансирования мероприятия	Лицо, ответственное за выполнение мероприятия	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Предписание № 66-20-2022/0012/3 (Учебный корпус, расположенный по адресу: г. Полевской, ул.Ленина,16)										
1.	Разработка проектной и сметной	Федеральный закон от 27.12.2002 № 184	10.03.2024	10.03.2024	Локальный сметный расчет (на проверке)	Не проверена	278 400,00	Средства субсидии	Зам. директора по АХЧ	Не исполнено.

	<p>документации на замену автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре.</p>	<p>«О техническом регулировании» ст.46, нормы пожарной безопасности 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» п.1,4, таблица 1, таблица 3, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.54, СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной</p>							<p>Широкова И.В.</p>	
--	---	---	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--

		защиты. Нормы и правила проектирования» приложения А, п.А.1, таблица А1								
2.	Разработка проектной и сметной документации на монтаж аварийного освещения путей эвакуации.	Федеральный закон от 27.12.2002 №184 «О техническом регулировании» ст.46, СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» п.7.74, Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.89, СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п.4.3.1, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.3.12, СП 52.13330.2016	10.03.2024	10.03.2024	Локальный сметный расчет (на проверке)	Не проверена	117 000,00	Средства субсидии	Зам.директора по АХЧ Широкова И. В.	Не исполнено.

		«Естественное и искусственное освещение» п.7.6.								
3.	Замена системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре (стоимость указана ориентировочно, точная стоимость подлежит корректировке после разработки проектно-сметной документации)	Федеральный закон № 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» с.46, Нормы пожарной безопасности «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» 104-03 п.1.2, п.5.1 таблица 2, СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» таблица 2.	10.03.2024	10.03.2024	Локальный сметный расчет составляется после разработки и согласования проектной документации	-	Ориентировочная стоимость 2 744 000, 00	-	Зам. директора по АХЧ Широкова Ирина Владимировна	Не исполнено. Стоимость определяется по результатам разработки проектной документации
4	Замена дверного проема на противопожарный помещений № 13, №15, теплоузел,	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной	10.03.2024	10.03.2024	176 016,67	-	-	Средства субсидии	Зам.директора по АХЧ Широкова И.В.	Не исполнено

	склад №1, склад №2	безопасности» ст.83, п.1, таблицы 23, 24 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.4.2.								
5	Приобретение и монтаж приспособления для самозакрывания двери (4 шт.)	Постановление правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.24	10.03.2024	10.03.2024	19 672,00	КП	-	Запланировано за счет средств приносящей доход деятельности	Зам. директора по АХЧ Широкова И.В.	Исполнено
6	Монтаж системы аварийного освещения путей эвакуации (стоимость указана ориентировочно, точная стоимость будет скорректирована после	Федеральный закон от 27.12.2002 №184 «О техническом регулировании» ст.46, СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» п.7.74, Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-	10.03.2024	10.03.2024	Локальный сметный расчет составляется после разработки и согласования проектной документации	Локальный сметный расчет (на проверке)	Ориентировочная стоимость 384 666, 67	Средства субсидии	Зам.директора по АХЧ Широкова И.В	Стоимость определяется по результатам составления проектно-сметной документации

	разработки проектно-сметной документации)	ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.89, СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п.4.3.1, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.3.12, СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» п.7.6.								
Предписание № 66-20-2022/0022/3 (Учебный корпус, расположенный по адресу: г. Полевской, ул. Вершинина,37)										
1	Разработка проектной и сметной документации на замену автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	Федеральный закон от 27.12.2002 № 184 «О техническом регулировании» ст.46, нормы пожарной безопасности 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите	10.03.2024	10.03.2024	Локальный сметный расчет (на проверке)	Не проверена	321 600,00	Средства субсидии	Заместитель директора по АХЧ Широкова Ирина Владимировна	Разработано частично. Документация разработана по помещениям образовательного производственного центра, создается

		автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» п.1,4, таблица 1, таблица 3, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.54, СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» приложения А, п.А.1, таблица А1								мого на базе техникума в рамках ФП «Профессионалитет»
2	Разработка проектной и сметной документации на монтаж аварийного освещения	Федеральный закон от 27.12.2002 №184 «О техническом регулировании» ст.46, СНиП 23-05-95	10.03.2024	10.03.2024	Локальный сметный расчет (на проверке)	Не проверена	117 000,00	Средства субсидии	Заместитель директора по АХЧ Широкова Ирина Владимировна	Не исполнено

	путей эвакуации.	«Естественное и искусственное освещение» п.7.74, Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.89, СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п.4.3.1, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.3.12, СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» п.7.6.							овна	
3	Замена системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре (стоимость указана	Федеральный закон № 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» с.46, Нормы пожарной безопасности «Системы	10.03.2024	10.03.2024	Локальный сметный расчет составляется после разработки и согласования проектной документации	-	Ориентировочная стоимость 2 967 150, 00	Средства субсидии	Заместитель директора по АХЧ Широкова Ирина Владимировна	Стоимость определяется по результатам работ разработки проекта

	ориентировочно, точная стоимость подлежит корректировке после разработки проектно-сметной документации)	оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» 104-03 п.1.2, п.5.1 таблица 2, СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» таблица 2.								
4	Замена дверного проема на противопожарный помещений № 135, № 136, книгохранилище, теплопункт, электрощитовая, склад спецодежды, вентиляционная вентиляционная 2 этаж, двери лестничной клетки 1 этаж (2 шт), двери лестничной клетки 2 этаж (2 шт), двери	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.83, п.1, таблицы 23, 24 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-	10.03.2024	10.03.2024	КП	-	906 598,67	Средства субсидии	Заместитель директора по АХЧ Широкова Ирина Владимировна	Исполнено частично в рамках проведения ремонтных работ образовательного центра кластера создаваемого на базе техникума в рамках

	лестничной клетки 3 этаж (2 шт), двери лестничной клетки 4 этаж (2 шт), инструментальная, столярная мастерская, заготовочная.	планировочным и конструктивным решениям» п.4.2.								ФП «Профессионалитет»
5	Приобретение и монтаж приспособления для самозакрывания двери (5 шт)	Постановление правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.24	10.03.2024	10.03.2024	КП	24 006,7	-	За счет средств приносящей доход деятельности	Заместитель директора по АХЧ Широкова Ирина Владимировна	Исполнено
6	Монтаж системы аварийного освещения путей эвакуации (стоимость указана ориентировочно, точная стоимость будет скорректирована после разработки проектно-сметной документации)	Федеральный закон от 27.12.2002 №184 «О техническом регулировании» ст.46, СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» п.7.74, Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.89, СП	10.03.2024	10.03.2024	Локальный сметный расчет составляется после разработки и согласования проектной документации	-	Ориентировочная стоимость 384 800,00	Средства субсидии	Заместитель директора по АХЧ Широкова Ирина Владимировна	Стоимость определяется по результатам разработки проекта

		1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п.4.3.1, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.3.12, СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» п.7.6.								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--