



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю**

г. Красноярск

30 марта 2018 г.
с 09:00 до 10:00 часов

АКТ ПРОВЕРКИ


органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 6327

На основании распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю М.Р. Аккерта № 1074 от 27.02.2018 г., по адресу: 663090, г. Дивногорск, ул. Театральная, д. 30, проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств города Дивногорска» (МБУ ДО «ДШИ г. Дивногорска»), ИНН 2446002506, ОГРН 1022401254105

ФГИС «ЕРП» 24180702399543/2018082244

Дата и время проведения проверки: с 19.03.2018 г. по 30.03.2018 г., 10 рабочих дней, 19.03.2018 г. с 11.30 до 13.30

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю, г. Красноярск, ул. Каратанова, 21

С распоряжением о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку, ознакомлен: директор МБУ ДО «ДШИ г. Дивногорска» Павленко Галина Владимировна 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется


Лицо, проводившее проверку: специалист-эксперт отдела надзора за условиями воспитания, обучения и питания населения Бабенко Анастасия Викторовна.

В качестве экспертов привлечены: специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» В.В. Кузьмин – эксперт-физик лаборатории физических факторов для проведения инструментальных измерений параметров микроклимата (температуры, относительной влажности воздуха), коэффициента пульсации освещенности в классах с энергосберегающими и люминесцентными лампами; помощник врача по коммунальной гигиене Т.Е.

МБУ ДО «ДШИ
г. ДИВНОГОРСКА»
ВХОДЯЩИЙ № 58
От 05.04.2018 г.



Гаялова - для проведения экспертизы полученных результатов инструментальных измерений.

При проведении проверки присутствовал (и): директор МБУ ДО «ДШИ г. Дивногорска» Павленко Галина Владимировна  ----

В результате проведенных мероприятий по надзору установлено:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств города Дивногорска» (МБУ ДО «ДШИ г. Дивногорска») имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности от 09.02.2016 г № 8596-л, а также санитарно-эпидемиологическое заключение для осуществления деятельности по программе дополнительного образования от 10.04.2009 г № 24.49.32.000.М.001184.04.09. Численность обучающихся 322 человека.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» (СанПиН 2.4.4.3172-14) здание МБУ ДО «ДШИ г. Дивногорска» построенное в 1975 г, в части архитектурно-планировочных решений, эксплуатируются в соответствии с проектом, по которому было построено.

При натурном обследовании превышение уровней шума, вибрации, источников ультразвука и инфразвука, электромагнитных полей и излучений в здании и на территории организации дополнительного образования не установлено, что соответствует требованиям п. 1.5. СанПиН 2.4.4.3172-14..

Функционирование МБУ ДО «ДШИ г. Дивногорска» осуществляется при наличии заключения, подтверждающего его соответствие санитарному законодательству и настоящим санитарным правилам, выданного органом, уполномоченным осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор и федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей в целях лицензирования образовательной деятельности, что соответствует требованиям п. 1.7. СанПиН 2.4.4.3172-14.

Работники МБУ ДО «ДШИ г. Дивногорска» прошли предварительные, при поступлении на работу, и периодические медицинские осмотры в установленном порядке, профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в два года, привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, что соответствует требованиям п. 1.8. СанПиН 2.4.4.3172-14. Каждый работник МБУ ДО «ДШИ г. Дивногорска» имеет личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, допуск к работе, что соответствует требованиям п. 1.9. СанПиН 2.4.4.3172-14, СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии».

Участок, для размещения здания МБУ ДО «ДШИ г. Дивногорска», находится за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и

иных объектов и на расстояниях, обеспечивающих нормативные уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха для территории жилой застройки, что соответствует требованиям п. 2.1. СанПиН 2.4.4.3172-14. Через территорию МБУ ДО «ДШИ г. Дивногорска» не проходят магистральные инженерные коммуникации водоснабжения, канализации, тепло- и энергоснабжения, что соответствует требованиям п. 2.2. СанПиН 2.4.4.3172-14.2.3. Территория МБУ ДО «ДШИ г. Дивногорска» ограждена забором и полосой зеленых насаждений. Для предупреждения затенения окон и снижения естественной освещенности в помещениях деревья высажены не ближе 15 м от здания, кустарники - не ближе 5 м, что соответствует требованиям п. 2.3. СанПиН 2.4.4.3172-14. На территории оборудована площадка для сбора мусора на расстоянии не менее 15 м от здания, площадка для сбора мусора имеет твердое покрытие. Территория имеет наружное электрическое освещение, что соответствует требованиям п. 2.5. СанПиН 2.4.4.3172-14.

Дети с ограниченными возможностями здоровья в МБУ ДО «ДШИ г. Дивногорска» отсутствуют.

МБУ ДО «ДШИ г. Дивногорска» расположена в отдельно стоящем здании, что соответствует требованиям п. 3.1. СанПиН 2.4.4.3172-14. Входы в здания МБУ ДО «ДШИ г. Дивногорска» оборудованы тамбурами, что соответствует требованиям п. 3.2. СанПиН 2.4.4.3172-14. Набор помещений здания МБУ ДО «ДШИ № 15» определен направленностью реализуемых дополнительных общеобразовательных программ. Состав и площади помещений, в которых организуются занятия, принимаются в соответствии с Приложением N 1 п. 3.4. СанПиН 2.4.4.3172-14. Помещения для теоретических занятий различной направленности предусмотрены из расчета не менее 2,0 м² на одного учащегося. Медицинский кабинет не предусмотрен.

Занятия с использованием персональных компьютеров не осуществляются.

Используемые строительные и отделочные материалы безвредны для здоровья человека (представлены документы на внутреннюю отделку помещений), устойчивы к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами в соответствии с требованиями п. 3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14

На первом этаже здания размещаются отдельные туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами, количество туалетов и санитарно-технических приборов в соответствии с проектом. Туалеты обеспечены педальными ведрами, туалетной бумагой, мылом, электросушителем (или бумажными полотенцами, салфетками) для рук. Мыло, туалетная бумага и полотенца в наличии постоянно, что соответствует требованиям п. 3.10. СанПиН 2.4.4.3172-14.

Имеется отдельное место для хранения уборочного инвентаря, которое оборудовано шкафом, что соответствует требованиям п. 3.11. СанПиН 2.4.4.3172-14.

Здания МБУ ДО «ДШИ г. Дивногорска» оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией в соответствии с требова-

ниями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения, что соответствует требованиям п. 4.1. СанПиН 2.4.4.3172-14.

Измеренные в рамках проверки уровни естественного и искусственного освещения в помещениях организации дополнительного образования соответствуют гигиеническим требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий и настоящим санитарным правилам, что подтверждается заключением санитарно-эпидемиологической экспертизы № 1506 от 27.03.2018 г, выполненного на основании определения о назначении экспертизы № 1826 от 19.03.2018 г и соответствует требованиям п. 5.6 СанПиН 2.4.4.3172-14.

В соответствии с требованиями п. 5.3 СанПиН 2.4.4.3172-14 светопроемы учебных кабинетов №№ 8, 10, 13, 2, 1, 25, 15, 20 оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами типа жалюзи, тканевыми шторами светлых тонов.

Направленность светового потока от окон на рабочую поверхность предусматривается левосторонней, что соответствует требованиям п. 5.4 СанПиН 2.4.4.3172-14.

Учебные доски, не обладающие собственным свечением в кабинетах обеспечены равномерным искусственным освещением, что соответствует требованиям п. 5.7 СанПиН 2.4.4.3172-14. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии. Неисправные и перегоревшие лампы хранятся в отдельном помещении и утилизируются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (представлен договор на демеркуризацию ртути содержащих ламп), что соответствует требованиям п. 5.9 СанПиН 2.4.4.3172-14.

Здание МБУ ДО «ДШИ г. Дивногорска» оборудовано системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях. Системы отопления, вентиляции воздуха обеспечивают нормируемые параметры микроклимата и воздушной среды помещений организаций дополнительного образования, что подтверждается заключением санитарно-эпидемиологической экспертизы № 1506 от 27.03.2018 г, выполненного на основании определения о назначении экспертизы № 1826 от 19.03.2018 г. и соответствует требованиям пп. 6.1, 6.2 СанПиН 2.4.4.3172-14.

Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека, что соответствует требованиям п. 6.4 СанПиН 2.4.4.3172-14. Все помещения для занятий ежедневно проветриваются во время перерывов между занятиями, между сменами и в конце дня, сквозное проветривание помещений в присутствии детей и проветривание через туалетные комнаты не допускается, п. 6.7 СанПиН 2.4.4.3172-14.

В нарушение требований п. 7.1 СанПиН 2.4.4.3172-14 в учебных кабинетах №№ 13, 12, 11, 10, 9, 7, 5, 6, 4, 3, 2, 1 допускается использование учебных стульев с мягким покрытием, что не обеспечивает проведение санитарно

- эпидемического режима в организации, с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

МБУ ДО «ДШИ г. Дивногорска» организуется образовательный процесс в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой, что соответствует требованиям п. 8.1 СанПиН 2.4.4.3172-14.

Занятия в объединениях проводятся по группам, подгруппам, индивидуально. Продолжительность занятий в объединениях устанавливается локальным нормативным актом МБУ ДО «ДШИ г. Дивногорска». Кратность занятий в неделю и их продолжительность в организациях дополнительного образования осуществлена в соответствии с Приложением №3 СанПиН 2.4.4.3172-14, что соответствует требованиям п. 8.2 СанПиН 2.4.4.3172-14. Занятия в организациях дополнительного образования начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет окончание занятий в 21.00 часов, что соответствует п. 8.3 СанПиН 2.4.4.3172-14. После 30-45 минут теоретических занятий организован перерыв длительностью 10 мин, что соответствует п. 8.5 СанПиН 2.4.4.3172-14. Объём максимальной аудиторной нагрузки для обучающихся в детских школах искусств по видам искусств и по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств не превышает 14 часов в неделю. Объём максимальной аудиторной нагрузки для обучающихся в детских школах искусств по дополнительным общеразвивающим программам в области искусств не превышает 10 часов в неделю, что соответствует п. 8.6 СанПиН 2.4.4.3172-14.

Занятия с использованием компьютерной техники не проводятся.

Организация питания детей не осуществляется. Для обучающихся организуется питьевой режим с использованием питьевой воды питьевых фонтанчиков, используемая вода отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», что соответствует п. 9.2 СанПиН 2.4.4.3172-14.

Территория содержится в чистоте. Уборка территории проводится ежедневно. Твердые бытовые отходы и другой мусор убираются в мусоросборники. Очистка мусоросборников проводится специализированными организациями. Не допускается сжигание мусора на территории организации дополнительного образования и в непосредственной близости от неё, что соответствует п. 10.1 СанПиН 2.4.4.3172-14.

В соответствии с требованиями п. 10.2 СанПиН 2.4.4.3172-14 проводится ежедневная качественная уборка влажным способом с применением моющих средств всех помещений образовательного учреждения.

В местах общего пользования (вестибюле, рекреации, гардеробных) влажная уборка проводится после каждой смены учебных занятий с использованием моющих средств, в санитарных узлах и душевых - с применением моющих и дезинфицирующих средств. Окна снаружи и изнутри чистые. Чистка светильников общего освещения проводится по мере загрязнения, но не

реже двух раз в год; своевременно осуществляется замена неисправных источников света. Вытяжные вентиляционные решетки ежемесячно очищаются от пыли. Генеральная уборка всех помещений и оборудования проводится один раз в месяц с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Для уборки помещений используются разрешенные к применению для общественных помещений дезинфицирующие и моющие средства. Дезинфицирующие и моющие средства хранятся в упаковке производителя в местах недоступных для детей, что соответствует п. 10.4 СанПиН 2.4.4.3172-14.

Уборочный инвентарь промаркирован, в зависимости от назначения помещений и видов уборочных работ, и хранится в помещении для уборочного инвентаря или в специально оборудованном шкафу. По окончании уборки весь уборочный инвентарь промывается с использованием моющих средств, ополаскивается проточной водой и просушивается. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) маркирован красным цветом, используется строго по назначению и хранится отдельно от другого уборочного инвентаря. Использованные квачи и уборочный инвентарь обезвреживаются дезинфицирующими средствами, в соответствии с инструкцией по их применению, что соответствует п. 10.5 СанПиН 2.4.4.3172-14.

Проведение ремонтных работ в присутствии детей не допускается, что соответствует п. 10.7 СанПиН 2.4.4.3172-14. В помещениях организации дополнительного образования не обнаружено насекомых и грызунов. Проводятся мероприятия по дезинсекции и дератизации в соответствии с требованиями к проведению дезинфекционных и дератизационных мероприятий, заключены договора на оказание услуг по дезинсекции, дератизации, акты выполненных работ представлены, что соответствует п. 10.8 СанПиН 2.4.4.3172-14, СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизации».

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения:

- п. 7.1 СанПиН 2.4.4.3172-14 в учебных кабинетах №№ 13, 12, 11, 10, 9, 7, 5, 6, 4, 3, 2, 1 допускается использование учебных стульев с мягким покрытием, что не обеспечивает проведение санитарно - эпидемического режима в организации, с использованием моющих и дезинфицирующих средств;

Ответственность за выявленные нарушения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов возлагается на:

- должностное лицо – директора МБУ ДО «ДШИ г. Дивногорска» - по ч. 1. ст. 6.7. КоАП РФ.

Запись в журнал учета проверок внесена.



(подпись проверяющего,
руководителя группы)




(подпись уполномоченного
представителя ЮЛ, ИП, его
уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и находящихся там вещей и документов б/№ от 19.03.2018 г.; протокол измерений физических факторов от 19.03.2018 г. № 122-522; заключение от 27.03.2018 г. № 1506, определение о назначении экспертизы от 19.03.2018 г. № 1826, предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор № 6328 от 30.03.2018 г.

Подпись лиц, проводивших проверку:
Специалист-эксперт отдела надзора
за условиями воспитания, обучения
и питания населения



А.В. Бабенко

С актом по результатам проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил: директор МБУ ДО «ДШИ г. Дивногорска» Павленко Г.В. 30 марта 2017 г. 

Отметка об отказе в ознакомлении: _____