



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

**Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы**

по г. Магадану

Советская, 9, г. Магадан, 685000
Телефон: 695-178 Факс 69-75-69
E-Mail undmagadan@mail.ru

21.09.2023 г. № б/н-3-3-5-13
на № от г.

Директору
МАОУ «Гимназия № 24»

Т.А. Ильяшенко

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

«21» сентября 2023 г.

г. Магадан

Я, государственный инспектор г. Магадана по пожарному надзору Сурнина А.А.
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

**рассмотрев постановление № 164 от «21» сентября 2023 г. по административному
правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на
должностное лицо Ильяшенко Татьяну Анатольевну**
(ненужное зачеркнуть) (полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество виновного лица)

находящиеся (зарегистрированного(ную)) по адресу: г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 59, кв. 3
(ненужное зачеркнуть (юридический адрес или адрес регистрации))

15 сентября 2023 года при проведении внеплановой проверки в помещениях Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 24» по адресу: г. Магадан, ул. Наровчатова, д. 23
(место совершения нарушения, с подробным указанием наименования объекта, адреса; в случае возникновения пожара – краткая характеристика объекта)

выявлены нарушения требований законодательства в области пожарной безопасности Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479

**а именно:
протокол № 164 от 21.09.2023 г.**

1. Допускается в помещении подвала 1-го эвакуационного выхода, хранения (складирование) спортивного инвентаря (тренажеры, теннисный стол), также допускается хранение (складирование) строительных материалов. Там же имеется комната, где осуществляется хранение (складирование) б/у оргтехники, картонные коробки. В помещении подвала 2-го эвакуационного выхода имеется две двери, которые ведут в разные помещения. На момент проверки в данные помещения доступ ограничен.

закрываются на ключ. Со слов заведующей хозяйством в вышеуказанных помещениях расположены: комната рабочего и лыжная база "Вяльбе". (п. 16 «б» «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479):

2. Запоры (замки) на двери эвакуационного выхода который ведет из кабинета "Технология" для мальчиков не обеспечивает возможность ее свободного открывания изнутри без ключа (на момент проверки дверь закрыта на ключ. Учебный процесс в кабинете на момент проверки не осуществлялся). (п. 26 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479):.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34. ; 29.13.

(указываются номера статей и

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

законодательный акт, в соответствии с которыми выносятся постановления)

Вам необходимо принять меры по устранению вышеуказанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Государственный инспектор г. Магадана по пожарному надзору
Сурнина А.А.

(подпись лица, вынесшего представление)

(расшифровка подписи)

Представление получил:

(дата, должность, подпись, ФИО)

Представление направлено

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)