

Информация о выполнении предписания ОНДиПР и Роспотребнадзора образовательных организациях
Курчатовского внутригородского района Челябинского городского округа

№ п/п	Наименование образовательной организации	Адрес объекта, образовательной организации	Реквизиты предписания номер и дата	Наименование выявленного нарушения	Принятые меры по устранению выявленных нарушений. Наименование выполненных работ/Дата	Примечание
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №356 г.Челябинска"	454014, г.Челябинск, ул. Ворошилова 33-а	№999/1 от 01.09.2021 г.	проведены изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности (по факту в здании проведена модернизация системы автоматической пожарной сигнализации в групповых ячейках "Рябинка", "Малышок" установлено по 3	1. Внесение изменения в проект. 11.09.2021 г. 2. Запрос в обслуживающую организацию о состоянии АПС и примерной сметой на монтаж новой АПС. 18.10.2021 г. 3. Обращение к Учредителю о необходимости выделения денежных средств на проведение госэкспертизы и монтажа новой АПС., 18.10.2021 г.	



А.В. Смирнов

18.10.2021