ЗАРЕГИСТРИРОВАНА
ОНД и ПР по Ангарскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Иркутской области

(Наименование территориального отдела (отделения, инспекции) структурного подразделения территориального органа МЧС России – органа, специально уполномоченного решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъекту Российской Федерации, в сферу ведения которого входят Вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора)

12.08.2016г.

Регистрационный номер № 25203501-ТО-614

# ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

**Муниципального бюджетное общеобразовательного учреждения «Гимназия №1»,**

**МБОУ «Гимназия №1»**

указывается организационно-правовая форма юридического лица, функциональное назначение, полное и сокращённое наименование (в случае если имеется), в том числе фирменное наименование объекта защиты)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического **1033800522876**
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) **3801010119**
Место нахождения объекта защиты:
**город Ангарск, Иркутская область, квартал 178 дом 6**
(указывается адрес фактического места нахождения объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты: **665816, г. Ангарск Иркутской обл., квартал 178 дом 6, тел. секретаря 54-39-38, gimn1-angarsk@ mail.ru**

| № п/п | Наименование раздела |
|---|---|
| I | **Оценка пожарного риска** не производится в связи с выполнением на объекте защиты обязательных требований пожарной безопасности, установленных федеральными законами о технических регламентах, и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в соответствии с частью 3 статьи 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности »). |
| II | **Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц.**<br>Ущерб имуществу третьим лицам от пожара не прогнозируется, так как здание II степени огнестойкости с негорючей кровлей и соблюдены противопожарные расстояния до соседних зданий жилых домов, что исключает воздействие тепловой энергии при |

| | |
|---|---|
| III | **Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты:**<br>В соответствии ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ на существующие здания, сооружения и строения, запроектированные и построенные в соответствии с ранее действовавшими требованиями пожарной безопасности, положения Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ не распространяются (за исключением случаев, если дальнейшая эксплуатация указанных зданий, сооружений и строений приводит к угрозе жизни или здоровью людей вследствие возможного возникновения пожара). Учитывая вышеизложенное, а также ст. 151, в декларации приведены выполненные на объекте защиты требования нормативных документов, действующих до вступления в силу и не противоречащие требованиям Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Кроме того, учтена ст.54 Конституции РФ, согласно которой закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет.<br>В ходе строительства и эксплуатации здания, а также при проведении капитальных ремонтов учтены требования следующих нормативных документов по пожарной безопасности:<br>1) Федеральныйзакон № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»<br>2) СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий сооружений»<br>3) СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»<br>4) СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»<br>5) СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»<br>6) СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»<br>7) СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».<br>8) НПБ 88-01 «Установки пожаротушения и сигнализации»<br>9) НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»<br>10) НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»<br>11) ПУЭ «Правила устройства электроустановок»<br>12) Постановление правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» |

**1. Требования пожарной безопасности по соблюдению противопожарных расстояний и подъездов к зданию.**

- противопожарные расстояния до соседних зданий более 6 метров, что соответствует требованиям ст. 67 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приложение № 1 т.1 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
- проезды вокруг здания обеспечены со всех сторон на расстоянии от здания до 5 метров и шириной не менее 6 метров, что отвечает требованиям СНиП 2.07.01-89* приложение № п.2 и ФЗ-123 ст.67 пп.6;7;8.

**2. Требования пожарной безопасности к конструктивным и объемно планировочным решениям здания и путям эвакуации.**

- здание МБОУ «Гимназия №1» г. Ангарска общественного назначения, относится к **классу функциональной пожарной опасности Ф 4.1.**

Здание состоит: трех этажное, с подвальным этажом, 1962 года постройки.

Фактическая **степень огнестойкости,** что соответствует требованиям т.4 п. 5.18, СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», - площадь каждого этажа в соответствии со II степенью огнестойкости здания не превышает 4000 м , что соответствует таб.6.1 п.6 «Требования к огнестойкости зданий и безопасности людей при пожаре» СНиП 31 -06-2009 «Общественные здания и сооружения».

В подвальном этаже здания не размещаются помещения, в которых применяются или хранятся горючие газы и жидкости, а также легковоспламеняющиеся материалы (предназначен для размещения инженерного оборудования: тепловой узел, санитарно - технические коммуникации), что соответствует п. 7.7 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Фундамент – ленточный, стены и наружная отделка железобетонные панели и кирпич, перегородки кирпичные и деревянные оштукатуренные, чердачные, междуэтажные и подвальные перекрытия железобетонные, крыша мягкая кровля, полы дощатые окрашенные и линолеум,

Здание имеет объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение путей эвакуации, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре.

**К эвакуационным выходам** в здании относятся выходы, ведущие из помещений первого этажа наружу, через коридор наружу и через лестничную клетку наружу.

Для обеспечения безопасной эвакуации людей:

-установлено необходимое количество эвакуационных выходов - 6;

- обеспечено беспрепятственное движение людей по путям эвакуации и через эвакуационные выходы п. 6.13* 6.14 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

- организовано оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения).

Эвакуационные выходы расположены рассредоточено. Высота эвакуационных выходов в свету составляет не менее 1,9 м, ширина не менее -1,2 м. Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в вестибюль выполнена не менее ширины марша лестницы. Во всех случаях ширина эвакуационного выхода выполняется такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.

Двери эвакуационных выходов и двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания, из поэтажных коридоров и лестничных клеток не имеют запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа.

Лестничные клетки имеют двери с доводчиками.

Пути эвакуации освещены в соответствии с требованиями нормативных документов в области пожарной безопасности.

Проемы:

- оконные - стеклопакеты;
- дверные - филенчатые.

Полы - дощатые, линолеум, напольная плитка.

Лестницы - сборные железобетонные.

Внутренняя отделка - побелка, штукатурка и окраска.

Внутренние стены лестничных клеток 1-го типа кирпичные, толщиной 380 мм, перегородки коридоров выполнены из кирпича толщиной 120 мм, что обеспечивает требуемый предел огнестойкости СНиП 21-01-97* п. 5.18 т. 4*. Пособие по определению пределов огнестойкости и пределов распространения огня т. 10 т. 12

Подвал:

- эвакуационные выходы из подвального этажа предусмотрены на улицу, что соответствует п. 6.9* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
- двери в подвальное помещения деревянные, с наружным металлическим покрытием; размер 0,80* 1.8м

Число подъемов в одном марше между площадками не менее 3 и не более 16, что соответствует п.5.11 СНиП 31 -06-2009 «Общественные здания и сооружения».

Лестничные марши и площадки имеют ограждения с поручнями, что соответствует п.5.12 СНиП 31-06-2009. Лестничные клетки имеют противодымные двери, имеют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах .

-ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе, расположенной в лестничной клетке, не менее ширины эвакуационного выхода 1,36 м, что соответствует п.6.29 СНиП 21-01-97*

- уклон лестниц на путях эвакуации принят 1:2; ширина проступи не менее 25 см, а высота ступени не более 22 см, что соответствует п.6.30 СНиП 21-01-97*
- ширина лестничных площадок не менее ширины марша, что соответствует п.5.8 СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения».

между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей предусмотрен зазор шириной в свету не менее 75 мм, что соответствует п.8.9 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

- из поэтажных коридоров эвакуация предусмотрена по 2-м закрытым лестничным клеткам 1-го типа с выходом непосредственно наружу. Ширина марша лестницы площадки принята более 1,2м, что соответствует п. 6.9; п.6.13* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 5.8, 5.9 СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения».

-протяженность путей эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений до выхода в лестничные клетки соответствует требованиям т. 5.2 п. 5.21 СНиП 31-06-2009

- лестничные клетки имеют искусственное и естественное освещение, через оконные проемы в торцах коридора и стенах лестничных клеток, что соответствует требованию п. 6.22 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

**3. Требование пожарной безопасности к системам отопления и вентиляции:**

- отопление в здании центральное водяное. Радиаторы отопления удалены от конструкций и материалов на расстоянии 100мм, что соответствует требованиям СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»
- вентиляция в здании естественная через открывающиеся окна и вентиляционные каналы из сантехнических узлов, что соответствует требованиям СНиП 31-06-2009 п.7.24, п.7.25, т.7.2 «Общественные здания и сооружения».
- приточно-вытяжная вентиляция, установленная в помещениях столовой, кабинете химии и бассейне. Ежегодно обслуживающая организация ООО «ВСТЭК» один раз в год проводит по договору очистку системы вентиляции.

**4. Требование пожарной безопасности к системам обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре:**

в здании предусмотрена автоматическая установка пожарной сигнализации, что соответствует табл.1 приложения НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».

- автоматической установкой пожарной сигнализации в здании защищены все помещения независимо от площади, кроме помещений:

а) с мокрыми процессами (санузлы, помещения мойки и т.п.);

б) лестничных клеток, что соответствует п. 4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».

- в каждом защищаемом помещение установлено не менее двух пожарных извещателей, что соответствует п. 12.16 НПБ 88-01 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования».
- система обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуации людей при пожаре планируется оснастить блоком бесперебойного электропитания по 1 - й категории электроснабжения. На участках совместной прокладки сетей АПС и оповещения с электрическими сетями использованы защищенные от наводок кабельная продукция. При прокладке слаботочных сетей через строительные конструкции для защиты от повреждений использованы гильзы из прочного материала.
- приемно-контрольные приборы пожарной сигнализации «С 2000-БКИ» BOLID.

Системы обнаружения пожара соответствуют требованиям НПБ 110-03 т. 1 НПБ 88-01 п.п. 12.67; 12.69 «Установки пожаротушения и сигнализации».

- здание оборудовано системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа «Рокот» с установкой оповещателей Табло «Выход», что соответствует п.4.1 т.1 и п.5.1 т.2, п.3.9 НПБ 104-03. Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово предупредительному ремонту (далее - ТО и ППР) автоматических установок пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией осуществляются в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками проведения ремонтных работ. ТО и ППР выполняются специализированной организацией, имеющей лицензию ООО «ВСТЭК».

**5. Требования пожарной безопасности к наружному и внутреннему противопожарному водоснабжению:**

- в здании смонтирован совмещенный хозяйственно-противопожарный водопровод для целей пожаротушения одна струя с расходом 2.5 л/с с диаметром стояков 50 мм
- число вводов в здание от сети наружного водоснабжения один.
- для целей наружного противопожарного водоснабжения на расстоянии 35 метров от здания гимназии (178,6) пожарный гидрант ПГ -95, ПГ- 101 установлен на городских водопроводных сетях диаметром 200мм нормативное
- значение давления в сети 4 атм., что соответствует требованиям т.6 п. 2.13 СНиП 2.04.02-84* ст.68, 63 Федерального закона 123-ФЗ. В настоящее время гидрант находится в работоспособном состоянии.
- проверка технического состояния внутреннего пожарного водопровода (ПК – 15 шт) проводится 2 раза в год путем пуска воды (ООО «Центр пожарной безопасности» Технический отчет результатах испытания стационарных внутренний кранов. от 28.07.2016г).

**Размещение подразделений пожарной охраны.**

Объект расположен в радиусе выезда подразделения государственной противопожарной службы и не превышает 10 – 15 минут, что отвечает требованиям п.1ст.76 ФЗ-№123.

**Выводы:**

На основании статьи 6 (пункты 1 и 3) Федерального закона № 123-ФЗ «Технический

Директор МБОУ «Гимназия №1» Раевская Л.В.
(Должность, фамилия, инициалы) (Подпись)

Настоящую декларацию разработал:

Зам. директора по ОБОП Панюшева Т.В.
(Должность, фамилия, инициалы) (Подпись)

«09» августа 2016г.

М.П.