



Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
ГУ МЧС России по Астраханской области  
(наименование территориального органа МЧС России)

414045, г. Астрахань, ул. Волжская, д. 11 тел. (ф.) (8512)-44-12-22 E-mail: und30@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Лиманскому району  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Астраханской области  
(наименование органа государственного надзора)

416410, п. Лиман, ул. Ленина, 36, тел. (ф.) (85147) 2-32-20, E-mail: e-mail:  
lim8otryad@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Лиманский район,  
с. Зензели  
ул. Мира, 36

(место составления акта)

« 01 » марта 2021 г.

(дата составления акта)

« 12 » час « 00 » мин  
(время составления акта)

### АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя  
№ 11

« 01 » марта 2021 по адресу/адресам: с. Зензели ул. Мира, 36  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Лиманского района по пожарному надзору Ляпина И.А. № 11 от 17 февраля 2021 года и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»,

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Зензелинская средняя общеобразовательная школа» (МКОУ «Зензелинская СОШ»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 01 » марта 2021г. с 09 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 02 часа 30 минут  
« » 2021г. с    час.    мин. до    час.    мин. Продолжительность    часа    минут  
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица)

Общая продолжительность проверки: 02 часа 30 минут  
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Лиманскому району, Лиманский район, п. Лиман, ул. Ленина, 36, т. (85147) 2-32-20  
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) Мордасова О.Г. 17.02.21г. 14.15  
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

«» г. №

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Инспектор ОНД и ПР по Лиманскому району Асабаев Аскар Адилханович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Мордасова Оксана Геннадьевна – директор МКОУ «Зензелинская СОШ», Свекольников Сергей Константинович – завхоз МКОУ «Зензелинская СОШ»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
- *учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты, п. 60 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;*
  - *не организовано проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, п. 17 «б» Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;*
  - *руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного, п. 30 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;*
  - *в месте установки приемно-контрольного прибора пожарного не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации, п. 10 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;*
  - *запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов с восточной и южной стороны здания не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа, п. 26 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;*
  - *допущено использование первичных средств пожаротушения (лопата совковая) на пожарном щите с северо-восточной стороны здания для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, п. 413 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;*
  - *в столовой (пищеблок, складское помещение и электроцитовая), в актовом зале, в складском помещении с восточной стороны, в спортзале (женская раздевалка), в подвале, в кабинетах №22, 24 эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, п. 35 «в» Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;*

- в кабинетах №5, №19, 28, 29 автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии, п. 54 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», ст. 54, ст. 83 Федерального закона ФЗ-123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- устройства для samozакрывания дверей (эвакуационные двери с восточной и южной стороны, центральная входная дверь, эвакуационная дверь из актового зала, пищеблока, спортзала) отсутствуют, п. 14 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- в складском помещении с восточной стороны возле спортзала отсутствует система автоматической пожарной сигнализации, ч. 4 ст. 4, ст. 54, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- допущено складирование вещей и предметов в подвале под лестничным маршем, п. 16 «к» Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- в подвале отсутствует система автоматической пожарной сигнализации, ч. 4 ст. 4, ст. 54, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- в коридоре с северной и западной стороны здания, в актовом зале эвакуационное освещение находится в неисправном состоянии и не включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения, п. 37 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:




С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Мордасова Оксана Геннадьевна – директор МКОУ «Зензелинская СОШ»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица  
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя)

“ 01      марта      2021г. ”



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

**Телефон доверия:**

39-99-99