



ИИ-100/100

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Астраханской области
(наименование территориального органа МЧС России)

414018, г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, д. 60 «а» тел. (ф.) (8512)-26-68-16 E-mail: und30@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Лиманскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Астраханской области
(наименование органа государственного надзора)

416410, п. Лиман, ул. Первомайская, 79, тел. (85147) 2-11-11, E-mail: e-mail: lim8otryad
@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 7/1/2

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Зензелинская средняя общеобразовательная школа»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по пожарному надзору *Ляпин И.А.*

Отделение НД и ПР по Лиманскому району УНД ГУ МЧС России по

Астраханской области

(наименование органа ГПН)

от « 09 » января 2018 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч 30 мин.

« 24 » января 2018 г. по 1 ч 3 мин. « 24 » января 2018 г.

1 0

проведена проверка

Инспектор ОНД и ПР по Лиманскому району Файзулаев Радик Халилович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Зензелинская средняя

общеобразовательная школа», с. Зензели ул. Мира, 36

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с *зам. директора Брызгин С. Ю.*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

8	На первом этаже кабинет 1 класса с ЭВМ обеспечить первичными средствами пожаротушения согласно плана эвакуации.	п. 70 Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.12г.	13.02.2018г.	
9	Принять меры по проведению работ по очистке вентиляционных камер и воздуховодов в здании школы от горючих отходов, с составлением соответствующего акта.	п. 50 Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.12г.	01.03.2018г.	
10	Место расположения огнетушителей обозначить табличками на первом этаже в соответствии с планом эвакуации (возле кабинета заместителя директора).	п. 7 Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.12г. Федеральный закон № 123-ФЗ ст. 60	13.02.2018г.	
11	Место расположения огнетушителей обозначить табличками на первом этаже в соответствии с планом эвакуации (коридор спорт-зала).	п. 7 Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.12г. Федеральный закон № 123-ФЗ ст. 60	13.02.2018г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в феврале, марте 2018г.
(квартал, месяц).

Инспектор ОНД и ПР по Лиманскому району Файзулаев Р. Х.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«31» января 2018г.



Предписание для исполнения получил:

_____ (подпись)

_____ (должность, фамилия, инициалы)

«31» января 2018г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:

39-99-99