Условия для занятия физкультурой и спортом

В техникуме созданы хорошие условия для выполнения программы по спортивно-массовой и оздоровительной работе.

Учебное заведение располагает спортивным залом и открытой спортивной площадкой.

Спортивный зал имеет отдельное помещение, оборудованное тренажерами .

Кроме этого, техникум имеет в общежитии комнату, оборудованную для занятий физкультурой студентами техникума (в свободное от учёбы время), оснащенную спортивным инвентарём, тренажерами (4 штуки), теннисным столом.

Студенческие команды традиционно соревнуются по следующим видам спорта: волейболу, баскетболу, футболу, настольному теннису, перетягиванию каната, лёгкой атлетике, участвуют в межсузовской олимпиаде.

В техникуме организована факультативная работа спортивных секций по футболу, настольному теннису, стрельбе, аэробике, общей физической подготовке. Студенты, имеющие отклонения в состоянии здоровья, занимаются по специальной программе. Разработан комплекс Лечебной физкультуры (ЛФК).

Для проведения учебных занятий и внеклассной работы в техникуме имеется необходимый спортивный инвентарь и оборудование.

Председателю Карасунского окружного
правления ВОИ г. Краснодара

Е.Л. Челышевой

О согласовании мер, обеспечивающих
удовлетворение минимальных потребностей
инвалидов, при создании доступной среды

Уважаемая Елена Леонидовна!

При проведении 14 января 2016 года мониторинга доступности для инвалидов Краснодарского политехнического техникума (далее – объект), расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 5, установлено, что объект доступен для инвалидов.

Устранены все выявленные нарушения и обеспечена доступность объекта для инвалидов в минимальном объеме.

Статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» установлено, что в случаях, когда действующие объекты невозможно полностью приспособить для нужд инвалидов, собственниками этих объектов должны осуществляться по согласованию с общественными объединениями инвалидов меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей инвалидов.

С учетом вышеизложенного, прошу Вас согласовать применение следующих мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов:

1. Обозначены на автостоянке места для инвалидов.
2. Размещены указатели к доступному входу, оснащен имеющийся уклон при входе поручнями.
3. На пути движения понижены пороги, расширены двери (в столовую).
4. Обустроены кабинеты для обслуживания маломобильных граждан в уровне первого этажа (каб. № 13, №14).
5. Обустроен санузел для маломобильных граждан в уровне первого этажа.
6. Размещены указатели, таблички, тактильные и визуальные средства доступа.
7. При входе размещена кнопка вызова сотрудника.
8. Вменить в должностные обязанности сотрудника объекта оказание ситуационной помощи инвалидам, в том числе по вызову с кнопки и периодической проверки ее работоспособности.
9. Утвержден порядок предоставления на объекте услуг для инвалидов.

Директор техникума _____ И.В.Остапенко
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Согласен с применением перечисленных мер, обеспечивающих удовлетворени минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов.

Председатель Карасунского окружного
правления ВОИ г. Краснодар _____ Е.Л.Челышева
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

«20» января 2016 года

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

1. Информация об объекте

Наименование Краснодарский Колледжтехнологический техникум

Место нахождения (адрес) г. Краснодар, ул. Сормовская, 5

Форма собственности объекта краевой

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте Краснодарский Колледжтехнологический Техникум

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.п.)

Количество этажей здания 3, этаж расположения объекта 1-3 МГН обслуж-я на 1-м эт.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов[1]

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов[2]	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания[1] / Замечания по несоответствию
2.1. Участки и территории				
Вход на территорию:				
- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м.	соотв.	п. 4.1.7; 5.1.4
- высота порога или перепад у калитки	К	не более 1,4 - 1,5 см.	соотв.	п. 4.1.8; 5.1.4
Лестница на входе на территорию:			отсутствует	
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.		п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.		п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие		п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие		п. 4.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие		п. 4.1.12

[1] Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

[2] К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов[2]	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания[1] / Замечания по несоответствию
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию: [3]	К	наличие		п. 4.1.14
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.		п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)		п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м.		п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.		п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.		п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		п. 4.1.15
Автостоянка				
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10% (но не менее 1)	соотв.	п. 4.2.1
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 х 3,6 м.	К	5%	соотв.	п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	соотв.	п. 4.2.2
Обозначение места специальным знаком:				
- на поверхности покрытия стоянки	О, С, Г, К	наличие	имеется	п. 4.2.1; рис. Д.6
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.	О, С, Г, К,	наличие	имеется	п. 4.2.1; рис. Д.6
Съезд/заезд с тротуара на парковку:				
- ширина	К	не менее 1,0 м.	соотв.	рис. Д.5
- уклон	К	не более 10%	соотв.	п. 4.1.8
- перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см.	соотв.	п. 4.1.8
Путь к входу в здание:				
- указатели направления движения	К	наличие	имеется	п. 4.1.3

[3] При наличии пандуса, выполненного с учетом норм действующего СНиП, считать его доступным для инвалидов.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов[2]	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания[1] / Замечания по несоответствию
- ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	соот.	п. 4.1.7
- продольный уклон пути движения	К	не более 5%	соот.	п. 4.1.7
- высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	соот.	п. 4.1.8
Открытая лестница:			отсутствует	
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.		п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.		п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие		п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие		п. 4.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие		п. 4.1.12
Пандус, дублирующий открытую лестницу:[3]	К	наличие		п. 4.1.14
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.		п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)		п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м.		п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.		п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.		п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		п. 4.1.15
2.2. Вход				
Лестница на входе наружная:			отсутствует вход с территории зем	
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие		п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов[2]	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания[1] / Замечания по несоответствию
- поручни на высоте	О, С	90 см.		п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.		п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.		п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 4.1.12
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:[3]	К	наличие		п. 4.1.14
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.		п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)		п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м.		п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 4.1.15
- непрерывная поверхность по всей длине	К, О	наличие		п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)
- на высоте	К	0,7 м.		п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.		п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		п. 4.1.15
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие		п. 4.1.14; п. 5.2.13
Входная площадка				
Размер входной площадки:				
- при открывании двери наружу	К	не менее 1,4х2,0 или 1,5х1,85 м.	соот.	п. 5.1.3
- при наличии пандуса	К	не менее 2,2 х 2,2 м.	соот.	п. 5.1.3
Нескользкое покрытие	К, О, С	наличие	имеется	п. 5.1.3
Дверь входная наружная:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	соот.	п. 5.1.4

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов[2]	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания[1] / Замечания по несоответствию
...та порога двери	К	не более 1,4 см.	соотв.	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	отсутст.	п. 5.1.5 см. треб-я
Тамбур (глубина х ширина)	К	не менее 1,5 х 1,5 м.	отсутствует	п. 5.1.7; рис. Д. 10 см. треб-я
Дверь входная внутренняя:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	/	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	/	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	/	п. 5.1.5

2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж 1

Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	соотв.	п. 5.2.1
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	соотв.	п. 5.2.1
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	соотв.	п. 5.2.4 в части помещ.
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	соотв.	п. 5.2.4 в части помещ.
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:				
- на стенах	С	не более 10 см.	соотв.	п. 5.2.7
- на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см.	соотв.	п. 5.2.7
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)				
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	соотв.	п. 5.2.9 отсутствуют по треб-я - лест. обеспечена по 1-му вх.
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	отсутст.	п. 5.2.15 с 1 стороны (см. треб-я см. табл. по 1-му вх.)
Поручни на высоте	О, С	90 см.	соотв.	п. 5.2.15
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.	соотв.	п. 5.2.10
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	имеется	п. 5.2.16

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов[2]	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания[1] / Замечания по несоответствию
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу	С	наличие	имеется	п. 5.2.10
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	имеется	п. 5.2.12
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу[3] (в зону оказания услуги):			имеется	(при входе с двух сторон)
- высота одного подъема	К, О	не более 0,8 м.	соотв.	п. 5.2.13
- уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)	соотв.	п. 5.2.13
- уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)	соотв.	п. 5.2.13
- горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м.	соотв.	п. 5.2.13
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	К, О	наличие	имеются	п. 5.2.15
- на высоте	К	0,7 м.	соотв.	п. 5.2.15
- на высоте	О	0,9 м.	соотв.	п. 5.2.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	соотв.	п. 5.2.15
- горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см.	соотв.	п. 5.2.15
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	С	наличие	имеется	п. 5.2.14
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие	отсутст.	п. 5.2.13 см. треб-я
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	соотв.	п. 5.1.4 в части помещ.
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	соотв.	п. 5.1.4 в части помещ.
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	отсутст.	п. 5.1.5 см. треб-я
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:			отсутствует	см. требуется
- габариты кабины (глубина х ширина)	К	не менее 1,5 х 1,7 м.	/	п. 5.2.18
- ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,95 м.	/	п. 5.2.18

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов[2]	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания[1] / Замечания по несоответствию
- тактильные средства информации на кнопках управления лифта	С	наличие		п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	С	наличие		п. 5.2.20
- напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.		наличие		п. 5.2.20
2.4. Зона оказания услуги[4] – этаж 1				
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.				
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%		п. 7.1.7
Размер места для инвалида-колясочника:				
- при доступе сбоку	К	0,55 х 0,85 м.		п. 7.1.7
- при доступе спереди или сзади	К	1,25 х 0,85 м.		п. 7.1.7
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.		п. 7.1.9
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.		п. 7.1.9
Предприятия торговли				
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	К	не более 0,85 м.		п. 7.4.1
Глубина полок	К	не более 0,5 м.		п. 7.4.1
Количество доступных расчетно-кассовых постов	К	не менее 1		п. 7.4.2
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,1 м.		п. 7.4.2
Предприятия питания				
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.		п. 7.4.7
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1		п. 7.4.7
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	К	наличие		п. 7.4.7

[4] При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов[2]	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания[1] / Замечания по несоответствию
Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.				
Часть стойки-барьера регистрации (В х Ш)	К	не менее 0,85 х 1,0		п. 7.1.9
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	5%		п. 6.3.1
Входная дверь в номер:				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.		п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.		п. 5.1.4
Свободное пространство в номере	К	диаметр не менее 1,4 м.		п. 6.3.1
Туалет в номере (на этаже):				
- ширина дверного проема	К	не менее 0,8 м.		п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.		п. 5.1.4
- пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.		п. 5.3.3; рис. Д. 11
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.		п. 5.3.3; рис. Д. 11
- откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие		п. 5.3.3; рис. Д. 11
Обслуживание в кабинете:				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.		п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.		п. 5.1.4
- ширина прохода	К	не менее 1,2 м.		п. 5.2.2
- стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.		п. 7.1.9
- ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 х 0,49 м.		п. 7.1.9
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.		п. 5.2.2
2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж 1				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)		п. 5.3.2
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие		п. 5.3.6

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов[2]	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания[1] / Замечания по несоответствию
Размер кабины (ширина х глубина)	К	не менее 1,65 х 1,8 м.	соот.	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	соот.	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	соот.	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	соот.	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	имеются	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	имеется	п. 5.3.6
2.6. Средства информации – этаж				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г	наличие	имеются	п. 5.5.1
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	К, С, Г	наличие	имеются	п. 5.5.8
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г	от 1,5 до 4,5 м.	соот.	п. 5.5.4; 5.5.6
Речевые информаторы	С	наличие	отсутст.	п. 5.5.3; 5.5.4 Не треб-я
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	отсутст.	п. 5.5.3; 5.5.4 Не треб-я

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «Н»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	+	+	+
Вход	+	+	+	+
Пути движения	+	+	+	+
Зона оказания услуги	+	+	+	+
Санитарно-гигиеническое помещение	+	+	+	+
Средства информации	+	+	+	+

4. Заключение о доступности объекта (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен По имеющ. треб-м	X	X	X	X	X
Объект недоступен					

Имеется согласование имеющ. доступа с округом ВОГ

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	
Вход	
Пути движения	
Зона оказания услуги	

9

10

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Санитарно-гигиеническое помещение	
Средства информации	

«14» декабря 2016 г.
Дата составления Паспорта

старший специалист 1 разряда — подпись — М.В. Бертрам — Ф.И.О.
Должность лица, составившего Паспорт

ГСЗН в г. Краснодаре