Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Челябинской области
(наименование территориального органа МЧС России)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Челябинской области
г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, телефон 8(351) 239-72-05, факс 264-78-57
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 3
(наименование органа государственного пожарного надзора)
г. Челябинск, ул. Тагильская, 24 «А», телефон факс 8(351) 791-29-64
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 712/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 251 г. Челябинска» (МБДОУ «ДС № 251 г. Челябинска»)

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя гражданина, изделия его должность)

Во исполнение распоряжения № 712 от 08 ноября 2017 г. Заместителя начальника ОНДиПР № 3 УНД Главного управления МЧС России по Челябинской области (Заместителя главного государственного инспектора г. Челябинска по пожарному надзору) подполковника внутренней службы Смирнова Андрея Александровича, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10:00 по 12:00 15.12.2017 , с 11:00 по 12:00 20.12.2017 проведена плановая выездная проверка начальником отделения ОНДиПР № 3 УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области майором внутренней службы Рузаевым Николаем Егоровичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

МБДОУ «ДС № 251 г. Челябинска», расположенной по адресу: г. Челябинск, ул. Мамина, 5 «А»

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заместителем директора по административно – хозяйственной работе Оверчук О.В., заведующей МБДОУ «ДС № 251 г. Челябинска» Мальцевой Н.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Во внутреннем противопожарном водопроводе обеспечить нормативный расход воды для пожаротушения.	ст.4, ч.1 ст.6, ст. 86 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.08, п. 4.1.1 таблица № 1 СП 10.13130.2009	01.11.2018	
2.	Звуковые сигналы СОУЭ в здании выполнить обеспечивающими общий уровень звука.	ст.4, ч.1 ст.6, ст. 84 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.08, п. 4.1, п. 4.2, п. 4.3 СП 3.13130.2009	01.11.2018	

Мальцева Надежда Александровна

Подписан: Мальцева Надежда Александровна
DN: ИНН=745218979606, СНИЛС=00897244072, E=pohsad251@yandex.ru, C=RU, S=Челябинская область, L=Челябинск, O="МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ""ДЕТСКИЙ САД № 251 Г. ЧЕЛЯБИНСКА""", G=Надежда Александровна, SN=Мальцева, CN=Мальцева Надежда Александровна
Основание: Я являюсь автором этого документа
Местоположение: место подписания
Дата: 2021.01.27 20:08:20+05'00'
Foxit Reader Версия: 10.1.1