

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управления МЧС России по Челябинской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску
управления надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование контрольного (надзорного) органа)

454084, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Тагильская, д. 24А, тел. 8 (351) 791-75-11
(место принятия решения)

Предписание № 730
об устранении выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад № 251 г. Челябинска»

Во исполнение решения заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску (по надзору в области ГО, ЗНТ ЧС) - заместителем главного государственного инспектора города Челябинска по пожарному надзору Ленцем Евгением Владимировичем № 730 от 03 августа 2021 года проведена плановая выездная проверка старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску - государственным инспектором города Челябинска по пожарному надзору Шевченко Романом Сергеевичем в отношении объекта защиты (помещений), используемых (эксплуатируемых) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад № 251 г. Челябинска» по адресу: г. Челябинск, пер. Мамина, 3А.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»: необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) наименования нормативно правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которых нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
	а	б	в	г
1.	Руководитель организации обеспечивает наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания. (Приспособление для самозакрывания отсутствует на противопожарных дверях складов Пом. № 19, 8, в тех. плане. Фактически расчет не предоставлен)	п. 24 Правил противопожарного режима в РФ, утверждённых Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020года. ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.08.2022	
2.	Руководитель организации не обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением	п. 24 Правил противопожарного режима в РФ, утверждённых Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020года. ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ	01.08.2022	

помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
---	---	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе - руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

По результатам исполнения указанного предписания предоставить документы и сведения, доказывающие его исполнение в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Челябинской области по адресу: г. Челябинск, ш. Копейское, д. 35, кабинет 311, в срок до 01.08.2022г. в порядке требований ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 248-ФЗ от 31 июля 2020 года «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Настоящее предписание об устранении выявленных нарушений может быть оспорено в судебном порядке в рамках требований главы 24 Арбитражно-процессуального кодекса РФ только после их досудебного обжалования.

Жалоба в досудебном порядке подается в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом настоящего предписания. Жалоба подается контролируемым лицом в адрес заместителя главного государственного инспектора Челябинской области по пожарному надзору в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг и должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен.

Подпись лица, проводившего проверку:



«23» августа 2021 года

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску - государственный инспектор города Челябинска по пожарному надзору

(должность государственного инспектора)

Шевченко Р.С.

(фамилия, инициалы)

С предписанием ознакомлен, один экземпляр получил:

✓ [подпись] ✓ Заведующий Молочков В.А.
(подпись) (должность) (фамилия, инициалы)

«23» августа 2021 года

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лица),
проводившего проверку)

Сведения о направлении предписания в адрес юридического лица:

Квитанция № _____ от « _____ » _____ 2021 г.