



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Челябинской области**

ул. Елькина, д.73, г.Челябинск, 454092
тел/факс 8(351)263-64-90 E-mail: rospn@chel.surmet.ru
<http://74.rospotrebnadzor.ru/>

ОКПО 75430681 ОГРН 1057423518173 ИНН/КПП 7451216069/745101001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 06/32-1-224 г. Челябинск, переулок Островского, д. 14 «17» ноября 2023г.
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом - экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Челябинской области Шалагиной Натальей Геннадьевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: МБДОУ «Детский сад № 251 г. Челябинска», расположенного по адресам: 454077, г. Челябинск, ул. Мамина, д.5 а, 454077, г. Челябинск, переулок Мамина, д.3 а,

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

Общие нарушения:

1. Не организован текущий, в том числе при замене источников освещения, производственный контроль уровня искусственной освещенности в игровых и учебных помещениях (в соответствии с порядком и периодичностью, указанному в программе производственного контроля) СП 1.1.1058-01,
2. Не проводится обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности), не представлены инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха (п.2.7.4. СП 2.4.3648-20),
3. При производстве пищевой продукции не организован производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, в соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания) п.2. ст.10. глава 3. ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», п.2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 1.1.1058-01,

по адресу: г. Челябинск, ул. Мамина, д.5а

4. Допускается хранение комплектов чистого белья, постельного белья каждой группы в гладильном помещении на открытых стеллажах (не закрыты) (п.2.11.5. СП 2.4.3648-20),

5. В восьми группах не оборудованы водонагревающие устройства в случае отсутствия горячего централизованного водоснабжения, воду доставляют с пищеблока в емкостях (п.2.6.1. СП 2.4.3648-20),

6. В старшей группе №5 и подготовительной группе №9 не оборудованы туалетные комнаты (отдельные кабинки) для мальчиков и девочек (п.3.1.7. СП 2.4.3648-20).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить проведение текущего, в том числе при замене источников освещения, производственного контроля уровня искусственной освещенности в игровых и учебных помещениях (в соответствии с порядком и периодичностью, указанному в программе производственного контроля) СП 1.1.1058-01,

2. Выполнить работы по обследованию технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности), представить инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха (п.2.7.4. СП 2.4.3648-20)

3. Организовать производственный контроль пищевой продукции, основанный на принципах ХАССП, в соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания) п.2. ст.10. глава 3. ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», п.2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 1.1.1058-01

по адресу: г. Челябинск, ул. Мамина, д.5а

4. Обеспечить хранение чистого белья в закрытых стеллажах или шкафах (п.2.11.5. СП 2.4.3648-20),

5. Обеспечить наличие водонагревающих устройств в случае отсутствия горячего централизованного водоснабжения (п.2.6.1. СП 2.4.3648-20),

6. Выполнить работы по оборудованию туалетных комнат (отдельных кабинок) для мальчиков и девочек в старшей группе №5 и подготовительной группе №9 (п.3.1.7. СП 2.4.3648-20).

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

Юридическое лицо МБДОУ «Детский сад № 251 г. Челябинска», расположенного по адресу: 454077, г. Челябинск, ул. Мамина, д. 5 а

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Челябинской области по адресу: г. Челябинск, пер. Островского, д. 14 тел.: 8(351) 790-00-82, электронный адрес: **rospn-06@chel.surnet.ru** заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в **срок до «01» сентября 2025 г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

главный специалист-эксперт

(должность лица, составившего предписание)




(подпись)

Шалагина Н.Г.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «17» ноября 2023г.



(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: e-mail: edu @cheladmin.ru