

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

02 декабря 2021 года

г.Петрозаводск

Петрозаводский городской суд Республики Карелия в составе: председательствующей судьи Балицкой Н.В.при секретаре Толоконниковой Е.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора г. Петрозаводска в интересах неопределенного круга лиц к Муниципальному бюджетному образовательному учреждению Петрозаводского городского округа «Центр образования и творчества «Петровский дворец», администрации Петрозаводского городского округа о понуждении совершить определенные действия,

установил:

Прокурор г. Петрозаводска обратился с иском в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц и Российской Федерации к Муниципальному бюджетному образовательному учреждению Петрозаводского городского округа «Центр образования и творчества «Петровский дворец», администрации Петрозаводского городского округа, мотивируя требования тем, что прокуратурой города Петрозаводска на основании сведений ОНД г.Петрозаводска УНД ГУ МЧС России по Республике Карелия проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности, в ходе которой в здании Муниципального бюджетного образовательного учреждения Петрозаводского городского округа «Центр образования и творчества «Петровский дворец» выявлены нарушения пожарной безопасности, влекущие создание реальной угрозы жизни и здоровью граждан. Неоднократно уточняя требования, по мере устранения ответчиком нарушений, на основании данных ОНД г.Петрозаводска УНД ГУ МЧС России по Республике Карелия, прокурор просил обязать Администрацию Петрозаводского городского округа в срок 5 месяцев со дня вступления в силу решения суда осуществить финансирование по устранению выявленных нарушений, а Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Центр образования и творчества «Петровский дворец» (МБОУ ПГО «Центр образования и творчества «Петровский дворец») - в срок 5 месяцев со дня поступления финансирования устранить такие нарушения. При этом перечень необходимых работ, исходя из частичного отказа от иска, принятого судом определением от 02.12.2021 по настоящему делу, следующий:

- 1) обеспечить в концертном зале (при вместимости зала более 300, но не более 800 человек) облицовку стен, потолка материалами с

- пожарной опасностью КМ1 и в кукольном театре (за облицовочные материалы пожарной опасностью не более, чем КМ1 (при вместимости зала более 50, но не более 300 чел.);
- 2) обеспечить в концертном зале (при вместимости зала более 300, но не более 800 человек) покрытие пола декоративно-отделочными облицовочными материалами с пожарной опасностью КМ2 и в кукольном театре (зале) - пожарной опасностью не более, чем КМ3 (при вместимости зала более 50, но не более 300 чел.);
 - 3) применить для покрытия пола в общих коридорах помещения декоративно-отделочные, облицовочные материалы с менее высокой пожарной опасностью, чем КМ2;
 - 4) обеспечить ширину проходов между рядами кресел, стульев в кукольном театре(зале) не менее 0,45 м;
 - 5) отделить помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, на всех этажах от примыкающих к нему коридоров и других помещений противопожарными перегородками не ниже 1 -го типа;
 - 6) оборудовать помещения в здании автоматической установкой пожаротушения;
 - 7) предусмотреть удаление продуктов горения при пожаре системой вытяжной противодымной вентиляции из коридоров цокольного этажа здания, при выходах в эти коридоры из помещений с постоянным пребыванием людей;
 - 8) обеспечить исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре);
 - 9) обеспечить соблюдение требования нормативных документов по пожарной безопасности при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности здания.

В судебном заседании представитель истца Краснова А.Ю. исковые требования поддержала по основаниям, изложенным в заявлении.

Представители ответчика МБОУ ПГО «Центр образования и творчества «Петровский дворец» Салдаева А.С., Карасева М.М., представитель ответчика Администрации Петрозаводского городского округа Малеванная М.А. , согласились с необходимостью выполнения указанных работ, вместе с тем, просили увеличить сроки их финансирования и выполнения – в связи со значительной суммой требуемых средств, влекущих внесение изменений в местный бюджет, соблюдением требований законодательства о муниципальном заказе и сохранением нормального образовательного процесса в МБОУ ПГО «Центр образования и творчества «Петровский дворец».

Представитель привлеченного к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, Главного управления

МЧС России по Республике Карелия Ветошкина С.А., поддержав иск в целом, обратила внимание на то, что исходя из характера выявленных нарушений, их объема, срок устранения может составлять один год.

Заслушав явившихся лиц, изучив материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

Судом установлено, что в ходе проверки соблюдения правил пожарной безопасности в МБОУ ПГО «Центр образования и творчества «Петровский дворец», проведенной на основании распоряжения начальника Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.Петрозаводску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия в период с 16.03.2021 по 31.03.2021, был выявлен ряд нарушений правил пожарной безопасности в данном учреждении.

На момент рассмотрения дела, по данным Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.Петрозаводску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия (исх. от 29.11.2021 № ИВ-185/4-5-306), в МБОУ ПГО «Центр образования и творчества «Петровский дворец» имеется необходимость выполнения следующих работ:

- 1) обеспечить в концертном зале (при вместимости зала более 300, но не более 800 человек) облицовку стен, потолка материалами с пожарной опасностью КМ1 и в кукольном театре (зале) облицовочные материалы пожарной опасностью не более, чем КМ2 (при вместимости зала более 50, но не более 300 чел.);
- 2) обеспечить в концертном зале (при вместимости зала более 300, но не более 800 человек) покрытие пола декоративно-отделочными, облицовочными материалами с пожарной опасностью КМ2 и в кукольном театре (зале) - пожарной опасностью не более, чем КМ3 (при вместимости зала более 50, но не более 300 чел.);
- 3) применить для покрытия пола в общих коридорах помещения декоративно-отделочные, облицовочные материалы с менее высокой пожарной опасностью, чем КМ2;
- 4) обеспечить ширину проходов между рядами кресел, стульев в кукольном театре (зале) не менее 0,45 м;
- 5) отделить помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, на всех этажах от примыкающих к нему коридоров и других помещений противопожарными перегородками не ниже 1.-го типа;
- 6) оборудовать помещения в здании автоматической установкой пожаротушения;
- 7) предусмотреть удаление продуктов горения при пожаре системой вытяжной противодымной вентиляции из коридоров цокольного этажа здания, при выходах в эти коридоры из помещений с постоянным пребыванием людей;

- 8) обеспечить исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения управления эвакуацией людей при пожаре);
- 9) обеспечить соблюдение требования нормативных документов по пожарной безопасности при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности здания.

Наличие нарушений правил пожарной безопасности, обозначенных в данных пунктах, ответчиками не оспариваются.

Отношения в области обеспечения пожарной безопасности регулируются Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Закон № 69-ФЗ) и иными нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности, в том числе правилами и нормами пожарной безопасности, строительными нормами и правилами.

Под нарушением требований пожарной безопасности понимается невыполнение или ненадлежащее выполнение специальных условий социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом требований пожарной безопасности (статья 1 Федерального закона № 69-ФЗ).

Согласно статье 37 Федерального закона № 69-ФЗ собственники имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители и должностные лица организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должны обеспечить своевременное выполнение требований пожарной безопасности, предписаний, постановлений и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны.

В соответствии с ч. 1 ст.1 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Закон № 123-ФЗ) данный Закон принимается в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

Частью 3 статьи 4 Закона № 123-ФЗ предусмотрено, что к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований данного Закона.

Согласно ч. 6 ст. 134 Закона №123 область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к данному Закону.

В соответствии со ст. 89 Закона №123 эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения.

В силу п. 7.3.2 свода правил 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» от 19.03.2020 №194 (далее - Свод правил 1.13130.2020 №194) глубина кресел, стульев и скамей в зрительном зале должна обеспечивать ширину проходов между рядами не менее 0,45 м (п. 5 нарушений в исковом заявлении).

Согласно ст. 88 Закона №123 части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различного класса функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека.

В соответствии с п. 4.19 свода правил 4.13330.2020 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» в зданиях I, II, III степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности СО эвакуационные лестницы из вестибюля в цокольном или первом этаже до вышележащего этажа допускается предусматривать открытыми, при этом вестибюль должен быть отделен от коридоров и смежных помещений на каждом этаже противопожарными перегородками не ниже 1-го типа. В зданиях классов Ф3.1 и Ф3.2 указанная лестница может быть открытой и при отсутствии вестибюля. В зданиях I и II степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности СО, высотой не более 28 м, классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4, допускается применять открытые лестницы, соединяющие более двух надземных этажей, при этом помещение, в котором расположена открытая лестница, на всех этажах должно отделяться от примыкающих к нему коридоров и других помещений противопожарными перегородками не ниже 1-го типа. Указанные перегородки допускается не предусматривать в зданиях высотой не более 9 м с площадью этажа до 300 м², а также в зданиях, оборудованных установками автоматического пожаротушения.

Наличие этажей, соединенных открытыми лестницами без выделенных противопожарными перегородками на каждом этаже, при определении допустимой площади в пределах пожарного отсека, должно учитываться путем суммирования в соответствии с разделом 6 и СП 2.13130. Применение указанных в настоящем пункте лестниц для эвакуации людей должно осуществляться в соответствии с требованиями и СП 1.13130.

На основании ст. 83 Закона №123 автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.

В соответствии со ст. 91 Закона №123 помещения, здания и сооружения, в которых предусмотрена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, оборудуются автоматическими установками пожарной сигнализации и (или) пожаротушения в соответствии с уровнем пожарной опасности помещений, зданий и сооружений на основе анализа пожарного риска.

В силу п. 4.3 Свода правила 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации» от 01.03.2021 тип АУП, способ тушения, вид огнетушащих веществ, тип оборудования СПС определяются проектной организацией в зависимости от технологических, конструктивных и объемно-планировочных особенностей защищаемых объектов в соответствии с требованиями СП 485.1511500 и СП 484.1311500 с учетом положений настоящего свода правил. Здания и помещения, перечисленные в пунктах 3, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 таблицы 1 и 16-21, 29-32, 35-48 таблицы 3, при применении СПС следует оборудовать дымовыми пожарными извещателями, либо комбинированными или мультикритериальными пожарными извещателями, реагирующими на дым, кроме помещений для приготовления пищи.

Согласно ч. 1 ст. 85 Закона №123 в зависимости от объемно-планировочных и конструктивных решений системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий и сооружений должны выполняться с естественным или механическим способом побуждения. Независимо от способа побуждения система приточно-вытяжной противодымной вентиляции должна иметь автоматический и дистанционный ручной привод исполнительных механизмов и устройств противодымной вентиляции. Объемно-планировочные решения зданий и сооружений в совокупности с системой противодымной защиты должны обеспечивать предотвращение или ограничение распространения продуктов горения за пределы помещения и (или) пожарного отсека, секции для обеспечения безопасной эвакуации людей. В силу п. 7.2 Свода правил 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» от 25.02.2013

удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать: б) из коридоров и пешеходных тоннелей подвальных и цокольных этажей жилых, общественных, административно-бытовых, производственных и многофункциональных зданий при выходах в эти коридоры (тоннели) из помещений с постоянным пребыванием людей.

Как предусмотрено п. 54 Правил противопожарного режима №1479 руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

С учетом изложенного, выполнение перечисленных работ с позиции законодательства носит обязательный характер.

Согласно ч. 7 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за жизнь и здоровье обучающихся при освоении образовательной программы, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся, а также за жизнь и здоровье работников образовательной организации при реализации образовательной программы, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников. За нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению образовательной деятельности образовательная организация и должностные лица несут административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Учредителем МБОУ ПГО «Центр образования и творчества «Петровский дворец», как указано в п. 1.7 Устава данной организации утвержденного постановлением Администрации Петрозаводского городского округа от 24 декабря 2018 г. № 3837, является Администрация Петрозаводского городского округа.

Согласно п. 6.20 данного Устава финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется за счет средств, выделенных учреждению в виде субсидии, на основании муниципального задания и плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения, утвержденных в порядке, установленном учредителем.

В силу ст. 210 Гражданского кодекса РФ собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.

На основании п. 1 ст. 296 Гражданского кодекса РФ учреждение и казенное предприятие, за которыми имущество закреплено на праве оперативного управления, владеют, пользуются этим имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, распоряжаются этим имуществом с согласия собственника этого имущества.

В соответствии со ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания бюджетным учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за бюджетным учреждением учредителем или приобретенных бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество.

С учетом изложенного, исковые требования как к МБОУ ПГО «Центр образования и творчества «Петровский дворец», так и к Администрации Петрозаводского городского округа заявлены правомерно.

Находя обоснованными искомое заявления по праву, суд, руководствуясь принципом исполнимости решения суда (ст. 210 ГПК РФ), устанавливая для этого разумный срок (ст. ст. 204, 206 ГПК РФ), считает

возможным определить для исполнения Администрацией Петрозаводского городского округа обязанности по финансированию необходимых работ с учетом следующего.

По информации, представленной Администрацией Петрозаводского городского округа от 26.10.2021, объем средств, которые необходимо направить на устранение выявленных нарушений, составляет примерно 35млн. руб., которые в местном бюджете не предусмотрены, в связи с чем Администрация просит установить срок для исполнения обязанности по финансированию на 31.12.2021.

Суд, принимая во внимание то, что речь идет о безопасности жизни и здоровья неограниченного круга лиц, не может согласиться с таким периодом, учитывая его длительность, влекущую неоправданное увеличение срока на фактическое выполнение требуемых работ, и сокращает предложенный Администрацией срок вдвое, предусматривая таким образом 6 месяцев для осуществления финансирования, считая данный срок достаточным для изыскания бюджетных средств. При этом суд обращает внимание, что бюджетное законодательство позволяет корректировать местный бюджет не только по итогам общего бюджетного периода (12 мес.), но и по мере необходимости (ст. 184.1. Бюджетного кодекса РФ).

Относительно срока выполнения работ МБОУ ПГО «Центр образования и творчества «Петровский дворец» суд, руководствуясь упомянутыми требованиями ГПК РФ, с учетом мнения представителя Главного управления МЧС России по Республике Карелия, считает возможным установить такой срок - 1 год (с момента поступления денежных средств на устранение нарушений требований пожарной безопасности, как заявлено в иске). Суд принимает во внимание значительный объем требуемых работ, их последовательное выполнение (предшествующий работам расчет пожарных рисков), необходимость обеспечения нормального образовательного процесса и соблюдения трудовых гарантий для сотрудников образовательной организации.

Учитывая изложенное, руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ,
решил:

Исковые требования удовлетворить частично.

Обязать Администрацию Петрозаводского городского округа в срок 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу обеспечить финансирование следующих работ, необходимых для выполнения требований пожарной безопасности в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении. Петрозаводского городского округа «Центр образования и творчества «Петровский дворец»:

1) обеспечить в концертном зале (при вместимости зала более 300, но не более 800 человек) облицовку стен, потолка материалами с пожарной опасностью КМ1 и в кукольном театре (зале) облицовочные материалы

пожарной опасностью не более, чем КМ2 (при вместимости зала более 50, но не более 300 чел.);

2) обеспечить в концертном зале (при вместимости зала более 300, но не более 800 человек) покрытие пола декоративно-отделочными облицовочными материалами с пожарной опасностью КМ2 и в кукольном театре (зале) - пожарной опасностью не более, чем КМ3 (при вместимости зала более 50, но не более 300 чел.);

3) применить для покрытия пола в общих коридорах помещения декоративно-отделочные, облицовочные материалы с менее высокой пожарной опасностью, чем КМ2;

4) обеспечить ширину проходов между рядами кресел, стульев в кукольном театре (зале) не менее 0,45 м;

5) отделить помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, на всех этажах от примыкающих к нему коридоров и других помещений противопожарными перегородками не ниже 1-го типа;

6) оборудовать помещения в здании автоматической установкой пожаротушения;

7) предусмотреть удаление продуктов горения при пожаре системой вытяжной противодымной вентиляции из коридоров цокольного этажа здания, при выходах в эти коридоры из помещений с постоянным пребыванием людей;

8) обеспечить исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре);

9) обеспечить соблюдение требования нормативных документов по пожарной безопасности при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности здания.

Обязать Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Центр образования и творчества «Петровский дворец» в срок один год с момента поступления денежных средств на устранение нарушений требований пожарной безопасности выполнить следующие работы в данной организации:

1) обеспечить в концертном зале (при вместимости зала более 300, но не более 800 человек) облицовку стен, потолка материалами с пожарной опасностью КМ1 и в кукольном театре (зале) облицовочные материалы пожарной опасностью не более, чем КМ2 (при вместимости зала более 50, но не более 300 чел.);

2) обеспечить в концертном зале (при вместимости зала более 300, но не более 800 человек) покрытие пола декоративно-отделочными, облицовочными материалами с пожарной опасностью КМ2 и в кукольном театре (зале) - пожарной опасностью не более, чем КМ3 (при вместимости зала более 50, но не более 300 чел.);

3) применить для покрытия пола в общих коридорах помещения декоративно-отделочные, облицовочные материалы с менее высокой пожарной опасностью, чем КМ2;

4) обеспечить ширину проходов между рядами кресел, стульев в кукольном театре (зале) не менее 0,45 м;

5) отделить помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, на всех этажах от примыкающих к нему коридоров и других помещений противопожарными перегородками не ниже 1 -го типа;

6) оборудовать помещения в здании автоматической установкой пожаротушения;

7) предусмотреть удаление продуктов горения при пожаре системой вытяжной противодымной вентиляции из коридоров цокольного этажа здания, при выходах в эти коридоры из помещений с постоянным пребыванием людей;

8) обеспечить исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре);

9) обеспечить соблюдение требования нормативных документов по пожарной безопасности при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности здания.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Карелия в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме через Петрозаводский городской суд Республики Карелия.

Судья



Н.В. Балицкая

Мотивированное решение составлено 06.12.2021

