

АКТ

определения технической возможности для оборудования специализированных санитарно-гигиенических помещений с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида

- г. Волосово _____ «11» мая 2023г.
1. Название здания (сооружения) Здание для размещения «Земляки» группы
2. Адрес Волосово Восстания д 13
3. Владелец Муниципальное образование «Волосовский муниципальный район»
4. Пользователь МБОУ ДО ДЮСШ
5. Год постройки 1959
6. Материал стен кирпич, дерево
7. Этажность 1
8. Наличие подъезда в наличии

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя Земляков А.В. директор МБОУ ДО ДЮСШ

Членов комиссии:

- Мушкетерова О.Н. зам. директора
- Самуил В.А. специалист по обеспечению
- удобств.

Представители:

- инженер МКУ «ОДМОУ-центр» Комитета образования Папков Юрий Евгеньевич

Произвела проверку технической возможности для оборудования специализированных санитарно-гигиенических помещений с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида адресу: г Волосово Ул Восстания 13

Выводы и предложения:

На основании технического паспорта на здание учреждения составили настоящий акт в том, что

- В помещениях учреждения, устройство санитарного узла для маломобильных групп населения (МГН) технически невозможно. Под минимальные размеры санитарного узла МГН размером 1,65x1.8 и дверным проемом шириной 0,9м существующий санузел не подходит. Других свободных помещений под переоборудования в санузел МГН с вышеуказанными параметрами в здании учреждения нет.

2. Техническая возможность оборудования расширенных дверных проемов, поручней отсутствует, т.к. не предусмотрено проектом и приведет к нарушению целостности перекрытий и стен здания.

Подписи:

Председатель комиссии: *И. Зибинга Ч.Б.*

Члены комиссии: *Ирина Румишова О.Н.*

Представители: *И. Саидак В.И.*

И. Рамиш Ю.С.