

	соответствует норме	<p>(уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения</p> <p>Свод правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (СП 3.13130-2009); пункт.4.1</p>		
2	<p>Ручной пожарный извещатель на 1 этаже объекта установлен на высоте менее 1,5 метра</p>	<p>Ручные пожарные извещатели следует устанавливать на стенах и конструкциях на высоте (1,5±0,1) м от уровня земли или пола до органа управления (рычага, кнопки и т.п.)</p> <p>СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования, пункт 13.13.1</p>	До 08.04.2019	
3	<p>Во внутренних помещениях объекта пожарные извещатели расположены на расстоянии менее 0,5 метра от электросветильников, а именно: 1 шт. в помещении младшей группы на 1 этаже, 1 шт. в раздевалке на 2 этаже, 1 шт. в помещении старшей группы на 2 этаже, 1 шт. в спальне старшей группы на 2 этаже, 1 шт. в медицинском кабинете. В помещении склада на 1 этаже шлейф пожарного извещателя и электрический провод пересекаются.</p>	<p>Размещение точечных тепловых и дымовых пожарных извещателей следует производить с учетом воздушных потоков в защищаемом помещении, вызываемых приточной и/или вытяжной вентиляцией, при этом расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия должно быть не менее 1 м. В случае применения аспирационных пожарных извещателей расстояние от воздухозаборной трубы с отверстиями до вентиляционного отверстия регламентируется величиной допустимого воздушного потока для данного типа извещателей в соответствии с технической документацией на извещатель.</p> <p>Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников, в любом случае должно быть не менее 0,5 м.</p> <p>Размещение пожарных извещателей должно</p>	До 08.04.2019	