



Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы по Бежецкому,
Сонковскому, Лесному, Максатихинскому,
Рамешковскому районам Тверской области
Заведующая МДОУ «Детский сад № 1
Сонковского района Тверской области»

Афанасьева Е.Н.

В ответ на предписание №7/1/7 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности приняты следующие меры:

- Установлен дополнительный звуковой сигнал СОУЭ;
- Перенесен ручной пожарный извещатель на первом этаже на высоту 1,5 метра;
- Перенесены пожарные извещатели на расстояние 0,5 метра от электросветильников 1 шт. в помещении младшей группы на 1 этаже, 1 шт. в раздевалке на 2 этаже, 1 шт. в помещении старшей группы 2 этаже, 1 шт. в спальне старшей группы на 2 этаже, 1 шт. в медицинском кабинете;
- Установлены дополнительные пожарных извещателей в помещении холла рядом с выходом на лестницу в старшей группе на 2 этаже.

Заведующая МДОУ «Детский сад № 1»:



Е.Н. Афанасьева