



Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 21 «Сказочный теремок» комбинированного вида г. Новотроицка Оренбургской области»

Адрес: Россия, 462363, Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Уральская, д.28
Тел.: 8(3537) 631281, ИНН 5607011059, КПП 560701001

Согласовано:
Председатель
Новотроицкой местной организации
Оренбургской областной ОО ВОИ

А.Ф. Леонов
« 2019



Утвержден:
Приказом №
Заведующий МДОАУ
«Детский сад № 21»
Е.М. Михеева

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее - услуги)

1. Общие сведения об объекте

Адрес объекта, на котором предоставляются услуги

462363, Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Уральская, дом №28

Наименование предоставляемых услуг:

реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход

Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 (два) этажа, 4839,6 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 8902,0 кв.м.

Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 21 «Сказочный теремок» комбинированного вида г. Новотроицка Оренбургской области»

Сокращенное наименование: МДОАУ «Детский сад № 21»

Адрес местонахождения организации:

462363, Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Уральская, дом № 28

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) Свидетельство о государственной регистрации права от 17.12.2012г. 56-АБ 864805

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) муниципальная

Административно-территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации муниципальное образование г. Новотроицк, 462359, Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Советская, дом 80.

Сфера деятельности дошкольное образование.

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность,), вместимость, проектная мощность - 295 человек, средняя посещаемость - 230 человек в день.

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте.

Категория обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети в возрасте с 1,5 до 8 лет

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): все.

2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов с использованием показателей

(п.11 порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи от 9 ноября 2015г. №1309)

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Удельный вес введенных с 1 июля 2016г. в эксплуатацию объектов (зданий, помещений), в которых предоставляются услуги в сфере образования, а также используемых для перевозки инвалидов транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов.	0
2	Удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 г. на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию.	0
3	Удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов.	0
4	Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на которых имеются:	0
	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	0
	сменные кресла-коляски	0
	адаптированные лифты	0
	поручни	0
	пандусы	24

	подъемные платформы	0
	раздвижные двери; доступные входные группы	0
	доступные санитарно-гигиенические помещения	0
	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок.	0
5	Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования.	0
6	Удельный вес объектов в сфере образования, имеющих утвержденные Паспорта доступности, от общего количества объектов, на которых предоставляются услуги в сфере образования.	100

3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов с использованием показателей

(п.12 порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи от 9 ноября 2015г. №1309)

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	Удельный вес объектов, в которых одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования.	0
2	Удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых с использованием русского жестового языка, допуска сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования.	0
3	Доля работников, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, от общего числа работников органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования.	3%
4	Удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента – помощника, от общего количества предоставляемых услуг в сфере	0

	образования.	
5	удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора, от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования.	0
6	Доля педагогических работников образовательной организации, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным образовательным программам, от общего числа педагогических работников образовательной организации.	0
7	Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общего числа детей-инвалидов данного возраста.	0
8	Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общего числа детей-инвалидов данного возраста.	0
9	Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, от общего числа детей-инвалидов школьного возраста.	0
10	Удельный вес органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, официальный сайт которых адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	100

4. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
Предлагаемые управленческие решения (с учетом положений об обеспечении «разумного приспособления» Конвенции о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г.): - по созданию (с учетом потребностей инвалидов) условий доступности существующего объекта и предоставляемых услуг с учетом потребностей инвалидов		
1	Проведение переподготовки кадров с целью предоставления инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика, с целью обеспечения предоставления услуг тьютора.	2025
2	Устройство стоянки автотранспортных средств для инвалидов	2026
3	Приобретение сменных кресел-колясок	2026
4	Установка поручней	2025
5	Установка раздвижных дверей	2027
6	Обеспечение дублирования необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками,	2025

	выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.	
7	Обеспечение дублирования необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией.	2025
Предлагаемые управленческие решения (с учетом положений об обеспечении «разумного приспособления» Конвенции о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г.): - по определению мероприятий, учитываемых в планах развития объекта, в сметах его капитального и текущего ремонта, реконструкции, модернизации, в графиках переоснащения объекта и закупки нового оборудования, в целях повышения уровня его доступности и условий для предоставления на нем услуг с учетом потребностей инвалидов		
1	Проведение проектных работ, необходимых для приведения объекта в соответствие требований законодательства РФ об обеспечения условий их доступности для инвалидов	2022
2	Установка доступных входных групп	2025
3	Установка подъемной платформы (аппарелей)	2028
4	Оборудование доступных санитарно-гигиенических помещений	2026
5	Приобретение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	2025
Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов		
1	Установка при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2019
2	Установка в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	2025

Утвержден:
Заведующий МДОАУ
«Детский сад № 21»
 Е.М.Михеева
«___» _____ 2019г.

АНКЕТА
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 21 «Сказочный теремок» комбинированного вида г. Новотроицка Оренбургской области»
- 1.2. Адрес объекта Россия, Оренбургская область, г. Новотроицк ул. Уральская, дом № 28
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 4839,6 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1992г., последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего не планируется, капитального не планируется.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 21 «Сказочный теремок» комбинированного вида г. Новотроицка Оренбургской области»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Оренбургская область г. Новотроицк ул. Уральская, дом № 28
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, муниципальная, негосударственная) муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) муниципальное образование г. Новотроицка
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 462359, г. Новотроицк, ул. Советская, дом 80.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: дошкольное образование.
- 2.2 Виды оказываемых услуг образовательная деятельность, присмотр и уход
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети в возрасте от 1,5 до 8 лет.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность проектная мощность - 295 человек, средняя посещаемость – 230 человек в день.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка «маг. Новотроицк»

Проезд трамваем № 1,3

Проезд автобусом № 10а,5,4

Остановка «2 Уральская»

Проезд маршрутным автобусом № 30,61,63

Остановка «3 Уральская»

Проезд маршрутным автобусом № 7,18

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 Время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (бордюры по улице Уральская – 2 шт.)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет (отсутствует).

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) с учетом СНиП 35-01-2001 «доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2016), утвержденных приказом Министерства строительства жилищного и коммунального строительства № 798/пр от 14.11.2016

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» - доступны специально выделенные участки и помещения;

«ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно;

«ВНД» - не организована доступность.

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
8.	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации
согласовано _____

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

« » 2019 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 21 «Сказочный теремок» комбинированного вида г. Новотроицка Оренбургской области»
- 1.2. Адрес объекта Россия, Оренбургская область, г. Новотроицк ул. Уральская, дом № 28
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 4839,6 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1992г., последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего не планируется, капитального не планируется.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 21 «Сказочный теремок» комбинированного вида г. Новотроицка Оренбургской области»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Оренбургская область г. Новотроицк ул. Уральская, дом 3 28

2. Характеристика деятельности организации расположенной на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: дошкольное образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг образовательная деятельность, присмотр и уход
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети в возрасте от 1,5 до 8 лет.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность проектная мощность - 295 человек, средняя посещаемость - 230 человек в день.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и маломобильных групп населения (далее – МГН).

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Остановка «маг. Новотроицк»

Проезд трамваем № 1,3

Проезд автобусом № 10а,5,4

Остановка «2 Уральская»

Проезд маршрутным автобусом № 30,61,63

Остановка «3 Уральская»

Проезд маршрутным автобусом № 7,18

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (бордюры по улице Уральская – 2 шт.)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г,У,О) ВНД-И (К,С)	генеральный план №1	№ 3,4,5
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,У,О) ВНД-И (К,С)	поэтажный план здания №2,4	№ 6,7
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У,О) ВНД-И (К,С)	поэтажный план здания № 2,3	№ 13,14,15,16,17 ,18,20,21
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г,У,О) ВНД-И (К,С)	поэтажный план здания № 4,5	№24,25,26,27, 28,29

5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У,О) ВНД-И (К,С)	позтажный план здания № 4,5	№ 30,31,32,33
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	позтажный план здания №2,3	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	план- схема района № 6	№ 1,2

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: объект признан временно-недоступным для инвалидов с нарушением зрения и доступным частично избирательно для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением слуха и умственными нарушениями.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	РТ
2	Вход (входы) в здание	РК
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	РТ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	РТ
5	Санитарно-гигиенические помещения	РК
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	РТ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	РТ
8.	Все зоны и участки	РК

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ планируется в рамках исполнения: План мероприятий («Дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг МДОАУ «Детский сад № 21» комбинированного вида г.Новотроицка Оренбургской области»

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧИ (К,О,С,Г); ДП-И (У)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДЧИ
(К,О,С,Г); ДП-И (У)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения при администрации муниципального образования город Новотроицк: требуется

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать): требуется.

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; требуется

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); требуется

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов требуется

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (прилагается): нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: zhit-vmeste.ru

5. Особые отметки


ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на <u>1</u> л.
2. Входа (входов) в здание	на <u>2</u> л.
3. Путей движения в здании	на <u>4</u> л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на <u>3</u> л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на <u>2</u> л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на <u>2</u> л.

Результаты фотофиксации на объекте	на <u>16</u> л.
Полэтажные планы, паспорт БТИ	на <u>2</u> л.
План-схема района расположенного ДООУ, пути движения транспортных средств и воспитанников	на <u>1</u> л.

Состав
муниципальной комиссии по координации деятельности в сфере формирования
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов
и других маломобильных групп при администрации
муниципального образования город Новотроицк

Председатель комиссии:	
Заместитель главы муниципального образования город Новотроицк по социальным вопросам	 Т.А. Рузанова
Секретарь комиссии:	
Ведущий специалист отдела по социальной работе и трудовым отношениям администрации муниципального образования город Новотроицк	 О.В. Чижова
Члены комиссии:	
Начальник отдела по социальной работе и трудовым отношениям администрации муниципального образования город Новотроицк	 С.Е. Энглас
Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Новотроицк	 М.А. Понамарёв
Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования город Новотроицк	 С.В. Таскаев
Начальник отдела потребительского рынка администрации муниципального образования город Новотроицк	 У.В. Юдина
Председатель комитета по строительству, транспорту, дорожному и коммунальному хозяйству администрации муниципального образования город Новотроицк	 А.И. Слостенин
Директор ГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения» в г. Новотроицке (по согласованию)	 Г.Д. Чижова
Председатель Новотроицкой местной организации Оренбургской областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов (по согласованию)	 А.Ф. Леонов
Родитель ребенка-инвалида колясочника (по согласованию)	 Ю.Н. Жук
Представитель организации, расположенной на объекте: Заведующий МДОАУ «Детский сад № 21»	 Е.М. Михеева

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20 ____ г.
(протокол от _____ № ____)

Комиссией _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 21
«Сказочный теремок» комбинированного вида г. Новотроицка Оренбургской области»
462363 г. Новотроицк ул. Уральская дом № 28

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1, 6	6,7	Отсутствует информация об ОСИ Неровности асфальтового покрытия до калитки	К,О,С,Г,У	Установить информацию об ОСИ с дублированием рельефными значками (таблички с информацией об объекте, номерами телефонов при входе на территорию) Ремонт асфальтового покрытия до калитки Организовать оказание ситуационной помощи	Орг, ТСР, КР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1, 6	3,4, 5	Отсутствует обозначение направлений движения к входам для МГН Отсутствие (в некоторых местах) контрастной и тактильной направляюще й на путях Отсутствие бордюров не по краям пешеходных путей и бортового камня на пересечении	К,О,С,Г,У	Нанесение цветовой тактильной маркировки Обеспечить информационное сопровождение к специальному входу для инвалидов Приобретение табличек указателей Установить бордюры высотой не менее 0,05м. по краям пешеходных путей на участке вдоль газонов и озелененных площадок	Орг, ТСР, ТР

					тротуаров с проезжей частью, вдоль газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения.		Организовать оказание ситуационной помощи	
1.3	Лестница (наружная)	есть	1	7,9	Отсутствие цветной контрастной маркировки (желтого цвета), на крайних ступенях лестницы Поручни не соответствуют нормативным документам	С,О	Крайние ступени лестничных маршей обозначить цветной контрастной маркировки (желтого цвета) Замена поручней	ТР
1.4	Пандус (наружный)	есть	4	17	оборудован пандусом	✓		
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				отсутствует система информации на входе, поручни не соответствуют нормативным документам	К,О,С,Г,У	Организовать систему информации на входе, замена поручней	Орг,КР,ТР,ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ВНД	1,4,6	3,4,5,6,7, 9,12	Организационные мероприятия, текущий ремонт, капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

****указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания**

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 21
«Сказочный теремок» комбинированного вида г. Новотроицка Оренбургской области
462363 г. Новотроицк ул. Уральская дом № 28

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	да	1,2,4	7,9	Ступени крыльца не одинаковой формы Отсутствие цветной контрастной маркировки (желтого цвета), на крайних ступенях лестницы Поручни не соответствуют нормативным документам	С,О	Сделать крыльцо (ступени одинаковой формы: ширина проступей не менее 0,4м., высота подъемов ступеней не более 0,12м.; поперечный уклон 1-2%; Крайние ступени лестничных маршей обозначить цветной контрастной маркировки (желтого цвета) Замена поручней Организовать оказание ситуативной помощи	Орг, ТР
2.2	Пандус (наружный)	есть	4	12	оборудован пандусом	К	Организовать оказание ситуативной помощи	Орг.
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	1	8	Площадка не соответствует нормативным документам	К,О,С,Г,У	Выполнить площадку с размерами: 2,2 x 2,2м., поверхность площадки должна быть твердая (не скользящая при намокании), уклон	ТР

							поперечный 1-2%. Установить в полу дренажные и водосборные решетки-заподлицо с поверхностью покрытия пола, шириной проветров ячеек не более 0,015м.	
2.4	Дверь (входная)	есть	1,2,4	6,7, 8,9	Отсутствие контрольных устройств на входе Дверной проем не соответствуют нормативным документам. Полотно двери не соответствуют нормативным документам Не установлены прозрачные двери и ограждения в соответствии с нормативными документами	К,О,С,Г,У	Установить приборы и устройства для открывания и закрывания дверей. Дверной проем расширить до 0,9м. выполнить крепление двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыть» и «закрывать». Полотно двери выполнить с условием, что нижняя часть до высоты 0,3м. уровня пола должна быть защищена противоударной полосой, установить смотровые панели из прозрачного ударопрочного материала на высоте 0,3-1,6м. от уровня пола. Установить прозрачные двери и ограждения с яркой контрастной маркировкой на 2-х уровнях от 0,9 – 1,0м. и 1,3-1,4м от поверхности пешеходного пути (высотой не менее 0,1м. и шириной не менее 0,2м.)	Орг, ТР
2.5	Тамбур	есть	4	10, 11	Размеры тамбура, покрытие пола	К,О,С,Г,У	Выполнить тамбуры с размерами:	Орг, ТР

				не соответствуют нормативным документам. Отсутствуют дренажные и водосборные решетки		глубина не менее 1,8м., ширина не менее 2,3 м. Сделать покрытие пола из твёрдого материала, не допускающего скольжения при намокании, с поперечным уклоном 1-2% и с установкой в полу дренажных и водосборных решеток заподлицо и поверхностью покрытия пола, шириной просветов ячеек не более 0,015м.	
	ОБЩИЕ требования к зоне			Отсутствие цветной контрастной маркировки (желтого цвета), на крайних ступенях лестницы Поручни не соответствуют нормативным документам Ненормативны е размеры тамбура, покрытие пола Отсутствуют дренажные и водосборные решетки Ненормативны е размеры дверного проема	К,О,С,Г,У	Организовать систему информации с цветовым и тактильным обозначением препятствий, замена поручней, оборудовать входную площадку, дверь (входную), тамбур в соответствии с нормативными требованиями	Орг, ТР, ТСП

II Заключение по зоне:

	Состояние	Приложение	Рекомендации
--	-----------	------------	--------------

Наименование структурно-функциональной зоны	доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Вход (выход) в здание	ВНД (С) ДУ-И (О,Г,У,К)	1,2,4	6,7,8,9,10,11,12	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 21
«Сказочный теремок» комбинированного вида г. Новотроицка Оренбургской области
462363 г. Новотроицк ул. Уральская, дом № 28

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	2,3,4 .5	11. 17,1 8,20 ,21	Устройство двери не соответствует нормативным документам Ширина коридора менее 1,5 м. Отсутствует зона для самостоятель ного разворота инвалида на кресле- коляске Отсутствие информации на путях движения, в т.ч. визуальной и тактильной	К,О,С,Г,У	Установить приборы и устройства для открывания и закрывания дверей формой позволяющей управлять одной рукой, легко доступные с обеих сторон. Привести в соответствие: ширину коридора при движении кресла-коляски в одном направлении не менее 1,5м., с зоной для самостоятельног о развода инвалида на кресле-коляске (на 90-180°) не менее 1,4 м. в диаметре.	Орг, ТР, ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	2,3,4 .5	13, 14	Ширина марша, поручни, не соответствует нормативным требованиям	О,С,Г,У	Сделать техническое обследование и заключение специализирова нной организации имеющей допуск СРО на данные виды работ и в случае технической	Орг, ТР, ТСР

							возможности: выполнить лестницы с шириной марша не менее 1,35м. (ступни одинаковой геометрии, сплошные, ровные, без выступов, с шероховатой поверхностью, ширина проступей не менее 0,3м., ребро с закруглением радиусов не более 0,05м., боковые края (не примыкающие к стене) с бортиками высотой не менее 0,02м.), уклоны лестниц должны быть не далее 1:2, поручни с двух сторон на высоте 0,5м. завершающие части поручней должны быть длиннее на 0,3м. и должны быть рельефные обозначения этажей, необходимо установить ограждение под маршем открытой лестницы.	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть	4	6,7, 8,9	Отсутствуют контрольные устройства на входе Отсутствуют информирую щие	К,О,С,Г,У	Необходимо установить контрольные устройства на входе приспособленны е для пропуска категории	ТР

					обозначения помещений Дверной проем не соответствует нормативным документам Крепление, полотно двери не соответствует нормативным документам Отсутствие прозрачных дверей и ограждений		инвалидов, для которых доступен объект. Установить приборы и устройства для открывания и закрывания дверей формой позволяющей управлять одной рукой, легко доступные с обеих сторон. Установить информирующие обозначения помещений рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,4 до 1,75м., дублированные рельефными знаками. Дверной проем выполнить шириной не менее 0,9м. Выполнить крепление двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто». Полотно двери выполнить с условием, что нижняя часть до высоты 0,3м. от уровня пола должна быть защищена противоударной полосой, установить смотровые панели из прозрачного ударопрочного материала на высоте 0,3-1,6м. от уровня пола.	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	нет	2,3	13,14,15,16	Пути эвакуации не оборудованы для МГН	К,О,С,Г,У	Организовать оказание ситуационной помощи	

					Двери, ширина коридора, лестничного марша, поручни, дверные проемы не соответствующим нормативным документам Лестницы не дублируются пандусами или подъемными устройствами Пути эвакуации не оборудованы для МГН Отсутствуют контрольные устройства на входе Отсутствуют информирующие обозначения помещений	К,О,С,Г,У	Организовать оказание ситуационной помощи приобрести мобильный пандус Продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения, обеспечив их комплексной информацией (цветовые и тактильные направляющие) Двери, ширину коридора, лестничный марш, поручни, дверные проемы привести в соответствие с нормативными документами	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ВНД	2,3,4,5	6,7,8,9,11,13,14, 15,16,17,18,20,21,	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 21
«Сказочный теремок» комбинированного вида г. Новотроицка Оренбургской области
462363 г. Новотроицк ул. Уральская, дом № 28

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет			-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	4,5	26, 27, 28, 29	Отсутствует контрастная маркировка полотна дверей Ширина прохода не обеспечивает проезд кресла- коляски Отсутствует тактильная информация перед дверным проемом	К, С	Нанесение контрастной маркировки Увеличение ширины прохода в зале на ширину свободного проезда кресла коляски (0,9м.) Установить тактильную информацию перед дверным проемом Оказание ситуационной помощи	Орг., ТР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет			-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует контрастная маркировка полотна		Нанесение контрастной маркировки	Орг., ТР

					дверей Ширина прохода не обеспечивает проезд кресла- коляски Отсутствует тактильная информация перед дверным проемом		Увеличение ширины прохода в зале Установить тактильную информацию перед дверным проемом Оказание ситуационной помощи	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД-И (К,С) ДУ-И (О,Г,У)	4,5	26,27,28,29	Организационные мероприятия, текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 21
«Сказочный теремок» комбинированного вида г. Новотроицка Оренбургской области
462363 г. Новотроицк ул. Уральская, дом № 28

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	2,4 .5	30, 31, 32, 33	Нет оборудован ных санитарно- гигиеническ их помещений для МГН	К,О,С,Г,У	Установить: - универсальные кабинеты с поручнями, штангами, поворотами или откидными сиденьями. -выключатели и розетки в помещениях на высоте 0,8м. от уровня пола и информирующие обозначения помещений рядом с дверью, со стороны дверной ручкам на высоте от 1,2 до 1,6м., дублирование рельефными знаками; - водопроводные краны рычажного или нажимного действия, управление спуском воды в унитазе установить на боковой стене кабины; - двухстороннюю связь с диспетчеров или дежурным (либо кнопка звонка дежурному) и аварийное освещение); - универсальную кабину размеров в плане: ширина-1,65м., глубина-2,2м., рядом	Орг, ТР, ТСП

							с унитазом пространство для размещения кресла-коляски, крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. Организовать оказание ситуационной помощи	
5.2	Душевая/ванная комната	нет			-	-	-	Выполнить проходы не менее 1,8м. между рядами умывальников и уборных.
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет			-	-	-	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нет оборудованных санитарно-гигиенических помещений для МГН	К,О,С,Г,У	Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для МГН в соответствии с нормативными документами Организовать оказание ситуационной помощи	Орг, ТР, ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД- И (К,С,О) ДУ-И (Г,У)	2,4,5	30,31,32,33	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ВНД (санитарно-гигиенические помещения для инвалидов не доступны.)

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 21
«Сказочный теремок» комбинированного вида г. Новотроицка Оренбургской области
462363 г. Новотроицк ул. Уральская, дом № 28

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	Нарушение нормативных требований к размещению визуальной информации	К,О,С, Г,У	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта	Орг., ТР, ТСР
6.2	Акустически е средства	нет	-	-	Отсутствие акустической системы информирова ния	К,О,С, Г,У		
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствие дублирования информации тактильными средствами	С		
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не обеспечены требования непрерывнос ти информации, своевременн о ориентирован ия и однозначного опознания объектов и мест посещения	К,О,С, Г,У		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	

функциональной зоны	обследования ОСИ)			к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Системы информации на объекте	ВНД			Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП


* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

1

NO. 99-1000 No. 28 KB 29



на Голубовский + 28


№ п.п.	Содержание	Подпись Исполнителя	
Дата	Характер изм.	Исполнитель	Проведен

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ 2

людей при пожаре с помещений 1-го этажа
здания МДОАУ "Детский сад № 21" по адресу:
г. Новотроицк ул. Уральская, 28А

Утверждаю
Заведующая МДОАУ "Детский сад № 21 г. Новотроицка"

Е.М. Михеева
20 г.



1 Сообщите по телефону: 	3 Эвакуируйте людей: 	4 Принимайте меры по тушению пожара:
2 Оповестите людей: 	адрес объекта место возникновения пожара ФИО	ориентируйтесь по знакам направления движения выйдите первым попом пострадавшим
используйте кнопки включения пожарной сигнализации подайте сигнал голосом	используйте средства противопожарной защиты	вы находитесь здесь электрощит пожарный ящик телефон огнетушитель кнопка включения пожарной сигнализации путь к основному эвакуационному выходу направление движения к эвакуационному выходу эвакуационный выход


ПЛАН ЭВАКУАЦИИ 3

людей при пожаре с помещений 2-го этажа
здания МДОАУ "Детский сад № 21" по адресу:
г. Новотроицк ул. Уральская, 28А

Утверждаю
Заведующая МДОАУ "Детский сад № 21 г. Новотроицка"

Е.М. Михеева

20 г.




1 Сообщите по телефону адрес объекта, место возникновения пожара, оговорив время



2 Оповестите людей: нажмите кнопку включения пожарной сигнализации, подайте сигнал голосом



3 Эвакуируйте людей



Ориентируйтесь по вывескам, указателям, знакам, указывающим направление движения, оказывайте первую помощь пострадавшим

4 Принимайте меры по тушению пожара



Используйте средство противопожарной защиты

Вы находитесь здесь



ЭЛЕКТРОШОК



ПОЖАРНЫЙ ЮРИСТ



ТЕЛЕФОН



ОГНЕТУШИТЕЛЬ

Кнопка включения пожарной сигнализации



Путь к основному эвакуационному выходу



Направление движения к эвакуационному выходу




Эвакуационный выход




ПЛАН ДОМА 4
 В груп Колонийне по ул. Григор'єва
 № 28 48.30 66.52

Масштаб 1:200



5

дом № 28 кв. № _____ литер Б.Б.Б.



II. 2006年1月

[illegible]

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН 6



Инженер-геодезист *М.И. Гусева* М.И. Гусева

(наименование проектной организации)

(подпись) (фамилия (инициалы))

№ 16 - II 2000г.

Пути движения к объекту от остановки (фото № 1)



Пути движения к объекту от остановки (фото № 2)



Территория, прилегающая к зданию (фото 3)



Территория, прилегающая к зданию (фото 4)



Территория, прилегающая к зданию (фото 5)



Вход в здание (фото 6)



Вход в здание (фото 7)




Входная площадка перед дверью (фото 8)



Лестница перед входом (ф 9)



Тамбур (фото 10)



Пути эвакуации, лестницы внутри здания (фото 13, 14)



Коридоры внутри здания, 1 этаж (фото 17, 18)




Коридоры внутри здания, 2 этаж (фото 20, 21)




Зона целевого назначения (фото 24, 25)



Зальные формы обслуживания (фото 26, 27)



Зальные формы обслуживания (фото 28, 29)



Санитарно-гигиенические помещения (фото 30, 31)



Туалетная комната (фото 32, 33)

