

АКТ
о проведении пожарно-профилактической работы
«ОГПС ___ Волосовского ___ района»

«21»_февраля_2024г.

Организация: МДОУ Дет.сад №6

Характеристика объекта защиты: Здание двухэтажное, чердачное помещение отсутствует, имеется подвальное помещение. Здание имеет 18 эвакуационных выходов, 7 пожарных лестниц стационарных, 2 въезда на территорию детского сада. Наличие ближайшего противопожарного водоснабжения: ПГ №5 ул. Кр. Командиров, ПГ д.6 Гатчинское шоссе, ПГ №17 ул.Кр.Командиров - исправны. Расстояние от пожарной части – 1 км. Обеспечена исправность, своевременное обслуживание и ремонт внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения. Организовано проведение проверок внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Мною, Горностаевой Ю.Н инструктором противопожарной профилактики пожарной части Государственной противопожарной службы пожарной части № 119, совместно с начальником отряда Государственной противопожарной службы Беловым А.А., заведующим МДОУ дет.сада №6 Колесниковой Э.Х.

В период с «21»_февраля_2024г. по «22»_февраля_2024г. проведено:

Мероприятие по пожарной пропаганде: с воспитанниками МДОУ Детского сада №6 проведено учебно – игровое занятие на тему : «Огонь - друг или огонь - враг» - присутствовало 19 человек. На учебно - игровом занятии воспитанники подготовительной группы отгадывали загадки на противопожарную тематику, отвечали на вопросы по правилам пожарной безопасности (по дидактическим карточкам).

Проведена беседа с персоналом (в количестве 12 человек) на темы:

- «Меры пожарной безопасности в быту»;
- «Организация и проведение тренировок по противопожарной защите и эвакуации людей при пожаре»;
- «Первичные средства пожаротушения»;
- «Возможные причины пожаров и условия для их возникновения»;
- «Пожарная опасность электрооборудования и противопожарные мероприятия при его эксплуатации»;
- «Соблюдение противопожарного режима в организациях»;
- «Организация противопожарных мероприятий на объектах».

Оказана методическая помощь в оформлении информационного стенда по пожарной безопасности, на котором размещены листовки о мерах пожарной безопасности в зимний пожароопасный период.

Мероприятие по профилактике пожаров:

С целью исключения возможности возникновения пожаров и ограничения их последствий произведено наблюдение:

1. За содержанием путей эвакуации, эвакуационных выходов:

Из здания имеется 18 эвакуационных выходов, все выходы обозначены табличками с подсветкой.

запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

На путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, на эвакуационных люках) исключено размещение (установка) различных изделий, оборудования, отходов, мусора и других предметов, препятствующих безопасной эвакуации.

Изменение направления открывания дверей исключено.

Стены на путях эвакуации соответствуют требованиям.

Исключено устройство в тамбурах выходов из зданий сушилок и вешалок для одежды, гардеробов, хранение (в том числе временно) инвентаря и материалов.

Устройство на путях эвакуации порогов (за исключением порогов в дверных проемах) исключено.

Соблюдение проектных решений при эксплуатации эвакуационных путей и выходов (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии и с требованиями обеспечено.

Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для samozакрывания на дверях эвакуационных выходов.

2. За средствами обнаружения возгорания и оповещения людей (пожарной сигнализацией и оповещения людей о пожаре):

Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, приемно-контрольное оборудование автоматической пожарной сигнализации установлено в помещении дежурных

Обеспечено наличие в помещении и пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и не исправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты.

Пожарный пост (диспетчерская) обеспечен телефонной связью.

Дублирующий вывод сигнала о пожаре в ближайшее подразделение пожарной охраны обеспечен.

3. За наличием первичных средств пожаротушения (огнетушители, пожарные краны и др.):

В наличии огнетушители ОП - 4 в количестве 32 шт.

Обеспечено соблюдение сроков перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.

Ведется учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

Обеспечено размещение в коридорах, проходах огнетушителей, не препятствующих безопасной эвакуации людей.

Каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, имеет порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), запускающее или запорно-пусковое устройство имеет пломбы.

Имеются пожарные шкафы для пожарных кранов, имеющих элементы их фиксации в закрытом положении.

Обеспечено выполнение п. 50 правил противопожарного режима.

Руководитель организации обеспечивает исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, укомплектованность пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекачку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Пожарный рукав присоединен к пожарному клапану пожарного крана и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы их фиксации в закрытом положении.

Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов.

4. Получение сведений и документов о состоянии пожарной безопасности объекта защиты.

На объекте защиты с массовым пребыванием людей обеспечено проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации работников, других лиц, находящихся в здании, сооружении.

Своевременно проводятся проверки состояния огнезащиты в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ.

Утверждена инструкция в отношении здания (сооружения) о мерах пожарной безопасности с учетом специфики помещений.

Руководителем организации определены порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.

По итогам проведения мероприятия по профилактике пожаров предлагаем Вам обратить внимание на выполнение следующих неотложных мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности:

По окончании профилактического мероприятия вручены листовки «Пожарная безопасность в зимний период» в количестве 100 штук.

Подписи лиц, участвующих в мероприятии:

Белов А.А. начальник отряда Государственной
противопожарной службы
(ФИО, должность)




«21» февраля 2024 г.

Горностаева Ю.Н. инструктор ПП ПЧ ГПС ПЧ № 119
(ФИО, должность)



«21» февраля 2024 г.

Колесникова Э.Х. заведующий МДОУ д/с №6.
(ФИО, должность)



«21» февраля 2024 г.