

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 2-16-87-39
Об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения

« 02 » апреля 2021 г.

г. Волосово, ул. Заводская, д. 2
(место составления)

Я, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Волосовского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ленинградской области, далее ОНД и ПР Волосовского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Ленинградской области – государственный инспектор Волосовского района Ленинградской области по пожарному надзору Шпенёв Кирилл Владимирович

(должность, фамилия, имя, отчество, государственного инспектора, рассматривающего дело)

рассмотрев материалы административного дела за правонарушение в области пожарной безопасности и постановление № 2-16-87-39 от « 02 » апреля 2021 года, вынесенного в отношении должностного лица заведующий МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №29» Клейус Татьяна Владимировны

(указывается наименование юридического лица или Ф.И.О. виновного должностного лица или гражданина)

материалами установлено, В 14 час. 00 мин. 29.03.2021 при проведении плановой выездной проверки, на основании распоряжения начальника ОНД и ПР Волосовского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Ленинградской области Шпенёва К.В. №2-16-75-24 от 20.02.2021, по адресу: 188410, Ленинградская область, г. Волосово, ул. Федора Афанасьева, д. 8а, на объекте защиты – здании детского сада используемом (эксплуатируемом) в процессе осуществления своей деятельности МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №29», установлено, что заведующий МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №29» Клейус Татьяна Владимировна нарушила требования пожарной безопасности, в том числе ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, Правила противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479, а именно:

Здание детского сада, в котором находится 266 детей, не оборудовано СОУЭ 3 типа (фактически 2 тип)

Класс пожарной опасности напольного покрытие игрового группы №1 (доска паркетная) более КМ2 (фактически КМ5)

Класс пожарной опасности напольного покрытие игрового группы №2 (доска паркетная) более КМ2 (фактически КМ5)

Класс пожарной опасности напольного покрытие игрового группы №3 (доска паркетная) более КМ2 (фактически КМ5)

Класс пожарной опасности напольного покрытие игрового группы №4 (доска паркетная) более КМ2 (фактически КМ5)

Класс пожарной опасности напольного покрытие игрового группы №5 (доска паркетная) более КМ2

п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 52 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ», табл. 2, СП 3.13130.2009

п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. Табл. 3 и 29, ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ»

п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. Табл. 3 и 29, ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ»

п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. Табл. 3 и 29, ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ»

п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. Табл. 3 и 29, ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ»

п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. Табл. 3 и 29, ФЗ от 22.07.2008 №

(фактически КМ5)

Класс пожарной опасности напольного покрытие игрового группы №6 (доска паркетная) более КМ2 (фактически КМ5)

Класс пожарной опасности напольного покрытие игрового группы №7 (доска паркетная) более КМ2 (фактически КМ5)

Класс пожарной опасности напольного покрытие игрового группы №8 (доска паркетная) более КМ2 (фактически КМ5)

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ»

п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. Табл. 3 и 29, ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ»

п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. Табл. 3 и 29, ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ»

п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. Табл. 3 и 29, ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ»

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях

Предлагаю:

1 Информацию о принятых мерах представить в ОНД и ПР Волосовского района УНД и ПР ГУ МЧС России по ЛО.

(указывается перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

2 Разработать и представить на согласование план мероприятий, по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, копию представления направить заведующей МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №29» Клейус Татьяне Владимировне

(Ф.И.О. руководителя организации, должностного лица, гражданина)

разъяснив ей (ему), что в соответствии с частью 2 статьи 29.13 КоАП России он обязан рассмотреть данное Представление в течении одного месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему Представление, и предупредив его об ответственности за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в соответствии со статьей 19.6 КоАП России, а также за непредставление или несвоевременное предоставление сведений (информации) в соответствии со статьей 19.7 КоАП России.

Начальник ОНД и ПР Волосовского района
УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Ленинградской области



К.В. Шпенёв

Представление вручено (направлено) по почте: _____

(дата, номер заказного письма, уведомления)

_____ (должность)

_____ (фамилия, имя, отчество)

_____ (подпись)

_____ (дата вручения)