


**План работы
по устранению нарушений обязательных требований пожарной
безопасности**

по адресу: г. Буденновск, ул. Свободы, 197

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки выполнения	Отметка об исполнении
1.	Запретить фиксацию самозакрывающейся двери лестничной клетки 2 этажа в открытом положении	27.09.2021	
2.	Запретить фиксацию самозакрывающейся двери лестничной клетки 3 этажа в открытом положении	27.09.2021	
3.	Запретить фиксацию самозакрывающейся двери коридора в открытом положении	27.09.2021	
4.	Обеспечить наличие на дверях лестничных клеток приспособлений для самозакрывания	01.12.2021	
5.	Звуковые сигналы СОУЭ в коридоре 1 этажа обеспечить общим уровнем звука более 75 дБА на расстоянии 3 м от одовещателя	20.10.2021	
6.	Обеспечить исправное состояние приспособлений для самозакрывания дверей лестничных клеток 2-3 этажей	20.10.2021	
7.	Обеспечить наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и СИЗ органов дыхания и зрения от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 СИЗ на каждого дежурного	01.12.2021	

Директор ГБПОУ СК «Буденновский
медицинский колледж»



О.В.Левченко