

План работы
по устранению нарушений обязательных требований пожарной
безопасности
по адресу: г. Буденновск, ул. Гирченко, 227

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки выполнения	Отметка об исполнении
1.	Дверь чердачного помещения закрыть на замок. На двери указанного помещения разместить информацию о месте хранения ключей.	30.09.2021	
2.	Запретить эксплуатацию электропровода холодильника в коридоре первого этажа с видимыми нарушениями изоляции	27.09.2021	
3.	Провести работы по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград	01.12.2021	
4.	Обеспечить наличие на дверях лестничных клеток приспособлений для самозакрывания	01.12.2021	
5.	Обеспечить наличие на дверях эвакуационных выходов аккредитационно-симуляционного центра приспособлений для самозакрывания	01.12.2021	
6.	Звуковые сигналы СОУЭ в коридоре 1 этажа обеспечить общим уровнем звука более 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя	20.10.2021	
7.	Обеспечить наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и СИЗ органов дыхания и зрения от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 СИЗ на каждого дежурного	01.12.2021	
8.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем, и при отсутствии информации изготовителя о возможности дальнейшей эксплуатации обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке	01.12.2021	

Директор ГБПОУ СК «Буденновский
медицинский колледж»



О.В.Левченко