

Российская Федерация  
Министерство здравоохранения  
государственное бюджетное  
профессиональное образовательное учреждение  
Ставропольского края

«Буденновский медицинский колледж»  
356800, г. Буденновск, ул. Пушкинская, 115

тел./ факс 8(86559) 7-12-60

«И» *г. в. а. в. л.* 2021 г. исх. № *849*

Заместителю главного государственного  
инспектора Буденновского и Арзгирского  
муниципальных округов по пожарному надзору-  
заместителю начальника ОНД и ПР ( по  
Буденновскому и Арзгирскому муниципальным  
округам) УНД и ПР МЧС России по  
Ставропольскому краю  
майору внутренней службы  
Пилипенко Вячеславу Васильевичу

ГБПОУ СК «Буденновский медицинский колледж» предоставляет информацию об исполнении Предписания № 199/2/175 об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности по адресу: Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Свободы, 197

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки выполнения	Отметка об исполнении
1.	Запретить фиксацию самозакрывающейся двери лестничной клетки 2 этажа в открытом положении	27.09.2021	Выполнено
2.	Запретить фиксацию самозакрывающейся двери лестничной клетки 3 этажа в открытом положении	27.09.2021	Выполнено
3.	Запретить фиксацию самозакрывающейся двери коридора в открытом положении	27.09.2021	Выполнено
4.	Звуковые сигналы СОУЭ в коридоре 1 этажа обеспечить общим уровнем звука более 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя	22.12.2021	Выполнено
5.	Обеспечить исправное состояние приспособлений для самозакрывания дверей лестничных клеток 2-3 этажей	20.12.2021	Выполнено
6.	Обеспечить наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и СИЗ органов дыхания и зрения от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 СИЗ на каждого дежурного	01.12.2021	Выполнено

Директор ГБПОУ СК «Буденновский  
медицинский колледж»

*А.В.Левченко*

О.В.Левченко

*Получил Сорокин А.А.*  
*27.12.21*