

Российская Федерация
Министерство здравоохранения
государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
Ставропольского края

«Буденновский медицинский колледж»

356800, г. Буденновск, ул. Пушкинская, 115

тел./ факс 8(86559) 7- 12 -60

«14» декабря 2021 г. исх. № 850

Заместителю главного государственного
инспектора Буденновского и Арзгирского
муниципальных округов по пожарному надзору-
заместителю начальника ОНД и ПР (по
Буденновскому и Арзгирскому муниципальным
округам) УНД и ПР МЧС России по
Ставропольскому краю
майору внутренней службы
Пилипенко Вячеславу Васильевичу

ГБПОУ СК «Буденновский медицинский колледж» предоставляет информацию об исполнении Предписания № 199/1/174 об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности по адресу: Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Гирченко, 227

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки выполнения	Отметка об исполнении
1.	Дверь чердачного помещения закрыть на замок. На двери указанного помещения разместить информацию о месте хранения ключей.	30.09.2021	Выполнено
2.	Запретить эксплуатацию электропровода холодильника в коридоре первого этажа с видимыми нарушениями изоляции	27.09.2021	Выполнено
3.	Провести работы по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград	01.12.2021	Выполнено
4.	Обеспечить наличие на дверях лестничных клеток приспособлений для самозакрывания	01.12.2021	Выполнено
5.	Обеспечить наличие на дверях эвакуационных выходов аккредитационно-симуляционного центра приспособлений для самозакрывания	01.12.2021	Выполнено
6.	Звуковые сигналы СОУЭ в коридоре 1 этажа обеспечить общим уровнем звука более 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя	22.12.2021	Выполнено
7.	Обеспечить наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и СИЗ органов дыхания и зрения от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 СИЗ на каждого дежурного	01.12.2021	Выполнено
8.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем, и при отсутствии информации изготовителя о возможности дальнейшей эксплуатации обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке	01.12.2021	Выполнено

Директор ГБПОУ СК «Буденновский
медицинский колледж»

О.В.Левченко

Получил Срезнев А.А.
17.12.21