



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
**ПРОКУРАТУРА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
БУДЕННОВСКАЯ
МЕЖРАЙОННАЯ
ПРОКУРАТУРА**
ул. Октябрьская, 21
г. Буденновск, Буденновский район,
Ставропольский край,
Россия, 356800



Директору ГБПОУ СК
«Буденновский медицинский
колледж»

Левченко О.В.

ул. Пушкинская, д. 115,
г. Буденновск, Ставропольский
край

29.08.2022 № Прдр-20070007-51-22/-20070007

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства о пожарной
безопасности, об охране жизни и
здоровья детей

Прокурорской проверкой исполнения законодательства об охране жизни и здоровья детей, в части готовности образовательных учреждений Буденновского района к летнему оздоровительному сезону в деятельности ГБПОУ СК «Буденновский медицинский колледж» выявлены нарушения требований Федеральных законов от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее Закон № 52-ФЗ), от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее Закон № 273-ФЗ), от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее Закон № 69-ФЗ).

ГБПОУ СК «Буденновский медицинский колледж» является социальным объектом с массовым пребыванием людей, в т.ч. несовершеннолетних, то есть является одним из важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения населения.

В силу пп. 2, 3 ч. 6 ст. 28 Закона № 273-ФЗ образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе: создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся.

В соответствии со ст. 41 Закона № 273-ФЗ охрана здоровья обучающихся включает в себя: организацию питания обучающихся; организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Согласно ст. 5 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (далее Закон № 329-ФЗ) к субъектам



Буденновская межрайонная прокуратура
№ Прдр-20070007-51-22/-20070007

физической культуры и спорта в Российской Федерации относятся: физкультурно-спортивные организации, в том числе физкультурно-спортивные общества, спортивно-технические общества, спортивные клубы (включая профессиональные спортивные клубы, физкультурно-спортивные клубы), объединения физкультурно-спортивных клубов, центры спортивной подготовки, профессиональные спортивные лиги, студенческие спортивные лиги, а также общественно-государственные организации, организующие соревнования по военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта.

В силу ч. 2 ст. 10, ч. 6 ст. 34.1 Закона № 329-ФЗ физкультурно-спортивные организации участвуют в организации работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения, создают условия для охраны и укрепления здоровья спортсменов и других участвующих в спортивных соревнованиях и тренировочных мероприятиях лиц, обеспечивают спортсменам и тренерам необходимые условия для тренировок, а также иным образом содействуют этим лицам в достижении высоких спортивных результатов.

При реализации программ спортивной подготовки организации, осуществляющие спортивную подготовку, создают условия для охраны здоровья лиц, проходящих в них спортивную подготовку.

В соответствии со ст. 1 Закона № 69-ФЗ пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров. Под требованиями пожарной безопасности понимаются специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом; под противопожарным режимом подразумеваются правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров. Нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности

В силу ч. 3 ст. 20 Закона № 69-ФЗ к нормативным документам по пожарной безопасности относятся стандарты, нормы и правила пожарной безопасности, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

В соответствии со ст.ст. 37, 38 Закона № 69-ФЗ руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

В связи с этим постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее ППР), обязательные для применения и исполнения органами государственной власти, организациями, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, их должностными лицами в целях защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, охраны окружающей среды.

Согласно информации, представленной начальником отдела надзорной деятельности УНД и ПР ГУ МЧС России по СК по Буденновскому району установлено, что в ГБПОУ СК «Буденновский медицинский колледж» по адресу: Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Гирченко, д. 227, в нарушение ст.ст. 37, 38 Закона № 69-ФЗ, п.п. 15, 18, 24, 30, 35 «а», 54 ППР дверь чердачного помещения не закрыта на замок. На двери указанного помещения не размещается информация о месте хранения ключей, допускается эксплуатация электропровода холодильника в коридоре первого этажа с видимыми нарушениями изоляции, руководитель организации не обеспечивает проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград и наличие на дверях лестничных клеток приспособлений для самозакрывания, руководитель организации не обеспечивает наличие на дверях эвакуационных выходов аккредитационно-ассимиляционного центра приспособлений для самозакрывания, звуковые сигналы СОУЭ в коридоре 1 этажа обеспечены общим уровнем звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, на объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного, при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

Кроме того, по адресу: Ставропольский край, Буденновский муниципальный округ, г. Буденновск, улица Свободы, д. 197, в нарушение ст.ст. 37, 38 Закона № 69-ФЗ, п.п. 24, 27 «г», 30 ППР допускается фиксация самозакрывающейся двери лестничной клетки 2 этажа в открытом положении, допускается фиксация самозакрывающейся двери лестничной клетки 3 этажа в открытом положении, допускается фиксация самозакрывающейся двери коридора в открытом положении, звуковые сигналы СОУЭ в коридоре 1 этажа обеспечены общим уровнем звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами,

производимыми оповещателями) менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, руководитель организации не обеспечивает исправное состояние приспособлений для самозакрывания дверей лестничных клеток 2-3 этажей, На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

Вышеуказанные нарушения законодательства о пожарной безопасности противоречат принципу охраны и укрепления здоровья воспитанников образовательного учреждения и требуют немедленного устранения.

Причиной выявленных нарушений явилось ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей должностными лицами ГБПОУ СК «Буденновский медицинский колледж», а также отсутствие контроля за работой подчиненных работников со стороны администрации образовательного учреждения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с приглашением представителя межрайонной прокуратуры в месячный срок и принять меры к устранению выявленных нарушений действующего законодательства, причин и условий, им способствующих, и недопущению их впредь.

2. О дате и времени рассмотрения представления заблаговременно уведомить межрайонного прокурора.

3. Представление подлежит безотлагательному рассмотрению, не позднее, чем в тридцатидневный срок, должны быть приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах необходимо сообщить в межрайонную прокуратуру в письменной форме.

И.о. межрайонного прокурора

младший советник юстиции

В.Г. Ковалев

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 3CE89F2769396CB58868C29B9BF7B602324608F9
Владелец Ковалев Владимир Геннадьевич
Действителен с 13.09.2021 по 13.12.2022