

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код \*



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю 355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164,  
тел. (8652) -52-26, E-mail: gu.mchs26@yandex.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по СК,  
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191, а. тел. (8652) 94-55-90, факс (8652) 23-39-73,

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по Буденновскому и Арзгирскому муниципальным округам)  
управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по СК, Буденновский муниципальный  
округ, г. Буденновск, ул. Красная, 218, тел. 8(86559) 2-14-47, budenovsk77@bk.ru

Единый телефон доверия государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по  
Ставропольскому краю тел. (8652) 39-99-99

ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 199/1/174

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению Став-  
ропольского края «Буденновский медицинский колледж»  
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения Заместителя главного государственного инспектора Буденновского и Ар-  
згирского муниципальных округов по пожарному надзору – заместителя начальника ОНД и ПР (по  
Буденновскому и Арзгирскому муниципальным округам) УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставрополь-  
скому краю майора внутренней службы Пилипенко Вячеслава Васильевича  
№199 от «14» сентября 2021 года

в период с «15» сентября 2021 г. по «24» сентября 2021 г.

Государственным инспектором Буденновского и Арзгирского муниципальных округов по пожарному  
надзору – старшим дознавателем ОНД и ПР (по Буденновскому и Арзгирскому муниципальным  
органа государственного пожарного надзора)

округам) УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю капитан внутренней службы Срапян  
Артушем Арменовичем

проведено плановое контрольно-надзорное мероприятие в отношении ГБПОУ СК «Буденновский ме-  
дицинский колледж» по адресу: Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Гирченко, 227  
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица Директор ГБПОУ СК «Буден-  
новский медицинский колледж» Левченко Оксана Васильевна  
(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90  
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-  
ном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка выполнения
1.	Дверь чердачного помещения закрыть на замок. На двери указанного помещения разместить информацию о месте хранения ключей	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 18	14.03.2022	
2.	Запретить эксплуатацию электропровода холодильника в коридоре первого этажа с видимыми нарушениями изоляции	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 35а	14.03.2022	
3.	Руководителю организации обеспечить проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 15	14.03.2022	
4.	Руководителю организации обеспечить наличие на дверях лестничных клеток приспособлений для самозакрывания	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 24	14.03.2022	
5.	Руководителю организации обеспечить наличие на дверях эвакуационных выходов аккредитационно-ассимиляционного центра приспособлений для самозакрывания	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 24	14.03.2022	
6.	звуковые сигналы СОУЭ в коридоре 1 этажа обеспечить общим уровнем звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) более 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя	СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 173) ст. 4, п. 4.1	14.03.2022	

7.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководителю организации обеспечить наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 30.	14.03.2022	
8.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладателю объекта защиты обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 54.	14.03.2022	


Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор ГБПОУ СК «Буденновский медицинский колледж»

Левченко Оксана Васильевна


(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Государственный инспектор Буденновского и Арзгирского муниципальных округов по пожарному надзору – старший дознаватель ОНД и ПР (по Буденновскому и Арзгирскому муниципальным округам) УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю

капитан внутренней службы Срапян Артушем Арменовичем

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)


  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

План работы  
по устранению нарушений обязательных требований пожарной  
безопасности  
по адресу: г. Буденновск, ул. Гирченко, 227

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки выполнения	Отметка об исполнении
1.	Дверь чердачного помещения закрыть на замок. На двери указанного помещения разместить информацию о месте хранения ключей.	30.09.2021	выполнено
2.	Запретить эксплуатацию электропровода холодильника в коридоре первого этажа с видимыми нарушениями изоляции	27.09.2021	выполнено
3.	Провести работы по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград	01.12.2021	выполнено
4.	Обеспечить наличие на дверях лестничных клеток приспособлений для самозакрывания	01.12.2021	выполнено
5.	Обеспечить наличие на дверях эвакуационных выходов аккредитационно-симуляционного центра приспособлений для самозакрывания	01.12.2021	выполнено
6.	Звуковые сигналы СОУЭ в коридоре 1 этажа обеспечить общим уровнем звука более 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя	20.10.2021	выполнено
7.	Обеспечить наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и СИЗ органов дыхания и зрения от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 СИЗ на каждого дежурного	01.12.2021	выполнено
8.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем, и при отсутствии информации изготовителя о возможности дальнейшей эксплуатации обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке	01.12.2021	выполнено

Директор ГБПОУ СК «Буденновский  
медицинский колледж»



О.В.Левченко