



УТВЕРЖДАЮ
Директор ФПОУ СК «Буденновский
медицинский колледж»

О.В. Левченко

08 2024 г.

План
мероприятий по устранению нарушений требований пожарной
безопасности

№ п/п	Нарушение	Мероприятия по устранению нарушений	Дата устранения нарушения	Ответственное лицо
1.	Огнетушители расположены на высоте более 1,5 метра от верха корпуса огнетушителя	Расположить огнетушители в соответствии с п. 409 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ.	до 15 августа 2024 года	Кирова Е.В.
2.		Разместить отчет об устранении нарушения на официальном сайте колледжа и на сайте bus.gov.ru	15 августа 2024 года	Мекертычев М.Л.

Заведующий хозяйством

Кирова Е.В.