

Российская Федерация  
Министерство здравоохранения  
государственное бюджетное  
профессиональное  
образовательное учреждение  
Ставропольского края  
«Будёновский медицинский колледж»  
356800, г. Буденновск, ул. Пушкинская, 115  
тел./ факс 8(86559) 7-12-60  
«22» август 2018 г. исх. № 31.7  
№ \_\_\_\_\_ от «  » \_\_\_\_\_ 2018 г.

Отдел надзорной деятельности  
и профилактической работы  
управление надзорной деятельности  
и профилактической работы  
ГУМЧС России по СК (по Буденновскому,  
Арзгирскому и Новоселицкому районам)

Ответ на предписание № 72/1/49 по устранению  
нарушений требований начальника безопасности.

ГБПОУ СК «Буденновский медицинский колледж» в соответствии с  
предписанием №72/-49 «По устранению нарушений требований  
безопасности» от 07.03.2018г устранение замечаний, а именно:

-в корпусе №1 проведена огнезащитная обработка (пропитка) стораемых  
конструкций кровли(Акт №1045-1 «О проведении огнезащитной обработки  
деревянных конструкций и приемке в эксплуатацию от 18 .07.2018г

-в здании склада проведена огнезащитная обработка (пропитка) стораемых  
конструкций кровли.(Акт №1245-2 О проведении огнезащитной обработки  
деревянных конструкций и приемке в эксплуатацию от 18.07.2018 г.

Директор ГБПОУ СК

«Буденновский медицинский колледж»



О.В.Левченко