

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«11» марта 2025 г., 26250061000217458736
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Буденновскому и Арзгирскому
муниципальным округам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Ставропольскому краю**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

край Ставропольский, р-н Буденновский, г Буденновск, ул Красная, Дом 218, тел. 88655921447, e-mail:
budennovsk77@26.mchs.gov.ru

(место вынесения предостережения)

**Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
от « 11 » марта 2025 г. № 2503/003-26/32/ПРП**

1. Предостережение объявлено

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "БУДЕННОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ", адрес юридического лица: 356800,
КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, БУДЕННОВСКИЙ, БУДЕННОВСК, ПУШКИНСКАЯ УЛИЦА, 115 ИНН 2624014960

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении

федерального государственного пожарного надзора

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

1. 20.02.2025 в 11 часов 17 минут на пункт связи 30 ПСЧ поступило сообщение о сработке СПС (системы пожарной сигнализации) на объекте ГБПОУ СК "Буденновский медицинский колледж" по адресу: СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, БУДЕННОВСКИЙ Р-Н, Г БУДЕННОВСК, Г БУДЕННОВСК, УЛ. ГИРЧЕНКО, 227. Ложные срабатывания систем противопожарной защиты могут быть следствием нарушения пункта 54 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

1. Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица
Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", пункт 54 Правил, абзац 1
Обязательное требование
Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

**ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований
и предлагаю:**

Принять меры по исполнению требований п. 54 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ», и обеспечить работоспособное (исправное) состояние СПС (системы пожарной сигнализации) и системы передачи извещений о пожаре в пожарную охрану (СПИ) на объекте ГБПОУ СК "Буденновский медицинский колледж" по адресу: СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, БУДЕННОВСКИЙ Р-Н, Г БУДЕННОВСК, УЛ. ГИРЧЕНКО, 227.

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном Положением о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290.

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Буденновскому и Арзгирскому муниципальным округам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (Государственный инспектор по Буденновскому и Арзгирскому муниципальным округам Ставропольского края по пожарному надзору) Набиев Руслан Рафикович

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

1340FD10039CE4C92B701E9A464C695C
Владелец: Набиев Руслан Рафикович
Действителен с 14.10.2024 по 07.01.2026

подпись

Набиев Руслан Рафикович - Дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Буденновскому и Арзгирскому муниципальным округам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (Государственный инспектор по Буденновскому и Арзгирскому муниципальным округам Ставропольского края по пожарному надзору) телефон: +78655921447, E-mail: nabievrr@26.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предостережения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале