

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
**Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение**
Ставропольского края
«Буденновский медицинский колледж»
(ГБПОУ СК «Буденновский медицинский колледж»)

ПРИКАЗ

от 01 апреля 2025 г.

№ 75

г. Буденновск

О принятии мер по устранению выявленных нарушений

В связи с объявленным Предписанием об устранении выявленных нарушений от «31» марта 2025 г. № 2503/003-26/11-ВО/П ГУ МЧС России по Ставропольскому краю; Предписанием об устранении выявленных нарушений от «31» марта 2025 г. № 2503/003-26/10-ВО/П ГУ МЧС России по Ставропольскому краю

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Принять меры по исполнению требований п. 409 Правил. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ», и обеспечить расположение огнетушителей на высоте не более 1,5 метро до верха корпуса огнетушителя на объекте ГБПОУ СК «Буденновский медицинский колледж» по адресу: Ставропольский край, Буденновский р-н, г. Буденновск, ул. Свободы, 197.
2. Принять меры по исполнению требований п. 409 Правил. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ», и обеспечить расположение огнетушителей на высоте не более 1,5 метро до верха корпуса огнетушителя на объекте ГБПОУ СК «Буденновский медицинский колледж» по адресу: Ставропольский край, Буденновский р-н, г. Буденновск, ул. Гирченко, 227.
3. Принять меры по исполнению требований п. 26, Прочее абзац 1; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ», и обеспечить возможность свободного открывания изнутри без ключа замков двери эвакуационного выхода на объекте ГБПОУ СК «Буденновский медицинский колледж» по адресу: Ставропольский край, Буденновский р-н, г. Буденновск, ул. Свободы, 197.
4. Организовать работы по расположению огнетушителей на высоте не более 1,5 метро до верха корпуса огнетушителя на учебных корпусах: г. Буденновск, ул. Свободы, 197; г. Буденновск, ул. Гирченко, 227.