

Приложение к приказу
№ 75 от 01.04.2025 г.



План мероприятий

по объявленным Предписанием об устранении выявленных нарушений от «31» марта 2025 г. № 2503/003-26/11-ВО/П ГУ МЧС России по Ставропольскому краю; Предписанием об устранении выявленных нарушений от «31» марта 2025 г. № 2503/003-26/10-ВО/П ГУ МЧС России по Ставропольскому краю

№ п/п	Наименование мероприятия	Дата исполнения	Ответственный	Отметка об исполнении
1	Организовать работы по расположению огнетушителей на высоте не более 1,5 метро до верха корпуса огнетушителя на учебном корпусе, расположенном по адресу: г. Буденновск, ул. Свободы, 197	07.04.2025 г.	Погорелова Е.П.	На исполнении
2	Организовать работы по обеспечению возможности свободного открывания изнутри без ключа замков двери эвакуационного выхода на учебном корпусе, расположенном по адресу: г. Буденновск, ул. Свободы, 197	08.04.2025 г.	Погорелова Е.П.	На исполнении
3	Организовать работы по расположению огнетушителей на высоте не более 1,5 метро до верха корпуса огнетушителя на учебном корпусе, расположенном по адресу: г. Буденновск, ул. Гирченко, 227	07.04.2025 г.	Погорелова Е.П.	На исполнении
4	Опубликовать Предписания ГУ МЧС России по Ставропольскому краю и план мероприятий на официальном сайте колледжа и официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях bus.gov.ru	01.04.2025 г.	Борисов С.В.	Исполнено
5	Направить в ГУ МЧС России по Ставропольскому краю уведомление об исполнении и принятых мерах по данному предостережению	Не позднее 01.09.2025 г.	Погорелова Е.П.	

Исп.:
Заведующий хозяйством
Погорелова Е.П. (89886276716)