



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)

Юр. адрес: ул. Рождественка, д.5/7, Москва, 107031
Почт. адрес отделов по Тверской области: Дачная ул., д.73, Тверь, 170021
Телефон: (4822) 52-25-59, Факс: (4822) 70-65-41
E-mail: tvenz@cntr.gosnadzor.ru <http://www.cntr.gosnadzor.ru>
ОКПО 02844133, ОГРН 1067746766240
ИНН/КПП 7702609639/770201001

Тверская область, г. Торжок
(место составления акта)

03 марта 2017 года
(дата составления акта)
13 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

юридического лица Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школьного г. Торжка», ИНН 6915005365

сокращенное название организации, ИНН

№ 7.1 - 0099пл – А/0072 – 2017

По адресу/адресам: 172002, Тверская область, г. Торжок, пл. Ананьина, д. 8
(место проведения проверки)

на основании: распоряжения заместителя руководителя Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Тюменцева Е.М. от 10.02.2017 года № Т-99-пр «О проведении плановой документарной проверки юридического лица»

(вид документа с указанием реквизитов (дата, номер), фамилии, имени, отчества (в случае если имеется), должности руководителя, заместителя руководителя органа, государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая документарная проверка в отношении: Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школьного г. Торжка» (МБОУ ДО ДЮСШ), ИНН 6915005365, ОГРН 1026901912520 зарегистрировано по адресу, юридический адрес: 172002 Тверская область, Торжок, пл. Ананьина, д. 8, тел. 4 (48251) 9-11-36.

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«__» _____ 2017 г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ____

Заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам

Общая продолжительность проверки: 3 дня/20 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Центральным управлением Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения (приказа) о проведении проверки ознакомлен(а): Директор МБОУ ДО ДЮСШ Калинина Н.В. *Мкал - 1.03.2017, 10.40*

(заполняется при проведении выездной проверки)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(№ документа, дата согласования, должность, И.О.Фамилия, наименование органа прокуратуры (только для внеплановых проверок, требующих согласование с органами прокуратуры))

Лицо, проводившее проверку:

- Густман Владимир Всеволодович – главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Тверской области Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), ответственный за проведение мероприятия;

- Кулешова Ольга Васильевна – государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Тверской области Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

- Калинина Надежда Васильевна – директор МБОУ ДО ДЮСШ
(должность, наименование организации)

В ходе проведения проверки установлено:

1. Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школьного г. Торжка» по адресу: Тверская область, г. Торжок. пл. Ананьина, д. 8 находится на территории МБУ «Городской Дом культуры».

МБУ «Городской Дом культуры» (Ссудодатель) на основании договора безвозмездного пользования №4 от 24.11.2012 передало в безвозмездное пользование муниципальное имущество, часть здания (левого крыла ГДК) на третьем этаже.

На основании Дополнительного соглашения к договору №4 от 24.11.2012 «О передаче муниципального имущества в безвозмездное пользования» от 01.09.2016, ответственность за обслуживание электроустановок, электрических сетей помещений школы осуществляется Ссудодателем в лице МБУ «Городской Дом культуры».

На основании вышеизложенного отсутствует предмет проверки.

2. На основании Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» МБОУ ДО ДЮСШ относится к организациям, которые должны провести обязательное энергетическое обследование.

МБУ «Городской Дом культуры» провело обязательное энергетическое обследование в декабре 2012 года. Организация, проводившая обязательное энергетическое обследование ООО «Управляющая компания Исток» зарегистрированная в СРО НП «Межрегиональная гильдия энергоаудиторов» г. Москва, паспорт рег. №б/н.

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2016 – 2020 годы» МБОУ ДО ДЮСШ утверждена приказом от 01.10.2015 №89.

В ходе проведения проверки


Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов:

№ п/п	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативно документа и номер его пункта (статьи), требования которых нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
-			

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Копия распоряжения № Т-99-пр 10.02.2017 на 6 листах;
2. Копия уведомления от 10.02.2017 №07-16/789 на 2-х листах.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Тверской области Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

В.В. Густман 

Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Тверской области Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору


О.В. Кулешова 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Калинина Надежда Васильевна, директор МБОУ ДО ДЮСШ

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 03 » _марта_ 2017 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)