



Учетный номер ПМ в ЕРКНМ 11240041000109099050 от 28.12.2023 года

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Коми**

167016, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 71

**Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по Республике Коми в городе Ухте**

Почт. адрес: ул. Молодежная, д.10а, г.Сосногорск, 169501 тел/факс: (82149) 5-03-22, E-mail: nadzor221@mail.ru

Предписание

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 05

г. Сосногорск

« 25 » января 2024 г.

Заместитель главного государственного санитарного врача по г. Ухте, г. Сосногорску, г. Вуктылу, Троицко-Печорскому району, заместитель начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в г. Ухте Торопова Яна Валерьевна, при рассмотрении результатов обязательного профилактического визита, проведенного в отношении:

Наименование юридического лица: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 общеразвивающего вида» г. Сосногорска, юридический адрес: 169501, Республика Коми, г.Сосногорск, д. Пожня, ул. Лесная, д. 10, ОГРН: 1021100950232, ИНН: 1108011225

17 января 2024 года с 09 час.25 мин. по 12 час. 45 мин. выявлены следующие нарушения обязательных требований, а именно:

- 1) В нарушение требований ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - в МБДОУ «Детский сад № 7» г. Сосногорска нарушены требования к внутренней отделке помещений, а именно поверхность стен в спальне группы №1, в спальне группы №2 не имеет отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств: стены выше панелей оклеены бумажными обоями.
- 2) В нарушение требований ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г, п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в МБДОУ «Детский сад № 7» г. Сосногорска не созданы условия для сушки верхней одежды и обуви детей.
- 3) В нарушение требований ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г, п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в МБДОУ «Детский сад №7» г. Сосногорска источники искусственного освещения содержатся в неисправном состоянии: в групповых ячейках № 1, №2 имеются перегоревшие люминесцентные лампы.

- 4) В нарушение требований ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п. 2.11.5 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в МБДОУ «Детский сад №7» г. Сосногорска постельные принадлежности (матрацы, подушки) не подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год.
- 5) В нарушение требований ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в МБДОУ «Детский сад № 7» г. Сосногорска не проводится обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха. За исключением помещений пищеблока.
- 6) В нарушение требований ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - в туалетной комнате группы № 2 отсутствуют вешалки для детских полотенец (крючки оборудованы на стене, на хозяйственном шкафу).
- 7) В нарушение требований ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в пищеблоке МБДОУ «Детский сад № 7» г. Сосногорска производственный стол с маркировкой «готовая продукция» с дефектом и механическими повреждениями и не подлежит качественному мытью и обеззараживанию.
- 8) В нарушение требований ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в пищеблоке МБДОУ «Детский сад № 7» г. Сосногорска оборудование (шкаф с маркировкой «сыпучие продукты») с дефектом и повреждениями, не имеет покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.
- 9) В нарушение требований ст. 28 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п/п.2.8.1 п. 2.8 раздела 2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.10 табл. 5.54 п.144 раздела 5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - уровни искусственного освещения измеренные 17.01.2024 года в период с 16.00 часов по 16.55 часов в МБДОУ «Детский сад № 7 общеразвивающего вида» г. Сосногорска не соответствуют гигиеническим нормативам:

Измеренная искусственная освещенность при системе общего освещения в помещении групповой (игровой) первой смешанной группы № 1 (т.1-т.35 по эскизу протокола) составляет от 161 лк до 321 лк, при нормативном значении не менее 400 лк,

Измеренная искусственная освещенность при системе общего освещения в помещении групповой (игровой) второй смешанной группы № 2 (т.1-т.17, т.20-т.24, т.27-т. 35 по эскизу протокола) составляет от 167 лк до 396 лк, при нормативном значении не менее 400 лк,

Что подтверждается экспертным заключением по результатам проведения санитарно-эпидемиологической оценки соответствия результатов исследований, измерений, испытаний требованиям государственных санитарно-эпидемиологических

правил и нормативов, технических регламентов № 6/2024/2024/221 от 25.01.2024 года с протоколом измерений искусственной освещенности № 13/1-19-О от 22.01.2024 года.

10) В нарушение требований ст. 28 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.2.7.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; табл. 5.34 п.98 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» параметры микроклимата, измеренные 17.01.2024 года в период с 16.00 часов по 16.55 часов в МБДОУ «Детский сад № 7 общеразвивающего вида» г. Сосногорска не соответствуют гигиеническим нормативам:

Измеренный параметр микроклимата (температура воздуха) в помещении групповой (игровой) смешанной ранней группы № 1 (т.3 на высоте 1,7 м над уровнем пола по эскизу протокола) составляет **24,06°C** при нормативном показателе 22-24 °C,

Измеренный параметр микроклимата (относительная влажность) в помещении групповой (игровой) смешанной ранней группы № 1 (т.1-т.3 по эскизу протокола) составляет **19-24%**, при нормативном показателе 40-60%,

Измеренный параметр микроклимата (относительная влажность) в помещении групповой (игровой) второй смешанной группы № 2 (т.1-т.3 по эскизу протокола) составляет **16-18%**, при нормативном показателе 40-60%,

Что подтверждается экспертным заключением по результатам проведения санитарно-эпидемиологической оценки соответствия результатов исследований, измерений, испытаний требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, технических регламентов № 6/2024/2024/221 от 25.01.2024 года с протоколом измерений параметров микроклимата № 13/1-20-М от 22.11.2024 года.

В целях устранения выявленных нарушений требований санитарного законодательства Российской Федерации руководствуясь п.п. 4,5 ч. 1 ст. 44, ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», абз. 5 п. 11.4 постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»

**Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад № 7 общеразвивающего вида» г. Сосногорска
ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:**

№	Наименование мероприятий	Срок исполнения
1	Обеспечить отделку стен помещений в спальне группы №1, в спальне группы №2, допускающую проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.	До 02 декабря 2024 года.
2	В раздевальных комнатах или отдельных помещениях создать условия для сушки верхней одежды и обуви детей.	До 02 декабря 2024 года.
3	Обеспечить замену перегоревших люминесцентных ламп в групповых ячейках № 1, № 2.	До 02 декабря 2024 года.
4	Обеспечить проведение один раз в год химической чистки или дезинфекционной обработки постельных принадлежностей (матрацы, подушки).	До 02 декабря 2024 года.
5	Обеспечить проведение обследования технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха не	До 02 декабря 2024 года.

	реже 1 раза в 10 лет.	
6	В туалетной комнате группы № 2 в умывальной зоне установить вешалки для детских полотенец по общему количеству детей.	До 02 декабря 2024 года.
7	Обеспечить наличие производственного стола с маркировкой «готовая продукция» из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, предусматривающих их качественное мытье и обеззараживание.	До 02 декабря 2024 года.
8	Обеспечить в столовой использование оборудования для хранения пищевых продуктов (шкаф для сыпучих) без дефектов и повреждений, выполненными из материалов устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.	До 02 декабря 2024 года.
9	Обеспечить фактическую искусственную освещённость при системе общего освещения в соответствии с нормируемой (не менее 400 лк) в помещениях: групповой (игровой) смешанной ранней группы № 1, групповой (игровой) второй смешанной группы № 2.	До 02 декабря 2024 года.
10	Обеспечить фактические значения параметров микроклимата по показателю относительной влажности воздуха в соответствии с гигиеническим нормативом (40-60%) в помещениях: групповой (игровой) смешанной ранней группы № 1, групповой (игровой) второй смешанной группы № 2. По показателю температуры воздуха в соответствии с гигиеническим нормативом в помещении: групповой (игровой) смешанной ранней группы № 1.	До 02 декабря 2024 года.

Лицо, в отношении которого выдано настоящее предписание, должно известить должностное лицо, выдавшее предписание, о его выполнении **в срок до 02 декабря 2024 года**, представив информацию в письменном виде с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней со дня получения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода» и изображением QR-кода.



Судебное обжалование выданных предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований, возможно, только после их досудебного обжалования (статья 39 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»).

Предписание может быть обжаловано в судебном порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административном судопроизводстве, в городской

(районный) суд в течение трех месяцев с момента получения (статья 219 № 21-ФЗ от 08.03 2015 г.).

В соответствии с ч.1 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Заместитель главного государственного санитарного
врача по городу Ухте, городу Сосногорску,
городу Вуктылу, Троицко-Печорскому району



Торопова Я.В.

Копию настоящего предписания получил « ____ » _____ 2024 г.