



Прокуратура Российской Федерации  
Прокуратура Тверской области

**Бологовская межрайонная  
прокуратура**

ул. Ленинградская, д. 2, г. Бологое,  
Тверская область, 171080

18.08.2022 № 24/Прдп174-22-20280033

Директору МБОУ «Куженкинская  
основная общеобразовательная  
школа» Бологовского района  
Тверской области

Кокоревой И.Б.

ул. Полевая, д. 13, с. Куженкино,  
Бологовский район, Тверская  
область, 171056

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

об устранении нарушений  
законодательства

Бологовской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения МБОУ «Куженкинская основная общеобразовательная школа» Бологовского района Тверской области (далее – МБОУ «Куженкинская ООШ») законодательства о готовности к новому учебному году.

В ходе проверки установлено, что в МБОУ «Куженкинская ООШ» имеются нарушения требований пожарной безопасности.

Пунктами 2 и 3 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» предусмотрено, что образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе: создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации; соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ) настоящий федеральный закон принят в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения. Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты.

Статьей 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» установлено:

Бологовская межрайонная прокуратура Тверской  
области  
№ 24/Прдп174-22-20280033

пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров;

требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – ППР).

Из п. 1 Правил следует, что данный нормативный правовой акт содержит требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

Приказом МЧС РФ от 18.06.2003 № 315 утверждены Нормы пожарной безопасности (НПБ 110-03), которыми установлены основные требования пожарной безопасности, регламентирующие защиту зданий, сооружений, помещений и оборудования на всех этапах их создания и эксплуатации автоматическими установками пожаротушения (АУПТ) и автоматическими установками пожарной сигнализации (АУПС).

СП 3.13130.2009, утвержденный приказом МЧС России от 25.03.2009 № 173, разработан в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ, и является нормативным документом по пожарной безопасности в области стандартизации добровольного применения и устанавливает требования пожарной безопасности к системам оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях, сооружениях и строениях.

СП 4.13130.2013, утвержденный приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288 «Об утверждении свода правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (вместе с «СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», и СП 1.13130.2020, утвержденный Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194, разработаны в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ, и в целях обеспечения соблюдения требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При этом, в МБОУ «Куженкинская ООШ» в нарушение:

- п. 12 ППР не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной

безопасности» помещения электрощитовой с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны;

- ст. 4, 5, ч. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008, п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 на наружной лестнице (из помещения спортивного зала), при высоте лестницы более 45 см отсутствует ограждение и поручень;

- ст. 4, 5, ч. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008, п. 4.2.22 СП 1.13130.2020, дверь эвакуационного выхода (из лестничной клетки у щитовой) открывается не по направлению выхода из здания;

- ст. 4, 5, ч. 2 ст. 54 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008, п. 4.8 табл. 1 п.п.11 СП 486.1311500.2020, в кладовке второго этажа отсутствуют дымовые пожарные извещатели в системе автоматической пожарной сигнализации;

- ч. 2 ст. 82 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008, п. 3.4 СП 3.13130.2009, кабель автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ не соответствует требованиям;

- п. 35 (з) ППР в кабинете заместителя директора электрические розетки и выключатели расположены на горючем основании.

Согласно ст. 34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 69-ФЗ) граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона № 69-ФЗ руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности.

Согласно ст. 38 указанного закона ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители предприятий.

Допущенные образовательной организацией нарушения законодательства о пожарной безопасности ставят под угрозу безопасность обучающихся в период обучения и воспитания в образовательной организации, а также работников учреждения, стали возможны в связи с ненадлежащим исполнением своих обязанностей ответственными работниками и отсутствием контроля на данных направлениях деятельности со стороны руководства.

В соответствии со ст. 21 ТК РФ работник обязан добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором, соблюдать трудовую дисциплину и выполнять установленные нормы труда.

Согласно ст. 22 ТК РФ работодатель имеет право требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей.

В соответствии со ст. 192 ТК РФ работодатель за совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, имеет право применить к нему дисциплинарное взыскание в виде замечания, выговора или увольнения в порядке, установленном трудовым законодательством.

В целях устранения нарушения действующего законодательства, причин и условий им способствовавших, полагаю целесообразным рассмотреть вопрос о привлечении виновных работников к дисциплинарной ответственности.

(Определение судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 06.07.2016 № 88-КГ 16-2).

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

**ТРЕБУЮ:**

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, причин и условий, им способствующих.

2. О времени и месте рассмотрения представления в целях обеспечения возможности участия работников прокуратуры в его рассмотрении, сообщить в Бологовскую межрайонную прокуратуру.

3. О результатах, принятых мерах при рассмотрении представления сообщить Бологовскому межрайонному прокурору в письменной форме в установленный законом месячный срок (к письменному ответу приложить материалы, подтверждающие фактическое устранение нарушений законодательства).

4. При отсутствии ответа в установленный законом срок или материалов (документов), подтверждающих устранение выявленных нарушений, требования прокурора не могут считаться надлежаще исполненными, в отношении ответственных лиц будет решен вопрос о привлечении к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ.

И.о. межрайонного прокурора

юрист 2 класса

К.А. Коваленко

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 18820F5883396E9B31BA36EF261A5EE4457FDFAE  
Владелец **Коваленко Кирилл Андреевич**  
Действителен с 26.11.2021 по 26.02.2023