

УТВЕРЖДЕН
приказом по о.д.
МДОУ «Детский сад № 12
комбинированного вида»
от 02.11.2020 года 327



ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в МДОУ «Детский сад № 12 комбинированного вида»
(новая редакция)

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги):
188423, Ленинградская область, Волосовский район, д. Бегуницы, д.61
Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): дошкольное образование, присмотр и уход за детьми.

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание в 2 этажа с подвалом, 3746,7 кв. м.
- помещений на 1 этаже – 12, площадь – 1422,5 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 17000 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование):
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 комбинированного вида», сокращенное название: МДОУ «Детский сад № 12»

Адрес места нахождения организации:

188423, Ленинградская область, Волосовский район, д. Бегуницы, д.61

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная):
муниципальная собственность.

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.

Наименование и адрес вышестоящей организации: Комитет образования администрации Волосовского муниципального района, 188410, Ленинградская область, г. Волосово, ул. Краснофлотская, д.6.

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: образовательная деятельность.

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день,

вместимость, пропускная способность): 240 воспитанников

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети от 1 года до 8 лет).

Категории обслуживаемых инвалидов:

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата - нет;

нарушениями зрения – нет;

нарушениями слуха – нет;

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

| № п/п | Основные показатели доступности для инвалидов объекта | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта |
|-------|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | Отсутствуют |
| 2 | сменные кресла-коляски | Отсутствуют |
| 3 | адаптированные лифты | Отсутствуют |
| 4 | поручни | Отсутствуют |
| 5 | пандусы | Отсутствуют |
| 6 | подъемные платформы (аппарели) | Отсутствуют |
| 7 | раздвижные двери | Отсутствуют |
| 8 | доступные входные группы | Входные группы не соответствуют нормативам доступности |
| 9 | доступные санитарно-гигиенические помещения | Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормативам доступности |
| 10 | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | Ширина дверных проемов не соответствует нормативам |

| | | |
|----|--|---|
| | | доступности |
| 11 | надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения | Размещение оборудование и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам инвалидов не соответствует нормативам доступности |
| 12 | дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | Отсутствует |
| 13 | дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией | Отсутствует |

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

| № п/п | Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги |
|-------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | В наличии |
| 2 | обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах | Отсутствует |

| | | |
|----|--|--|
| | предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий | |
| 3 | проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг | Инструктирование всего персонала в III квартале |
| 4 | наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг | Имеется – заведующий |
| 5 | предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации | Имеется |
| 6 | предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика | Отсутствует |
| 7 | соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов | Транспортные средства отсутствуют |
| 8 | обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Отсутствует |
| 9 | наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры | Отсутствует |
| 10 | адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в | На сайте ДОО установлена версия для слабовидящих |

| | | |
|----|---|-------------|
| | сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | |
| 11 | обеспечение предоставления услуг тьютора, ассистента-помощника. | Отсутствует |

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

| N п/п | Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов | Сроки |
|-------|---|---------------|
| 1 | Установка знаков доступности учреждения, знаков направления движения | До 2021 года. |
| 2 | Установить нескользкое покрытие на лестницах и входных площадках, создать рельефную тактильную полосу перед маршем вверх и вниз, создать контрастную окраску первой и последней ступени на входной группе и на путях передвижения | До 2021 года. |
| 3 | Установить поручни с двух сторон с нетравмирующими окончаниями (закруглением) на входной группе и путях передвижения | До 2022 года. |
| 5 | В санитарной комнате установить знак доступности помещения, опорные поручни, оборудовать поручнями раковины крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) | До 2022 года. |